

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за октябрь 2022 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)
<i>21.09</i>	<i>00</i>	<i>4296</i>	<i>3833</i>	<i>35,433</i>	<i>2290</i>	<i>9760</i>
<i>18.10</i>	<i>24</i>	<i>8725</i>	<i>7893</i>	<i>108,334</i>	<i>2962</i>	<i>10116</i>
ИТОГО		4428	4060	72,901	672	356

ПУ № 95180

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	71,869	(Гкал)
$V_{подп.} =$	М ³	$Q_{(гвс)} =$	18,510	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	М ³	$V_{подп.} =$	368	(М ³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____
Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____
(должность)

телефон _____

Ф.И.О. Цветаяев С.В.
(фамилия, имя, отчество)

ПОДПИСЬ _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21.10.2022

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/09/22г.-18/10/22г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0кF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
21/09/22	64.41	25.09	39.32	13.53	13.26	0.00	0.00	13.26	8.00	5.60	0.521	24	0	*
22/09/22	64.88	25.47	39.41	13.16	12.92	0.00	0.00	12.92	8.00	5.60	0.511	24	0	*
23/09/22	77.68	62.32	15.36	134.81	131.22	123.74	121.52	9.70	8.00	5.60	2.220	24	0	*
24/09/22	77.46	63.90	13.56	305.85	297.79	293.05	287.59	10.20	8.00	5.60	4.051	24	0	*
25/09/22	76.11	63.31	12.80	296.53	288.96	281.55	276.40	12.56	8.00	5.60	3.728	24	0	*
26/09/22	70.60	57.87	12.73	266.65	260.71	252.38	248.49	12.22	8.00	5.60	3.342	24	0	*
27/09/22	66.58	53.83	12.75	252.60	247.57	237.74	234.53	13.04	8.00	5.60	3.164	24	0	*
28/09/22	68.33	55.51	12.82	287.79	281.77	271.83	267.93	13.84	8.00	5.60	3.620	24	0	*
29/09/22	70.82	56.28	14.54	273.10	266.99	257.26	253.47	13.52	8.00	5.60	3.896	24	0	*
30/09/22	70.78	55.63	15.15	264.51	258.60	249.70	246.10	12.50	8.00	5.60	3.924	24	0	*
01/10/22	70.48	55.36	15.12	261.91	256.11	246.07	242.55	13.56	8.00	5.60	3.881	24	0	*
02/10/22	71.87	56.32	15.55	263.90	257.84	247.21	243.56	14.28	8.00	5.60	4.012	24	0	*
03/10/22	72.74	57.40	15.34	268.66	262.34	253.03	249.19	13.15	8.00	5.60	4.037	24	0	*
04/10/22	69.65	55.44	14.21	263.32	257.61	248.60	245.03	12.58	8.00	5.60	3.672	24	0	*
05/10/22	72.67	58.44	14.23	274.92	268.49	259.52	255.40	13.09	8.00	5.60	3.828	24	0	*
06/10/22	67.79	55.24	12.55	268.57	263.02	252.07	248.49	14.53	8.00	5.60	3.311	24	0	*
07/10/22	68.07	54.45	13.62	165.41	161.96	148.49	146.42	15.54	8.00	5.60	2.363	24	0	*
08/10/22	64.99	35.70	29.29	46.06	45.17	29.63	29.39	15.78	8.00	5.60	1.325	24	0	*
09/10/22	65.97	35.73	30.24	51.01	50.03	34.52	34.28	15.75	8.00	5.60	1.514	24	0	*
10/10/22	65.60	35.64	29.96	49.32	48.36	36.47	36.23	12.13	8.00	5.60	1.452	24	0	*
11/10/22	66.68	36.39	30.29	52.99	51.93	39.95	39.67	12.26	8.00	5.60	1.577	24	0	*
12/10/22	66.35	35.51	30.84	52.12	51.09	38.44	38.19	12.90	8.00	5.60	1.575	24	0	*
13/10/22	66.96	38.70	28.26	68.98	67.60	54.66	54.26	13.34	8.00	5.60	1.930	24	0	*
14/10/22	65.35	37.61	27.74	66.13	64.84	52.94	52.58	12.26	8.00	5.60	1.813	24	0	*
15/10/22	68.16	37.64	30.52	62.07	60.79	48.13	47.80	12.99	8.00	5.60	1.875	24	0	*
16/10/22	65.92	34.86	31.06	54.38	53.32	39.49	39.25	14.07	8.00	5.60	1.658	24	0	*
17/10/22	65.78	37.36	28.42	71.13	69.73	57.47	57.09	12.64	8.00	5.60	1.979	24	0	*
18/10/22	65.35	38.40	26.95	79.97	78.43	65.10	64.63	13.80	8.00	5.60	2.122	24	0	*
Итого:				4529.3	4428.45	4119.0	4060.04	368.41			72.901	672	0	
Средние:	68.85	46.97	21.87						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
20/09/22 24:00	4391.81	4296.86	3912.86	3833.77	463.09	35.433	2290	4
18/10/22 24:00	8921.19	8725.31	8031.90	7893.81	831.50	108.334	2962	4
Итого:	4529.38	4428.45	4119.04	4060.04	368.41	72.901	672	0

Период нормальной работы 672ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2988ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации