

Теплоисточник ТЭЦ - 3  
 Система закрытая, двухтрубная  
 Тип прибора КМ-5-2  
 Ду= 40 мм  
 Ду(ГВС)= 32 мм  
 Договорная максимальная  
 нагрузка 0,464 Гкал/ч  
 Договорная нагрузка  
 за отчетный месяц 124 Гкал.

ОАО "ОЭГК"

Договор № 3 - 38483

Справка  
 о потреблении тепловой энергии на отопление и ГВС  
 ООО УК "Солнечный город", Жилой дом, ул. Менделеева, 276  
 за Январь 2020

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Количество теплоносителя по подаче, т	Количество теплоносителя по обратке, т	Количество теплоты, Гкал	Время не работы, час	Показания по счетчику ГВС м <sup>3</sup>
20.12.19	00:00	27468,04	23912,34	647,809	7390,56	6735
19.01.20	24:00	2734,84	2730,37	64,704	456,00	6735
Итого за месяц		4470,54	4462,88	110,217	744,00	0

№ 350577

0,2%

$$Q_{от} = 110,217 \text{ Гкал.}$$

$$Q_{ГВС} = 0,000 \text{ Гкал.}$$

$$V_{подп.} = 0 \text{ м}^3$$

$$Q = 110,217 \text{ Гкал.}$$

$$V_{подп.} = 0 \text{ т.}$$

Предъявлены: акт допуска до \_\_\_\_\_  
 копия журнала \_\_\_\_\_  
 распечатка параметров \_\_\_\_\_  
 Инспектор \_\_\_\_\_  
 " " \_\_\_\_\_ 200 \_ г.

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Ответственный за тепловые энергоустановки

Ответственный исполнитель



Кокшаров Максим Валерьевич

20.января.2020

тел. +7(913) 688-54-55.

dd 01 20

Организация \_\_\_\_\_ Номер договора 38553  
 Адрес Омск г, Менделеева пр-кт, д. 27 В Телефон \_\_\_\_\_  
 (Менделеева-27 б) - Тепло  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 350577  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 20.12.2019 по 19.01.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
20.12.19	3.425	143.90	143.82	0.08	78.2	54.5	23.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.12.19	3.323	145.26	145.10	0.16	76.2	53.4	22.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
22.12.19	3.379	145.11	144.84	0.27	75.0	51.8	23.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.12.19	3.506	144.49	144.27	0.22	78.8	54.6	24.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.12.19	3.429	144.62	144.22	0.40	77.4	53.8	23.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.12.19	3.269	143.93	143.58	0.35	75.2	52.6	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.12.19	3.298	143.79	143.40	0.39	75.7	52.9	22.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.12.19	4.250	144.99	144.58	0.41	90.0	60.8	29.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
28.12.19	4.321	144.64	144.35	0.29	90.3	60.5	29.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.12.19	4.433	145.60	145.39	0.21	90.6	60.3	30.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
30.12.19	4.393	145.56	145.33	0.23	90.6	60.5	30.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
31.12.19	4.487	143.81	143.63	0.18	89.4	58.4	31.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
01.01.20	3.613	145.35	145.19	0.16	83.6	58.9	24.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
02.01.20	3.002	145.07	144.77	0.30	72.8	52.2	20.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
03.01.20	3.095	144.91	144.69	0.22	74.0	52.7	21.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
04.01.20	3.217	143.61	143.37	0.23	76.2	53.9	22.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
05.01.20	2.964	142.99	142.76	0.23	72.4	51.7	20.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
06.01.20	3.189	143.60	143.37	0.23	74.8	52.7	22.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
07.01.20	3.189	143.34	143.14	0.20	74.9	52.8	22.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
08.01.20	3.278	141.95	141.77	0.18	76.5	53.5	23.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.01.20	3.536	144.29	144.15	0.14	80.4	56.0	24.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.01.20	3.578	144.04	143.86	0.17	81.2	56.5	24.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.01.20	3.823	143.84	143.67	0.17	83.1	56.6	26.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
12.01.20	4.088	143.68	143.50	0.18	86.4	58.0	28.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.01.20	3.758	145.37	145.12	0.25	83.5	57.8	25.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.01.20	3.394	143.94	143.64	0.30	76.5	53.0	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.01.20	3.283	143.97	143.72	0.25	75.8	53.0	22.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.01.20	3.233	142.20	141.97	0.23	75.0	52.3	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.01.20	3.197	144.63	144.37	0.26	75.2	53.2	22.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.01.20	3.559	144.15	143.79	0.36	81.0	56.4	24.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.01.20	3.709	143.92	143.52	0.40	81.4	55.7	25.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	110.217	4470.54	4462.88	7.66	79.7	55.2	24.5	-	7.8	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.01.20	24:00	64.704	2734.835	2730.367	456.00
01.01.20	00:00	0.000	0.000	0.000	0.00
31.12.19	24:00	693.322	29203.740	25644.850	7678.56
20.12.19	00:00	647.809	27468.040	23912.340	7390.56
Итого		110.217	4470.535	4462.877	744.00

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 744.00час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000час. Период функц. отказа (B) \_\_\_\_\_ 0.000час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.000час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000час.

Представитель \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей  
 абонента \_\_\_\_\_ организации \_\_\_\_\_  
