


Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0  
 Система 2-х трубная, ГВС открытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т/вычислитель Магика  
 (наименование и схема подключения)  
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50  
 (тип)  
 Ду (гвс) = MTWI-25  
 (счетчика гвс)  
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N  
 Соглашение от \_\_\_\_\_  
 дог. № \_\_\_\_\_



**Справка**  
 о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

**ООО УК "Солнечный город"**

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2019

*Мех. и газоснабж  
на 20.06.2019-2023*

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	20.05.2019 00:00	258,365	4 417,009	10 880,47
по	19.06.2019 24:00	275,137	4 776,403	11 624,47
Итого		16,772	359,394	744,00

$Q_{гвс} = 16,772 + 0,000 = 16,772$  (Гкал)

$V_{подп} = 359,394$  (м3)

Магика	№	M1711007
QΣ =	16,772	Гкал
Vподп =	359,394	м3
Vх.в. =		м3

акт допуска до 09.08.2019  
 Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"  
 фамилия, имя, отчество  
Капицкис Янис Казимирович  
 фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью  
 тел. "Техно-Энерджи Центр" (3812) 53-99-89  
 подпись "Янис"  
 Для документов в отделе "ТО"

Инспектор \_\_\_\_\_

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )**  
 С: 20.05.2019 По: 19.06.2019

Дата	Энергия	Масса М1, тонн	Температура			Давл. Р1, атм.	Нараб. Траб, час	Код ошибки
	Енорм, Гкал		t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С			
20.05.19	0,537	11,375	62,11	0,00	62,11	5,99	24,00	-
21.05.19	0,562	11,644	63,21	0,00	63,21	6,06	24,00	-
22.05.19	0,737	14,853	64,55	0,00	64,55	5,91	24,00	-
23.05.19	0,570	12,174	61,72	0,00	61,72	6,02	24,00	-
24.05.19	0,581	12,591	61,02	0,00	61,02	6,03	24,00	-
25.05.19	0,517	11,074	61,57	0,00	61,57	6,00	24,00	-
26.05.19	0,623	13,445	61,25	0,00	61,25	5,89	24,00	-
27.05.19	0,554	12,062	60,87	0,00	60,87	6,17	24,00	-
28.05.19	0,550	11,872	61,23	0,00	61,23	6,11	24,00	-
29.05.19	0,503	10,901	61,01	0,00	61,01	6,14	24,00	-
30.05.19	0,605	12,951	61,62	0,00	61,62	6,12	24,00	-
31.05.19	0,613	12,624	63,43	0,00	63,43	6,26	24,00	-
01.06.19	0,488	10,546	61,16	0,00	61,16	6,10	24,00	-
02.06.19	0,524	11,121	62,04	0,00	62,04	6,10	24,00	-
03.06.19	0,580	12,410	61,61	0,00	61,61	6,14	24,00	-
04.06.19	0,548	11,591	62,20	0,00	62,20	6,23	24,00	-
05.06.19	0,480	10,359	61,27	0,00	61,27	6,15	24,00	-
06.06.19	0,480	10,309	61,43	0,00	61,43	6,13	24,00	-
07.06.19	0,613	13,249	61,16	0,00	61,16	6,15	24,00	-
08.06.19	0,485	10,668	60,40	0,00	60,40	6,15	24,00	-
09.06.19	0,483	10,911	59,15	0,00	59,15	6,07	24,00	-
10.06.19	0,518	11,436	60,20	0,00	60,20	6,12	24,00	-
11.06.19	0,553	12,183	60,27	0,00	60,27	6,02	24,00	-
12.06.19	0,478	10,511	60,35	0,00	60,35	5,97	24,00	-
13.06.19	0,490	10,585	61,20	0,00	61,20	6,04	24,00	-
14.06.19	0,526	11,271	61,57	0,00	61,57	5,93	24,00	-
15.06.19	0,498	10,651	61,70	0,00	61,70	5,89	24,00	-
16.06.19	0,501	10,599	62,19	0,00	62,19	5,95	24,00	-
17.06.19	0,510	10,896	61,73	0,00	61,73	5,91	24,00	-
18.06.19	0,535	11,467	61,61	0,00	61,61	5,91	24,00	-
19.06.19	0,531	11,066	62,93	0,00	62,93	5,94	24,00	-
<b>Итого</b>	<b>16,771</b>	<b>359,395</b>	<b>61,58</b>	<b>0,00</b>	<b>61,58</b>	<b>6,05</b>	<b>744,00</b>	
<b>Разность</b>		<b>359,395</b>	<b>61,58</b>			<b>0,05</b>		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	16,771								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	258,365	4417,009	10880.47
Конец периода	24:00	275,137	4776,403	11624.47
Разница	-	16,772	359,394	744.00

Дата и время распечатки: 20.06.2019 8:40:56

Представитель  
абонента:



Представитель  
теплоснабжающей  
организации:



Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая )**

С: 20.05.2019 По: 19.06.2019

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.05.19	0,514	10,685	0,000	63,05	20,76	42,29	6,07	6,00	10,685	0,000	24,00	25
21.05.19	0,543	10,994	0,000	64,25	20,55	43,70	6,14	6,00	10,994	0,000	24,00	25
22.05.19	0,668	13,263	0,000	65,28	20,61	44,67	5,98	4,83	13,263	0,000	24,00	25
23.05.19	0,443	9,340	0,007	62,29	18,92	43,37	6,12	6,26	9,333	0,000	24,00	23
24.05.19	0,516	10,990	0,018	61,91	20,09	41,82	6,13	6,14	10,972	0,000	24,00	23
25.05.19	0,418	8,742	0,007	62,74	20,59	42,15	6,08	6,05	8,735	0,000	24,00	23
26.05.19	0,526	11,144	0,008	62,12	19,89	42,23	5,96	6,03	11,136	0,000	24,00	2
27.05.19	0,532	11,350	0,006	61,79	20,13	41,66	6,25	6,23	11,344	0,000	24,00	2
28.05.19	0,375	7,949	0,002	62,13	20,82	41,31	6,23	5,96	7,946	0,000	24,00	23
29.05.19	0,450	9,535	0,001	62,11	21,12	40,99	6,23	6,27	9,534	0,000	24,00	23
30.05.19	0,421	8,878	0,001	62,37	21,24	41,13	6,21	6,15	8,877	0,000	24,00	2
31.05.19	0,336	6,765	0,001	64,64	21,32	43,32	6,34	6,47	6,764	0,000	24,00	2
01.06.19	0,216	4,590	0,001	61,94	21,48	40,46	6,14	6,13	4,589	0,000	24,00	23
02.06.19	0,280	5,822	0,000	62,94	21,76	41,18	6,17	6,42	5,822	0,000	24,00	2
03.06.19	0,183	3,853	0,000	62,32	22,07	40,25	6,20	6,05	3,853	0,000	24,00	23
04.06.19	0,311	6,485	0,000	62,83	22,00	40,83	6,29	6,53	6,485	0,000	24,00	2
05.06.19	0,356	7,500	0,000	62,42	24,14	38,28	6,19	6,49	7,500	0,000	24,00	2
06.06.19	0,455	9,565	0,000	62,44	29,62	32,82	6,21	6,40	9,565	0,000	24,00	2
07.06.19	0,591	12,559	0,000	61,93	27,34	34,59	6,24	6,20	12,559	0,000	24,00	2
08.06.19	0,462	9,920	0,000	61,43	22,28	39,15	6,24	5,91	9,920	0,000	24,00	2
09.06.19	0,457	10,119	0,000	60,12	21,89	38,23	6,15	5,85	10,119	0,000	24,00	2
10.06.19	0,492	10,651	0,000	61,12	21,88	39,24	6,21	5,82	10,651	0,000	24,00	2
11.06.19	0,527	11,397	0,000	61,13	22,14	38,99	6,10	5,82	11,397	0,000	24,00	2
12.06.19	0,450	9,688	0,000	61,39	22,28	39,11	6,04	5,82	9,688	0,000	24,00	2
13.06.19	0,465	9,826	0,000	62,22	22,37	39,85	6,13	5,82	9,826	0,000	24,00	2
14.06.19	0,497	10,431	0,000	62,57	22,07	40,50	6,00	5,79	10,431	0,000	24,00	2
15.06.19	0,471	9,853	0,000	62,76	21,79	40,97	5,97	5,76	9,853	0,000	24,00	2
16.06.19	0,476	9,854	0,000	63,21	21,72	41,49	6,03	5,74	9,854	0,000	24,00	2
17.06.19	0,484	10,122	0,000	62,77	21,90	40,87	6,00	5,74	10,122	0,000	24,00	2
18.06.19	0,507	10,626	0,000	62,61	22,05	40,56	5,99	5,74	10,626	0,000	24,00	2
19.06.19	0,503	10,249	0,000	64,01	22,09	41,92	6,03	5,72	10,249	0,000	24,00	2
Итого	13,926	292,746	0,053	62,48	20,10	42,38	6,13	6,00	292,69	0,000	744,00	
Разность		292,693		42,38			0,13		292,693			


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
T	443,65	300,22	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	13,926								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	1037,706	34857,871	31426,027	10880.47
Конец периода	24:00	1051,632	35150,613	31426,080	11624.47
Разница	-	13,926	292,742	0,053	744.00

Дата и время распечатки: 20.06.2019 8:37:52

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: