

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал) 336,997

Договор № 3-384830N
 Соглашение от _____
 дог.№ _____

Справка
о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Январь 2021

Иск. номер счета 20.01.2021 - 0-7553


Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии, Гкал	Время (не) работы, час	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратке, т			Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	20.12.2020 00:00	72 566,695	63 774,824	2 145,873	24 790,48	594,411	10 054,319	24 790,48
по	19.01.2021 24:00	75 888,898	66 727,938	2 307,287	25 534,48	617,265	10 369,473	25 534,48
Итого		3 322,203	2 953,113	161,414	744,00	22,854	315,153	744,00

$Q = 161,414 + 0,000 = 161,414$ (Гкал)

$Q_{гвс} = 0,000 + 0,000 = 0,000$ (Гкал)

$V_{подп} = 369,090$ (м3)

Магика	№	M1711007
QΣ =	161,414	Гкал
Vподп =	369,090	м3
Vх.в. =		м3



акт допуска до 02.06.2021
 Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность, Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"

Капицкис Янис Казимирович
 фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.12.2020 По: 19.01.2021

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.12.20	4,840	105,220	92,257	98,72	59,49	39,23	6,77	4,13	12,963	0,000	24,00	-
21.12.20	5,059	109,806	96,241	100,25	61,20	39,05	7,09	4,19	13,565	0,000	24,00	-
22.12.20	5,012	109,129	95,570	100,12	61,17	38,95	7,09	4,21	13,559	0,000	24,00	-
23.12.20	4,721	109,993	95,727	95,18	59,39	35,79	7,04	4,17	14,265	0,000	24,00	-
24.12.20	4,831	110,174	95,036	95,94	59,68	36,26	6,99	4,14	15,139	0,000	24,00	-
25.12.20	5,009	103,887	89,404	100,52	60,05	40,47	6,70	4,13	14,483	0,000	24,00	-
26.12.20	5,164	104,349	91,780	103,57	60,86	42,71	6,83	4,19	12,569	0,000	24,00	-
27.12.20	5,296	104,677	89,890	103,01	60,38	42,63	6,82	4,16	14,787	0,000	24,00	-
28.12.20	5,395	105,926	90,464	103,10	60,34	42,76	6,92	4,18	15,462	0,000	24,00	-
29.12.20	5,350	106,478	91,503	103,67	61,45	42,22	6,95	4,16	14,975	0,000	24,00	-
30.12.20	5,164	103,396	89,322	102,38	60,00	42,38	6,79	4,17	14,074	0,000	24,00	-
31.12.20	5,084	101,412	88,543	101,57	58,26	43,31	6,63	4,16	12,869	0,000	24,00	-
01.01.21	4,863	102,380	96,606	103,25	58,82	44,43	6,75	4,20	5,773	0,000	24,00	-
02.01.21	5,213	102,754	91,139	102,75	58,10	44,65	6,72	4,18	11,614	0,000	24,00	-
03.01.21	5,223	101,639	90,446	103,04	57,48	45,56	6,61	4,15	11,193	0,000	24,00	-
04.01.21	5,533	105,368	96,233	105,83	58,06	47,77	6,63	4,16	9,135	0,000	24,00	-
05.01.21	5,578	107,962	99,543	105,97	58,55	47,42	6,64	4,15	8,419	0,000	24,00	-
06.01.21	5,615	108,188	99,323	106,17	58,75	47,42	6,63	4,16	8,865	0,000	24,00	-
07.01.21	5,643	108,908	98,861	106,02	59,36	46,66	6,67	4,17	10,047	0,000	24,00	-
08.01.21	5,617	108,091	98,027	106,34	59,56	46,78	6,64	4,16	10,065	0,000	24,00	-
09.01.21	5,499	110,064	100,156	104,46	59,52	44,94	6,74	4,18	9,908	0,000	24,00	-
10.01.21	5,464	112,632	101,492	102,81	59,78	43,03	6,82	4,19	11,140	0,000	24,00	-
11.01.21	5,432	110,053	98,739	103,45	59,85	43,60	6,66	4,16	11,314	0,000	24,00	-
12.01.21	5,404	108,140	96,588	103,14	59,03	44,11	6,58	4,17	11,552	0,000	24,00	-
13.01.21	5,700	107,840	95,436	106,55	60,20	46,35	6,58	4,17	12,405	0,000	24,00	-
14.01.21	5,832	111,028	98,122	107,17	61,37	45,80	6,74	4,19	12,907	0,000	24,00	-
15.01.21	5,307	109,044	97,314	101,47	58,71	42,76	6,62	4,17	11,730	0,000	24,00	-
16.01.21	4,728	108,492	97,107	93,45	55,15	38,30	6,53	4,17	11,385	0,000	24,00	-
17.01.21	4,494	109,002	98,326	90,76	54,37	36,39	6,59	4,18	10,676	0,000	24,00	-
18.01.21	4,522	109,084	97,842	90,70	54,34	36,36	6,57	4,18	11,242	0,000	24,00	-
19.01.21	4,818	107,088	96,075	95,44	55,69	39,75	6,50	4,17	11,013	0,000	24,00	-
Итого	161,414	3322,205	2953,114	101,49	58,98	42,51	6,74	4,17	369,09	0,000	744,00	
Разность		369,092		42,51			2,57		369,092			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	161,414								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	2145,873	72566,695	63774,824	24790.48
Конец периода	24:00	2307,287	75888,898	66727,938	25534.48
Разница	-	161,414	3322,203	2953,113	744.00

Дата и время распечатки: 21.01.2021 11:13:34

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая)
С: 20.12.2020 По: 19.01.2021

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
20.12.20	0,655	11,139	63,70	0,00	63,70	4,04	24,00	-
21.12.20	0,678	11,440	64,23	0,00	64,23	4,08	24,00	-
22.12.20	0,710	11,990	64,12	0,00	64,12	4,09	24,00	-
23.12.20	0,719	12,025	64,71	0,00	64,71	4,05	24,00	-
24.12.20	0,786	12,747	66,60	0,00	66,60	4,04	24,00	-
25.12.20	0,749	12,586	64,48	0,00	64,48	4,03	24,00	-
26.12.20	0,642	11,024	63,19	0,00	63,19	4,05	24,00	-
27.12.20	0,746	12,872	62,86	0,00	62,86	4,03	24,00	-
28.12.20	0,790	13,719	62,55	0,00	62,55	4,06	24,00	-
29.12.20	0,767	13,347	62,43	0,00	62,43	4,04	24,00	-
30.12.20	0,741	13,058	61,65	0,00	61,65	4,03	24,00	-
31.12.20	0,686	12,024	61,97	0,00	61,97	4,00	24,00	-
01.01.21	0,337	5,691	64,15	0,00	64,15	4,10	24,00	-
02.01.21	0,625	10,933	62,10	0,00	62,10	4,04	24,00	-
03.01.21	0,609	10,526	62,83	0,00	62,83	4,01	24,00	-
04.01.21	0,655	8,291	83,89	0,00	83,89	4,61	24,00	-
05.01.21	0,711	7,572	98,68	0,00	98,68	5,15	24,00	-
06.01.21	0,744	7,895	99,12	0,00	99,12	5,12	24,00	-
07.01.21	0,755	8,042	98,67	0,00	98,67	5,08	24,00	-
08.01.21	0,733	7,791	98,93	0,00	98,93	5,07	24,00	-
09.01.21	0,728	7,816	97,95	0,00	97,95	5,25	24,00	-
10.01.21	0,846	9,073	98,07	0,00	98,07	5,33	24,00	-
11.01.21	0,861	9,205	98,40	0,00	98,40	5,25	24,00	-
12.01.21	0,816	8,890	96,59	0,00	96,59	5,04	24,00	-
13.01.21	0,894	9,725	96,79	0,00	96,79	4,87	24,00	-
14.01.21	0,929	10,058	97,24	0,00	97,24	4,93	24,00	-
15.01.21	0,782	8,690	94,84	0,00	94,84	5,14	24,00	-
16.01.21	0,785	9,232	89,95	0,00	89,95	5,42	24,00	-
17.01.21	0,751	8,908	89,20	0,00	89,20	5,79	24,00	-
18.01.21	0,799	9,468	89,26	0,00	89,26	5,82	24,00	-
19.01.21	0,825	9,377	92,87	0,00	92,87	5,20	24,00	-
Итого	22,854	315,154	77,42	0,00	77,42	4,64	744,00	
Разность		315,154	77,42			-1,36		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	22,854								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	594,411	10054,319	24790.48
Конец периода	24:00	617,265	10369,473	25534.48
Разница	-	22,854	315,153	744.00

Дата и время распечатки: 21.01.2021 11:14:14

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: