

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0  
 Система 2-х трубная, ГВС открытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т/вычислитель Магика  
 (наименование и схема подключения)  
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50  
 (тип)  
 Ду (гвс) = MTWI-25  
 (счетчика гвс)  
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N  
 Соглашение от \_\_\_\_\_  
 дог. № \_\_\_\_\_

## Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

**ООО УК "Солнечный город"**

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июль 2021

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 14.07.2021	00:00	714,738	11 843,239	29 109,90
по 19.07.2021	24:00	717,638	11 907,207	29 253,90
Итого		2,900	63,968	144,00

Q<sub>гвс</sub> = 2,900 (Гкал)

V<sub>подп</sub> = 63,968 (м3)

Магика	№	M1711007
QΣ =	2,900	Гкал
V <sub>подп</sub> =	63,968	м3
V <sub>х.в.</sub> =		м3

*2307 / июль 21*

акт допуска до

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ должность. Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89  
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович  
фамилия, имя, отчество

Общество с ограниченной ответственностью  
**Технический Центр**  
**"Энергия"**  
 тел. (3812) 53-99-89  
 подпись \_\_\_\_\_  
 Для документов в отделе "ТО"

Инспектор \_\_\_\_\_

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)**

С: 14.07.2021 По: 19.07.2021

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
14.07.21	0,000	0,000	0,000	35,56	61,40	-25,84	7,01	7,00	0,000	0,000	24,00	2
15.07.21	0,000	0,000	0,000	34,91	60,53	-25,62	7,00	6,99	0,000	0,000	24,00	2
16.07.21	0,000	0,000	0,000	33,95	58,42	-24,47	7,18	7,15	0,000	0,000	24,00	2
17.07.21	0,000	0,000	0,000	33,65	58,50	-24,85	6,99	6,97	0,000	0,000	24,00	2
18.07.21	0,000	0,000	0,000	33,48	57,52	-24,04	6,95	6,95	0,000	0,000	24,00	2
19.07.21	0,000	0,000	0,000	34,17	59,70	-25,53	7,06	7,05	0,000	0,000	24,00	2
Итого	0,000	0,000	0,000	34,29	59,35	-25,06	7,03	7,02	0,000	0,000	144,00	
Разность		0,000		-25,06			0,01		0,000			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	0,000								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	2708,424	87325,031	76659,125	29109.90
Конец периода	24:00	2708,424	87325,031	76659,125	29253.90
Разница	-	0,000	0,000	0,000	144.00

Дата и время распечатки: 23.07.2021 8:29:07

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )**  
С: 14.07.2021 По: 19.07.2021

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
14.07.21	0,511	10,755	62,42	0,00	62,42	7,11	24,00	-
15.07.21	0,500	10,711	61,56	0,00	61,56	7,10	24,00	-
16.07.21	0,529	11,955	59,11	0,00	59,11	7,00	24,00	-
17.07.21	0,445	10,036	59,19	0,00	59,19	7,03	24,00	-
18.07.21	0,444	10,076	58,96	0,00	58,96	7,03	24,00	-
19.07.21	0,472	10,434	60,10	0,00	60,10	7,07	24,00	-
Итого	2,900	63,968	60,23	0,00	60,23	7,06	144,00	-
Разность		63,968	60,23			1,06		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Ерасч.	2,900								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	714,738	11843,239	29109.90
Конец периода	24:00	717,638	11907,207	29253.90
Разница	-	2,900	63,968	144.00

Дата и время распечатки: 23.07.2021 8:29:57

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: