

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = МТВИ-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Сентябрь 2019


Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.08.2019	00:00	295,070	5 208,988	13 086,33
по 19.09.2019	24:00	310,519	5 536,593	13 830,33
Итого		15,449	327,605	744,00

*Мех. мощность
на 20.09.2019 = 02810*

$Q_{гвс} = 15,449 + 0,000 = 15,449$ (Гкал)

$V_{подп} = 327,605$ (м3)

Магика	№	М1711007
QΣ =	15,449	Гкал
Vподп =	327,605	м3
Vх.в. =		м3



акт допуска до 02.06.2021

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. Техцентр (3812) 53-99-89
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
 t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая)
 С: 20.08.2019 По: 19.09.2019

Дата	Энергия	Масса М1, тонн	Температура			Давл. Р1, атм.	Нараб. Траб, час	Код ошибки
	Енорм, Гкал		t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С			
20.08.19	0,449	9,468	62,33	0,00	62,33	4,55	24,00	-
21.08.19	0,429	9,045	62,33	0,00	62,33	4,41	24,00	-
22.08.19	0,425	9,027	62,04	0,00	62,04	3,92	24,00	-
23.08.19	0,487	10,092	63,17	0,00	63,17	4,26	24,00	-
24.08.19	0,381	8,235	61,19	0,00	61,19	4,22	24,00	-
25.08.19	0,432	8,852	63,71	0,00	63,71	4,63	24,00	-
26.08.19	0,461	9,632	62,85	0,00	62,85	4,40	24,00	-
27.08.19	0,464	9,711	62,70	0,00	62,70	4,00	24,00	-
28.08.19	0,446	9,409	62,33	0,00	62,33	4,10	24,00	-
29.08.19	0,510	10,895	61,77	0,00	61,77	4,16	24,00	-
30.08.19	0,501	10,367	63,22	0,00	63,22	4,68	24,00	-
31.08.19	0,487	10,283	62,28	0,00	62,28	4,56	24,00	-
01.09.19	0,541	11,039	63,92	0,00	63,92	4,48	24,00	-
02.09.19	0,554	11,657	62,48	0,00	62,48	4,98	24,00	-
03.09.19	0,537	11,133	63,20	0,00	63,20	5,21	24,00	-
04.09.19	0,543	11,049	64,03	0,00	64,03	5,25	24,00	-
05.09.19	0,559	11,423	63,85	0,00	63,85	5,06	24,00	-
06.09.19	0,504	10,526	62,82	0,00	62,82	5,27	24,00	-
07.09.19	0,497	10,207	63,66	0,00	63,66	5,09	24,00	-
08.09.19	0,464	9,701	62,79	0,00	62,79	5,08	24,00	-
09.09.19	0,503	10,557	62,57	0,00	62,57	5,20	24,00	-
10.09.19	0,532	10,743	64,40	0,00	64,40	5,36	24,00	-
11.09.19	0,553	11,507	62,97	0,00	62,97	5,27	24,00	-
12.09.19	0,593	13,964	57,38	0,00	57,38	6,00	24,00	-
13.09.19	0,508	11,834	57,87	0,00	57,87	6,47	24,00	-
14.09.19	0,509	10,897	61,62	0,00	61,62	6,28	24,00	-
15.09.19	0,491	10,605	61,18	0,00	61,18	6,34	24,00	-
16.09.19	0,558	11,989	61,41	0,00	61,41	6,54	24,00	-
17.09.19	0,510	11,189	60,47	0,00	60,47	6,35	24,00	-
18.09.19	0,528	11,290	61,71	0,00	61,71	6,29	24,00	-
19.09.19	0,494	11,277	58,77	0,00	58,77	5,81	24,00	-
Итого	15,449	327,605	62,08	0,00	62,08	5,10	744,00	
Разность		327,605	62,08			-0,90		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	15,449								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	295,070	5208,988	13086.33
Конец периода	24:00	310,519	5536,593	13830.33
Разница	-	15,449	327,605	744.00

Дата и время распечатки: 20.09.2019 9:35:23

Представитель
абонента:



Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.08.2019 По: 19.09.2019

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.08.19	0,416	8,589	0,000	63,42	25,26	38,16	4,60	1,70	8,589	0,000	24,00	2
21.08.19	0,393	8,099	0,000	63,52	25,19	38,33	4,45	1,70	8,099	0,000	24,00	2
22.08.19	0,394	8,175	0,000	63,18	25,08	38,10	3,96	1,70	8,175	0,000	24,00	2
23.08.19	0,456	9,249	0,000	64,29	25,10	39,19	4,31	1,70	9,249	0,000	24,00	2
24.08.19	0,352	7,413	0,000	62,37	25,17	37,20	4,26	1,70	7,413	0,000	24,00	2
25.08.19	0,399	7,969	0,000	65,04	25,16	39,88	4,68	1,70	7,969	0,000	24,00	2
26.08.19	0,428	8,754	0,000	63,88	25,27	38,61	4,44	1,71	8,754	0,000	24,00	2
27.08.19	0,443	9,080	0,000	63,70	25,23	38,47	4,05	1,71	9,080	0,000	24,00	2
28.08.19	0,424	8,768	0,000	63,35	24,66	38,69	4,15	1,69	8,768	0,000	24,00	2
29.08.19	0,487	10,204	0,000	62,65	24,61	38,04	4,21	1,70	10,204	0,000	24,00	2
30.08.19	0,475	9,643	0,000	64,20	24,60	39,60	4,73	1,71	9,643	0,000	24,00	2
31.08.19	0,458	9,496	0,000	63,20	24,49	38,71	4,60	1,71	9,496	0,000	24,00	2
01.09.19	0,510	10,215	0,000	64,85	24,13	40,72	4,53	1,69	10,215	0,000	24,00	2
02.09.19	0,523	10,796	0,000	63,36	23,99	39,37	5,04	1,69	10,796	0,000	24,00	2
03.09.19	0,505	10,248	0,000	64,21	23,57	40,64	5,27	1,68	10,248	0,000	24,00	2
04.09.19	0,515	10,275	0,000	65,00	23,39	41,61	5,31	1,67	10,275	0,000	24,00	2
05.09.19	0,532	10,682	0,000	64,75	23,38	41,37	5,11	1,67	10,682	0,000	24,00	2
06.09.19	0,477	9,759	0,000	63,85	23,21	40,64	5,32	1,66	9,759	0,000	24,00	2
07.09.19	0,468	9,405	0,000	64,73	23,06	41,67	5,14	1,66	9,405	0,000	24,00	2
08.09.19	0,436	8,890	0,000	63,92	23,16	40,76	5,12	1,66	8,890	0,000	24,00	2
09.09.19	0,476	9,795	0,000	63,57	23,29	40,28	5,25	1,66	9,795	0,000	24,00	2
10.09.19	0,500	9,874	0,000	65,56	23,34	42,22	5,41	1,65	9,874	0,000	24,00	2
11.09.19	0,523	10,688	0,000	63,89	23,03	40,86	5,33	1,64	10,688	0,000	24,00	2
12.09.19	0,569	13,223	0,000	57,98	22,69	35,29	6,06	1,64	13,223	0,000	24,00	2
13.09.19	0,483	11,021	0,000	58,74	22,48	36,26	6,52	1,64	11,021	0,000	24,00	2
14.09.19	0,483	10,120	0,000	62,63	22,62	40,01	6,34	1,64	10,120	0,000	24,00	2
15.09.19	0,470	9,943	0,000	62,15	22,97	39,18	6,40	1,65	9,943	0,000	24,00	2
16.09.19	0,536	11,313	0,000	62,31	23,16	39,15	6,60	1,66	11,313	0,000	24,00	2
17.09.19	0,483	10,389	0,000	61,41	23,19	38,22	6,41	1,66	10,389	0,000	24,00	2
18.09.19	0,500	10,465	0,000	62,67	23,25	39,42	6,35	1,66	10,465	0,000	24,00	2
19.09.19	0,467	10,430	0,000	59,64	23,53	36,11	5,88	1,67	10,430	0,000	24,00	2
Итого	14,584	302,971	0,000	63,06	23,91	39,15	5,16	1,68	302,97	0,000	744,00	
Разность		302,971		39,15			3,48		302,971			


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	486,73	257,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	14,584								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	1070,202	35543,105	31426,080	13086.33
Конец периода	24:00	1084,786	35846,078	31426,080	13830.33
Разница	-	14,584	302,973	0,000	744.00

Дата и время распечатки: 20.09.2019
9:34:17

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: