

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0  
 Система 2-х трубная, ГВС открытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т/вычислитель Магика  
 (наименование и схема подключения)  
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50  
 (тип)  
 Ду (гвс) = MTWI-25  
 (счетчика гвс)  
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N  
 Соглашение от \_\_\_\_\_  
 дог. № \_\_\_\_\_

## Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

**ООО УК "Солнечный город"**

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Сентябрь 2020

*Мех. измерение,  
на 20.09.2020 = 06293*

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с 20.08.2020	00:00	514,498	8 805,444	21 868,78
по 19.09.2020	24:00	530,646	9 112,478	22 612,78
Итого		16,148	307,033	744,00

$$Q_{гвс} = 16,148 + 0,000 = 16,148 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 307,033 \text{ (м3)}$$

Магика	№	M1711007
QΣ =	16,148	Гкал
Vподп =	307,033	м3
Vх.в. =		м3



акт допуска до 02.06.2021


Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ должность. Ф.И.О.      подпись \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. Техни (3812) 53-99-89  
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович  
фамилия, имя, отчество



Инспектор \_\_\_\_\_

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )**  
 С: 20.08.2020 По: 19.09.2020

Дата	Энергия	Масса М1, тонн	Температура			Давл. Р1, атм.	Нараб. Траб, час	Код ошибки
	Енорм, Гкал		t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С			
20.08.20	0,472	9,526	64,45	0,00	64,45	5,35	24,00	-
21.08.20	0,424	8,595	64,29	0,00	64,29	5,21	24,00	-
22.08.20	0,396	8,278	62,80	0,00	62,80	5,69	24,00	-
23.08.20	0,462	9,068	65,81	0,00	65,81	5,83	24,00	-
24.08.20	0,506	9,749	66,79	0,00	66,79	5,75	24,00	-
25.08.20	0,477	9,332	66,00	0,00	66,00	5,57	24,00	-
26.08.20	0,455	8,769	66,82	0,00	66,82	5,56	24,00	-
27.08.20	0,428	8,452	65,51	0,00	65,51	5,94	24,00	-
28.08.20	0,497	9,784	65,74	0,00	65,74	5,74	24,00	-
29.08.20	0,426	8,453	65,35	0,00	65,35	6,02	24,00	-
30.08.20	0,471	8,972	67,40	0,00	67,40	5,94	24,00	-
31.08.20	0,471	9,093	66,67	0,00	66,67	6,01	24,00	-
01.09.20	0,535	10,378	66,50	0,00	66,50	5,99	24,00	-
02.09.20	0,559	10,707	67,10	0,00	67,10	5,91	24,00	-
03.09.20	0,466	8,732	68,27	0,00	68,27	5,91	24,00	-
04.09.20	0,504	9,649	67,12	0,00	67,12	5,80	24,00	-
05.09.20	0,524	10,081	66,88	0,00	66,88	5,81	24,00	-
06.09.20	0,540	10,102	68,41	0,00	68,41	5,80	24,00	-
07.09.20	0,604	11,296	68,38	0,00	68,38	5,60	24,00	-
08.09.20	0,579	11,451	65,50	0,00	65,50	5,92	24,00	-
09.09.20	0,641	11,900	68,81	0,00	68,81	6,28	24,00	-
10.09.20	0,596	10,078	74,08	0,00	74,08	6,29	24,00	5
11.09.20	0,557	10,052	70,35	0,00	70,35	6,55	24,00	-
12.09.20	0,539	9,881	69,42	0,00	69,42	6,59	24,00	-
13.09.20	0,606	11,073	69,65	0,00	69,65	6,59	24,00	-
14.09.20	0,608	10,961	70,33	0,00	70,33	6,73	24,00	-
15.09.20	0,580	10,968	67,79	0,00	67,79	6,99	24,00	-
16.09.20	0,502	9,620	67,06	0,00	67,06	6,71	24,00	-
17.09.20	0,597	10,897	69,72	0,00	69,72	6,58	24,00	-
18.09.20	0,591	10,819	69,54	0,00	69,54	6,30	24,00	-
19.09.20	0,533	10,318	66,59	0,00	66,59	6,18	24,00	-
Итого	16,148	307,034	67,50	0,00	67,50	6,04	744,00	
Разность		307,034	67,50			0,04		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	16,148								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	514,498	8805,444	21868.78
Конец периода	24:00	530,646	9112,478	22612.78
Разница	-	16,148	307,033	744.00

Дата и время распечатки: 22.09.2020 11:06:01

Представитель  
абонента:



Представитель  
теплоснабжающей  
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая )**

С: 20.08.2020 По: 19.09.2020

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.				
20.08.20	0,454	8,972	0,000	65,53	26,64	38,89	5,40	5,51	8,972	0,000	24,00	2
21.08.20	0,406	8,037	0,000	65,46	26,40	39,06	5,25	5,48	8,037	0,000	24,00	2
22.08.20	0,378	7,713	0,000	63,94	26,34	37,60	5,74	5,87	7,713	0,000	24,00	2
23.08.20	0,449	8,614	0,000	67,01	26,26	40,75	5,87	6,09	8,614	0,000	24,00	2
24.08.20	0,486	9,159	0,000	67,98	26,42	41,56	5,79	6,00	9,159	0,000	24,00	2
25.08.20	0,493	9,414	0,000	67,31	30,19	37,12	5,60	5,81	9,414	0,000	24,00	2
26.08.20	0,443	8,328	0,000	68,06	27,16	40,90	5,60	5,79	8,328	0,000	24,00	2
27.08.20	0,413	7,969	0,000	66,73	26,52	40,21	5,99	6,14	7,969	0,000	24,00	2
28.08.20	0,484	9,310	0,000	66,85	26,43	40,42	5,79	6,05	9,310	0,000	24,00	2
29.08.20	0,416	8,052	0,000	66,54	26,50	40,04	6,06	6,32	8,052	0,000	24,00	2
30.08.20	0,460	8,560	0,000	68,65	26,76	41,89	5,98	6,14	8,560	0,000	24,00	2
31.08.20	0,457	8,626	0,000	67,84	27,03	40,81	6,06	6,14	8,626	0,000	24,00	2
01.09.20	0,528	10,038	0,000	67,49	27,12	40,37	6,04	6,22	10,038	0,000	24,00	2
02.09.20	0,550	10,331	0,000	68,15	27,32	40,83	5,96	6,13	10,331	0,000	24,00	2
03.09.20	0,454	8,321	0,000	69,49	27,07	42,42	5,96	6,18	8,321	0,000	24,00	2
04.09.20	0,498	9,342	0,000	68,21	26,18	42,03	5,85	6,09	9,342	0,000	24,00	2
05.09.20	0,516	9,716	0,000	67,98	25,67	42,31	5,86	6,04	9,716	0,000	24,00	2
06.09.20	0,532	9,735	0,000	69,55	25,22	44,33	5,85	6,09	9,735	0,000	24,00	2
07.09.20	0,601	11,025	0,000	69,38	24,98	44,40	5,66	5,82	11,025	0,000	24,00	2
08.09.20	0,575	11,171	0,000	66,41	24,67	41,74	5,98	6,13	11,171	0,000	24,00	2
09.09.20	0,289	5,554	0,000	66,98	43,29	23,69	6,06	6,39	5,554	0,000	24,00	2
10.09.20	0,000	0,000	0,000	47,64	72,73	-25,09	3,52	6,51	0,000	0,000	24,00	2
11.09.20	0,000	0,000	0,000	32,00	68,87	-36,87	1,87	6,63	0,000	0,000	24,00	2
12.09.20	0,000	0,000	0,000	33,06	67,57	-34,51	1,68	6,78	0,000	0,000	24,00	2
13.09.20	0,000	0,000	0,000	33,33	67,42	-34,09	1,05	6,80	0,000	0,000	24,00	2
14.09.20	0,000	0,000	0,000	33,72	68,47	-34,75	0,77	6,84	0,000	0,000	24,00	2
15.09.20	0,000	0,000	0,000	33,28	66,50	-33,22	0,61	7,10	0,000	0,000	24,00	2
16.09.20	0,000	0,000	0,000	32,97	65,77	-32,80	0,52	6,96	0,000	0,000	24,00	2
17.09.20	0,000	0,000	0,000	32,81	66,42	-33,61	0,44	6,79	0,000	0,000	24,00	2
18.09.20	0,000	0,000	0,000	32,76	66,73	-33,97	0,37	6,63	0,000	0,000	24,00	2
19.09.20	0,000	0,000	0,000	32,39	64,37	-31,98	0,32	6,45	0,000	0,000	24,00	2
Итого	9,880	187,987	0,000	67,47	40,29	27,18	4,31	6,26	187,99	0,000	744,00	
Разность		187,987		27,18				-1,95	187,987			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	308,68	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	9,880								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	1843,062	63256,973	55569,883	21868.78
Конец периода	24:00	1852,943	63444,957	55569,883	22612.78
Разница	-	9,881	187,984	0,000	744.00

Дата и время распечатки: 22.09.2020  
11:05:24

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: