

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ=50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2020

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	M1, тонн	Наработка час
с 20.05.2020	00:00	480,764	8 120,946	19 660,78
по 19.06.2020	24:00	488,864	8 290,862	20 404,78
Итого		8,100	169,917	744,00

*Сл. и. газ. смена
до 20.06.2020 = 05471*

$Q_{гвс} = 8,100 + 0,000 = 8,100$ (Гкал)

$V_{подп} = 169,917$ (м3)

Магика	№	M1711007
QΣ =	8,100	Гкал
Vподп =	169,917	м3
Vх.в. =		м3

акт допуска до 02.06.2021
 Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность, Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович

фамилия, имя, отчество

тел. (3812) 53-99-89

подпись _____



Инспектор _____

↓ 13 06 20

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
 t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая)
 С: 20.05.2020 По: 19.06.2020

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
20.05.20	0,523	9,466	70,14	0,00	70,14	6,26	24,00	-
21.05.20	0,531	9,754	69,32	0,00	69,32	6,27	24,00	-
22.05.20	0,469	8,801	68,20	0,00	68,20	6,17	24,00	-
23.05.20	0,439	8,223	68,29	0,00	68,29	6,22	24,00	-
24.05.20	0,497	9,583	66,74	0,00	66,74	6,14	24,00	-
25.05.20	0,509	9,737	67,14	0,00	67,14	6,33	24,00	-
26.05.20	0,492	9,596	66,17	0,00	66,17	6,51	24,00	-
27.05.20	0,442	9,009	64,00	0,00	64,00	6,49	24,00	-
28.05.20	0,501	10,125	64,42	0,00	64,42	6,30	24,00	-
29.05.20	0,507	10,394	63,67	0,00	63,67	6,42	24,00	-
30.05.20	0,408	8,463	63,10	0,00	63,10	6,39	24,00	-
31.05.20	0,434	8,862	63,88	0,00	63,88	6,36	24,00	-
01.06.20	0,482	10,709	59,93	0,00	59,93	6,00	24,00	-
02.06.20	0,122	5,214	38,34	0,00	38,34	4,96	24,00	-
03.06.20	0,000	0,000	23,11	0,00	23,11	3,72	24,00	-
04.06.20	0,000	0,000	22,03	0,00	22,03	3,94	24,00	-
05.06.20	0,000	0,000	21,12	0,00	21,12	3,64	24,00	-
06.06.20	0,000	0,000	20,61	0,00	20,61	2,39	24,00	-
07.06.20	0,000	0,000	20,55	0,00	20,55	0,98	24,00	-
08.06.20	0,000	0,000	20,55	0,00	20,55	0,82	24,00	-
09.06.20	0,000	0,000	20,68	0,00	20,68	1,06	24,00	-
10.06.20	0,000	0,000	20,78	0,00	20,78	1,18	24,00	-
11.06.20	0,000	0,000	20,97	0,00	20,97	1,06	24,00	-
12.06.20	0,000	0,000	21,25	0,00	21,25	1,15	24,00	-
13.06.20	0,000	0,000	21,32	0,00	21,32	1,30	24,00	-
14.06.20	0,000	0,000	20,91	0,00	20,91	1,03	24,00	-
15.06.20	0,017	3,016	20,65	0,00	20,65	2,72	24,00	-
16.06.20	0,397	10,320	53,45	0,00	53,45	4,89	24,00	-
17.06.20	0,407	9,631	57,25	0,00	57,25	3,63	24,00	-
18.06.20	0,447	9,770	60,71	0,00	60,71	4,75	24,00	-
19.06.20	0,475	9,242	66,29	0,00	66,29	5,80	24,00	-
Итого	8,100	169,917	62,58	0,00	62,58	4,22	744,00	
Разность		169,917	62,58			-1,78		


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	8,100								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	480,764	8120,946	19660.78
Конец периода	24:00	488,864	8290,862	20404.78
Разница	-	8,100	169,917	744.00

Дата и время распечатки: 22.06.2020 10:38:34

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч

50 мм

dt min: 0,5 град. С

Номер ТСЧ: М1711007

Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч

50 мм

t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.05.2020 По: 19.06.2020

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка		Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час		
20.05.20	0,504	8,922	0,000	71,39	24,70	46,69	6,32	6,44	8,922	0,000	24,00	2	
21.05.20	0,515	9,269	0,000	70,47	24,64	45,83	6,33	6,44	9,269	0,000	24,00	2	
22.05.20	0,448	8,228	0,000	69,40	24,29	45,11	6,23	6,40	8,228	0,000	24,00	2	
23.05.20	0,414	7,551	0,000	69,70	24,43	45,27	6,27	6,40	7,551	0,000	24,00	2	
24.05.20	0,482	9,097	0,000	67,86	24,45	43,41	6,20	6,37	9,097	0,000	24,00	2	
25.05.20	0,490	9,176	0,000	68,29	24,73	43,56	6,39	6,48	9,176	0,000	24,00	2	
26.05.20	0,475	9,076	0,000	67,25	24,89	42,36	6,57	6,69	9,076	0,000	24,00	2	
27.05.20	0,426	8,482	0,000	65,09	24,36	40,73	6,54	6,70	8,482	0,000	24,00	2	
28.05.20	0,484	9,575	0,000	65,47	24,24	41,23	6,35	6,58	9,575	0,000	24,00	2	
29.05.20	0,492	9,879	0,000	64,66	24,45	40,21	6,48	6,58	9,879	0,000	24,00	2	
30.05.20	0,392	7,949	0,000	64,23	24,41	39,82	6,44	6,60	7,949	0,000	24,00	2	
31.05.20	0,416	8,312	0,000	65,01	24,50	40,51	6,41	6,56	8,312	0,000	24,00	2	
01.06.20	0,469	10,244	0,000	60,71	24,66	36,05	6,05	6,27	10,244	0,000	24,00	2	
02.06.20	0,114	4,184	0,000	42,14	23,51	18,63	5,66	4,21	4,184	0,000	24,00	25	
03.06.20	0,000	0,000	0,000	22,95	21,86	1,09	6,00	3,71	0,000	0,000	24,00	25	
04.06.20	0,000	0,000	0,000	21,75	20,98	0,77	6,00	1,08	0,000	0,000	24,00	25	
05.06.20	0,000	0,000	0,000	21,01	20,32	0,69	6,00	0,15	0,000	0,000	24,00	25	
06.06.20	0,000	0,000	0,000	20,68	20,16	0,52	6,00	0,00	0,000	0,000	24,00	25	
07.06.20	0,000	0,000	0,000	20,65	20,18	0,47	6,00	0,01	0,000	0,000	24,00	25	
08.06.20	0,000	0,000	0,000	20,66	20,19	0,47	6,00	0,01	0,000	0,000	24,00	25	
09.06.20	0,000	0,000	0,000	20,79	20,32	0,47	6,00	0,02	0,000	0,000	24,00	25	
10.06.20	0,000	0,000	0,000	20,89	20,42	0,47	6,00	0,02	0,000	0,000	24,00	25	
11.06.20	0,000	0,000	0,000	21,08	20,63	0,45	6,00	0,03	0,000	0,000	24,00	25	
12.06.20	0,000	0,000	0,000	21,36	20,83	0,53	6,00	0,04	0,000	0,000	24,00	25	
13.06.20	0,000	0,000	0,000	21,43	20,89	0,54	6,00	0,04	0,000	0,000	24,00	25	
14.06.20	0,000	0,000	0,000	20,98	20,42	0,56	6,00	0,47	0,000	0,000	24,00	25	
15.06.20	0,037	1,154	0,250	52,56	39,01	13,55	3,19	2,29	0,904	0,000	24,00	235	
16.06.20	0,385	9,822	0,000	54,16	22,37	31,79	4,96	4,79	9,822	0,000	24,00	2	
17.06.20	0,387	8,969	0,000	58,10	22,54	35,56	3,67	4,05	8,969	0,000	24,00	2	
18.06.20	0,427	9,110	0,000	61,76	22,84	38,92	4,83	4,62	9,110	0,000	24,00	2	
19.06.20	0,453	8,592	0,000	67,58	23,87	43,71	5,85	5,75	8,592	0,000	24,00	2	
Итого	7,810	157,591	0,250	64,51	39,01	25,50	5,89	3,86	157,34	0,000	744,00		
Разность		157,341		25,50			2,03		157,341				

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	261,90	482,08	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00
Ерасч.	7,810								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	1810,727	62619,004	55569,633	19660.78
Конец периода	24:00	1818,537	62776,594	55569,883	20404.78
Разница	-	7,810	157,590	0,250	744.00

Дата и время распечатки: 22.06.2020 10:37:32

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: