

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 38483

Q=0,802/0/0,65

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО УК "Солнечный город"

ул.2-я Поселковая,49

за Январь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич.	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.12	0	196073	194007	6478,21	25075	44788	23292
По 20.01	24	206701	204261	6927,294	25866	44788	23292
ИТОГО		10628	10254	449,084	791	0	0

ПУ № 161023

$Q_{\Sigma} = 462,856$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 0,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³


$Q(\text{от}) = 449,651$ Гкал

$Q(\text{гвс}) = 13,205$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 262,54$ м³

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/12/18г.-20/01/19г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Теплоэнергоснабжитель ВКТ-7 сег. N 000 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 1.75 м3/ч
 M сег. водн= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 1.75 м3/ч
 Тхв= 5.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=0 Т3=1 КС=0хАВ00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	ч
19/12/18	81.59	44.57	37.02	344.07	334.11	329.95	326.85	0.00	7.26	6.60	5.20	12.376	24	0	*
20/12/18	84.40	44.50	39.90	323.23	313.29	310.66	307.76	0.00	5.53	6.60	5.20	12.510	24	0	*
21/12/18	89.58	46.20	43.38	331.00	319.71	317.09	313.88	0.00	5.83	6.60	5.20	13.881	24	0	*
22/12/18	90.14	45.95	44.19	327.86	316.53	314.14	310.98	0.00	5.55	6.60	5.20	14.002	24	0	*
23/12/18	91.09	45.87	45.22	327.04	315.54	313.71	310.61	0.00	4.93	6.60	5.20	14.288	24	0	*
24/12/18	94.98	45.34	49.64	310.25	298.53	296.23	293.35	0.00	5.18	6.60	5.20	14.840	24	0	*
25/12/18	99.73	46.53	53.20	313.00	300.13	299.71	296.62	0.00	3.51	6.60	5.20	15.999	24	0	*
26/12/18	100.53	46.83	53.70	302.18	289.58	290.49	287.49	0.00	2.09	6.60	5.20	15.586	23	1	*
27/12/18	100.04	46.81	53.23	310.92	298.06	303.06	299.94	0.00	-1.88	6.60	5.20	15.898	24	0	*
28/12/18	98.17	46.53	51.64	317.36	304.65	313.14	309.95	0.00	-5.30	6.60	5.20	15.748	24	0	*
29/12/18	96.48	48.98	47.50	334.61	321.62	325.84	322.16	0.00	-0.54	6.60	5.20	15.308	24	0	*
30/12/18	93.87	49.63	44.24	350.21	337.24	339.86	335.95	0.00	1.29	6.60	5.20	14.951	24	0	*
31/12/18	92.99	47.55	45.44	349.71	336.96	333.68	330.13	0.00	6.83	6.60	5.20	15.345	24	0	*
01/01/19	93.60	49.65	43.95	333.50	321.22	319.79	316.08	0.00	5.14	6.60	5.20	14.138	24	0	*
02/01/19	93.05	48.78	44.27	331.94	319.84	332.54	328.86	0.00	-9.02	6.60	5.20	14.155	24	0	*
03/01/19	92.42	48.83	43.59	334.89	322.84	321.46	317.85	0.00	4.99	6.60	5.20	14.094	24	0	*
04/01/19	91.31	48.64	42.67	338.86	326.89	325.48	321.84	0.00	5.05	6.60	5.20	13.968	24	0	*
05/01/19	86.95	47.97	38.98	346.49	335.24	333.87	330.26	0.00	4.98	6.60	5.20	13.084	24	0	*
06/01/19	84.71	46.74	37.97	338.46	328.00	295.86	292.81	0.00	35.19	6.60	5.20	12.534	24	0	*
07/01/19	84.07	46.12	37.95	338.41	328.11	318.77	315.58	0.00	12.53	6.60	5.20	12.474	24	0	*
08/01/19	84.12	45.67	38.45	335.25	325.02	304.67	301.69	0.00	23.33	6.60	5.20	12.565	24	0	*
09/01/19	85.34	46.07	39.27	338.50	327.90	303.30	300.28	0.00	27.62	6.60	5.20	12.941	24	0	*
10/01/19	86.05	45.37	40.68	326.24	315.89	309.80	306.80	0.00	9.09	6.60	5.20	12.861	24	0	*
11/01/19	89.42	46.67	42.75	329.96	318.74	315.99	312.76	0.00	5.98	6.60	5.20	13.640	24	0	*
12/01/19	87.46	46.53	40.93	331.65	320.79	316.64	313.42	0.00	7.37	6.60	5.20	13.135	24	0	*
13/01/19	85.03	45.47	39.56	344.91	334.16	326.11	322.90	0.00	11.26	6.60	5.20	13.237	24	0	*
14/01/19	83.56	45.53	38.03	338.80	328.57	324.47	321.25	0.00	7.32	6.60	5.20	12.506	24	0	*
15/01/19	82.81	46.51	36.30	345.13	334.89	331.60	328.20	0.00	6.69	6.60	5.20	12.190	24	0	*
16/01/19	82.24	45.51	36.73	331.76	322.03	297.25	294.34	0.00	27.69	6.60	5.20	11.903	24	0	*
17/01/19	84.08	45.51	38.57	331.62	321.49	325.65	322.47	0.00	-0.98	6.60	5.20	12.393	24	0	*
18/01/19	82.45	45.87	36.58	341.05	331.01	286.26	283.43	0.00	47.58	6.60	5.20	12.165	24	0	*
19/01/19	82.67	46.92	35.75	347.11	336.82	286.91	283.94	0.00	52.88	6.60	5.20	12.121	24	0	*
20/01/19	81.83	46.49	35.34	352.61	342.33	297.12	294.08	0.00	48.25	6.60	5.20	12.248	24	0	*

Итого: | | | |10998. |10627.7|10361. |10254.5| 0.00 |373.22 | | |449.084|791 | 1 | |

Средние: |88.99 |46.67 |42.32 | | | | | | |6.60 |5.20 | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
18/12/18 24:00	201160.72	196073.36	195745.22	194007.41	23292.60	2065.95	6478.210	25075	594
20/01/19 24:00	212159.30	206701.09	206106.32	204261.92	23292.60	2439.17	6927.294	25866	595
Итого:	10998.58	10627.73	10361.10	10254.51	0.00	373.22	449.084	791	1

Период нормальной работы 791ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч
 Время работы прибора после сброса 26478ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

V_н = 262,54