

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"



Договор № 38483

Q=0,802/0/0,65

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО УК "Солнечный город"

ул.2-я Поселковая,49

за Июль 2019 г.

| Период отчета | | Количество теплоносителя | | Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление | Время работы (час) | Показания по счетчику ГВС механич. | Показания по счетчику ГВС (м3) |
|---------------|-------|--------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| дата | время | по подаче (т) | по обратке (т) | | | | |
| С 18.06 | 0 | | | | | 48522 | 28572 |
| С 14.07 | 24 | | | | | 49737 | 29705 |
| ИТОГО | | | | | | 1215 | 1133 |

ПУ № 161023

| |
|--|
| $Q_{\Sigma} = 61,115$ Гкал |
| $V_{\text{подп}} = 1215,00$ м ³ |
| $V_{\text{х.в.}} =$ м ³ |

$$Q(\text{от}) = \quad \text{Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = \underline{61,115} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{1215,00} \text{ м}^3$$

Количество дней по среднему: ___ + ___ = ___

Руководитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/06/19г.-14/07/19г.

Абонент:

Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 49

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0

Договорные расходы:

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

Тхв= 5,00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 280,00 м3/ч G под min = 1,75 м3/ч

G обр max = 280,00 м3/ч G обр min = 1,75 м3/ч

G3 max = 2,00 м3/ч G min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00161023

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0хАВ00

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | м3 | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 18.06.2019 | 54,43 | 19,42 | 35,01 | 33,21 | 32,77 | 158,81 | 158,65 | 51,1 | -125,88 | 6,6 | 5,2 | 1,147 | 24 | 0 | * |
| 19.06.2019 | 57,24 | 19,61 | 37,63 | 33,16 | 32,66 | 115,52 | 115,36 | 48,7 | -82,7 | 6,6 | 5,2 | 1,228 | 24 | 0 | * |
| 20.06.2019 | 57,52 | 20,06 | 37,46 | 32,47 | 31,97 | 227,85 | 227,52 | 47,4 | -195,55 | 6,6 | 5,2 | 1,193 | 24 | 0 | * |
| 21.06.2019 | 57,13 | 20,84 | 36,29 | 31,28 | 30,83 | 241,7 | 241,22 | 44,8 | -210,39 | 6,6 | 5,2 | 1,116 | 24 | 0 | * |
| 22.06.2019 | 56,83 | 20,34 | 36,49 | 34,03 | 33,54 | 250,65 | 250,17 | 45,9 | -216,63 | 6,6 | 5,2 | 1,223 | 24 | 0 | * |
| 23.06.2019 | 57,87 | 19,96 | 37,91 | 41,63 | 40,99 | 253,8 | 253,32 | 53,2 | -212,33 | 6,6 | 5,2 | 1,549 | 24 | 0 | * |
| 24.06.2019 | 58,6 | 20,65 | 37,95 | 42,33 | 41,65 | 264,3 | 263,82 | 48,7 | -222,17 | 6,6 | 5,2 | 1,575 | 24 | 0 | * |
| 25.06.2019 | 62,32 | 21,28 | 41,04 | 39,11 | 38,42 | 175,37 | 175,08 | 45,1 | -136,66 | 6,6 | 5,2 | 1,561 | 24 | 0 | * |
| 26.06.2019 | 61,26 | 21,94 | 39,32 | 39,27 | 38,6 | 12,15 | 12,15 | 44,8 | 26,45 | 6,6 | 5,2 | 1,517 | 24 | 0 | * |
| 27.06.2019 | 60,57 | 21,09 | 39,48 | 40,51 | 39,81 | 12,64 | 12,64 | 45 | 27,17 | 6,6 | 5,2 | 1,571 | 24 | 0 | * |
| 28.06.2019 | 60,16 | 21,16 | 39 | 37,93 | 37,3 | 12,9 | 12,9 | 41,2 | 24,4 | 6,6 | 5,2 | 1,453 | 24 | 0 | * |
| 29.06.2019 | 61,29 | 21,48 | 39,81 | 37,96 | 37,3 | 12,33 | 12,33 | 41,3 | 24,97 | 6,6 | 5,2 | 1,48 | 24 | 0 | * |
| 30.06.2019 | 62,61 | 21,85 | 40,76 | 40,1 | 39,39 | 13,39 | 13,39 | 44,6 | 26 | 6,6 | 5,2 | 1,594 | 24 | 0 | * |
| 01.07.2019 | 60,64 | 22,05 | 38,59 | 38,87 | 38,19 | 13,39 | 13,39 | 42,7 | 24,8 | 6,6 | 5,2 | 1,47 | 24 | 0 | * |
| 02.07.2019 | 57,96 | 22,06 | 35,9 | 40 | 39,39 | 13,98 | 13,98 | 44,7 | 25,41 | 6,6 | 5,2 | 1,409 | 24 | 0 | * |
| 03.07.2019 | 57,23 | 22,27 | 34,96 | 39,94 | 39,33 | 12,06 | 12,06 | 43,8 | 27,27 | 6,6 | 5,2 | 1,372 | 24 | 0 | * |
| 04.07.2019 | 57,46 | 22,17 | 35,29 | 41,65 | 41,03 | 27,81 | 27,81 | 45,6 | 13,22 | 6,6 | 5,2 | 1,446 | 24 | 0 | * |
| 05.07.2019 | 58,4 | 21,98 | 36,42 | 39,59 | 38,96 | 28,25 | 28,25 | 42,9 | 10,71 | 6,6 | 5,2 | 1,413 | 24 | 0 | * |
| 06.07.2019 | 61,8 | 22,96 | 38,84 | 36,99 | 36,37 | 0,05 | 0,05 | 40,1 | 36,32 | 6,6 | 5,2 | 1,416 | 24 | 0 | * |
| 07.07.2019 | 60,99 | 21,93 | 39,06 | 40,55 | 39,84 | 0,08 | 0,08 | 45,5 | 39,76 | 6,6 | 5,2 | 1,545 | 24 | 0 | * |
| 08.07.2019 | 63,31 | 22,53 | 40,78 | 35,89 | 35,22 | 0,02 | 0,02 | 39,3 | 35,2 | 6,6 | 5,2 | 1,411 | 24 | 0 | * |
| 09.07.2019 | 62,75 | 22,83 | 39,92 | 32,83 | 32,23 | 0,15 | 0,15 | 38,3 | 32,08 | 6,6 | 5,2 | 1,284 | 24 | 0 | * |
| 10.07.2019 | 63,13 | 22,8 | 40,33 | 29,67 | 29,15 | 0,43 | 0,43 | 32,2 | 28,72 | 6,6 | 5,2 | 1,171 | 24 | 0 | * |
| 11.07.2019 | 62,98 | 23,21 | 39,77 | 30,04 | 29,49 | 2,16 | 2,16 | 32 | 27,33 | 6,6 | 5,2 | 1,17 | 24 | 0 | * |
| 12.07.2019 | 63,96 | 23,41 | 40,55 | 27,5 | 27,01 | 1,05 | 1,05 | 28,7 | 25,96 | 6,6 | 5,2 | 1,086 | 24 | 0 | * |
| 13.07.2019 | 65,27 | 24,22 | 41,05 | 27,64 | 27,1 | 0,21 | 0,21 | 28,5 | 26,89 | 6,6 | 5,2 | 1,097 | 24 | 0 | * |
| 14.07.2019 | 65,67 | 25,49 | 40,18 | 26,67 | 26,15 | 0,92 | 0,92 | 27,6 | 25,23 | 6,6 | 5,2 | 1,047 | 24 | 0 | * |
| Итого: | | | | 970,82 | 954,69 | 1851,97 | 1849,11 | 1133,7 | -894,42 | | | 36,544 | 648 | 0 | |
| Средние: | 60,35 | 21,84 | 38,51 | | | | | | | 6,60 | 5,20 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | V3 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|-------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | ч | ч |
| 17/06/19 24:00 | 243338,46 | 237086,28 | 237000,8 | 234904,78 | 28572,2 | 2181,5 | 7922,382 | 29418 | 595 |
| 14/07/19 24:00 | 244309,28 | 238040,97 | 238852,77 | 236753,89 | 29705,9 | 1287,08 | 7958,926 | 30066 | 595 |
| Итого: | 970,82 | 954,69 | 1851,97 | 1849,11 | 1133,7 | -894,42 | 36,544 | 648 | 0 |

Период нормальной работы 648ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 30661ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации