

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Открытая
Т/вычислитель ВКТ-7

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 38483

Q=0,802/0/0,65

Справка
о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО УК "Солнечный город"
ул.2-я Поселковая,49
за Май 2020 г.



Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Показания по счетчику ГВС механич.	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 20.04	0	26859	22974	771,68	2099	59167	2723
С 19.05	24	28461	23423	809,909	2819	59167	3675
ИТОГО		1602	449	38,229	720	0	952

ПУ № 161023


$Q_{\Sigma} = 68,867$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 1152,00$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{10,921} \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{гвс}) = \underline{57,946} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{1152,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/04/20г.-19/05/20г.

Абонент:
Адрес: Омск г, Поселковая 2-я ул, д. 49
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 0
Договорные расходы:
M сет.водн=_____т.сут Mгвс=_____т.сут
Тхв= 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 280,00 м3/ч G под min = 1,75 м3/ч
G обр max = 280,00 м3/ч G обр min = 1,75 м3/ч
G3 max = 2,00 м3/ч G min = 1,00 м3/ч

Заводской номер 00161023 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хав00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч	ч	
20.04.2020	65,40	43,25	22,15	278,86	273,45	232,49	230,45	30,90	43,00	6,60	5,20	6,056	24	0	*
21.04.2020	65,38	45,34	20,04	246,87	242,08	201,04	199,11	33,20	42,97	6,60	5,20	4,865	24	0	*
22.04.2020	69,97	44,21	25,76	39,44	38,58	0,97	0,97	31,30	37,61	6,60	5,20	0,984	24	0	*
23.04.2020	67,71	42,27	25,44	38,66	37,86	0,70	0,70	30,80	37,16	6,60	5,20	0,944	24	0	*
24.04.2020	66,56	41,24	25,32	41,95	41,08	1,11	1,11	33,60	39,97	6,60	5,20	1,023	24	0	*
25.04.2020	63,46	35,50	27,96	44,90	44,06	0,89	0,89	36,50	43,17	6,60	5,20	1,222	24	0	*
26.04.2020	64,76	36,02	28,74	46,31	45,44	0,93	0,93	37,60	44,51	6,60	5,20	1,317	24	0	*
27.04.2020	63,64	35,69	27,95	42,71	41,94	0,98	0,98	34,50	40,96	6,60	5,20	1,188	24	0	*
28.04.2020	64,39	39,00	25,39	43,29	42,48	0,77	0,77	34,90	41,71	6,60	5,20	1,132	24	0	*
29.04.2020	63,96	40,30	23,66	40,35	39,60	1,03	1,03	32,20	38,57	6,60	5,20	0,956	24	0	*
30.04.2020	58,16	37,14	21,02	45,33	44,60	0,67	0,67	37,10	43,93	6,60	5,20	0,947	24	0	*
01.05.2020	63,68	36,73	26,95	42,18	41,41	0,78	0,78	33,80	40,63	6,60	5,20	1,058	24	0	*
02.05.2020	63,33	37,41	25,92	42,69	41,93	0,61	0,61	34,40	41,32	6,60	5,20	1,032	24	0	*
03.05.2020	63,46	38,28	25,18	43,67	42,87	0,55	0,55	35,40	42,32	6,60	5,20	1,079	24	0	*
04.05.2020	63,30	38,57	24,73	42,46	41,69	1,57	1,57	34,00	40,12	6,60	5,20	1,058	24	0	*
05.05.2020	63,63	38,84	24,79	42,43	41,65	1,05	1,05	34,40	40,60	6,60	5,20	1,064	24	0	*
06.05.2020	63,37	38,79	24,58	42,77	42,00	0,73	0,73	34,70	41,27	6,60	5,20	1,058	24	0	*
07.05.2020	63,77	39,28	24,49	40,16	39,43	0,72	0,72	32,40	38,71	6,60	5,20	0,989	24	0	*
08.05.2020	64,96	39,43	25,53	38,63	37,90	1,03	1,03	31,10	36,87	6,60	5,20	0,981	24	0	*
09.05.2020	63,69	37,64	26,05	34,48	33,85	1,30	1,30	27,30	32,55	6,60	5,20	0,842	24	0	*
10.05.2020	65,37	38,17	27,20	37,90	37,12	0,80	0,80	30,40	36,32	6,60	5,20	0,957	24	0	*
11.05.2020	65,66	39,96	25,70	36,15	35,47	0,54	0,54	28,80	34,93	6,60	5,20	0,903	24	0	*
12.05.2020	65,17	40,81	24,36	36,16	35,48	1,11	1,11	29,30	34,37	6,60	5,20	0,882	24	0	*
13.05.2020	64,98	40,89	24,09	34,32	33,67	0,47	0,47	27,60	33,20	6,60	5,20	0,825	24	0	*
14.05.2020	66,71	41,71	25,00	33,92	33,24	0,35	0,35	27,10	32,89	6,60	5,20	0,826	24	0	*
15.05.2020	65,94	42,49	23,45	33,60	32,95	0,00	0,00	26,60	32,95	6,60	5,20	0,782	24	0	*
16.05.2020	65,00	40,46	24,54	36,06	35,38	0,00	0,00	29,00	35,38	6,60	5,20	0,868	24	0	*
17.05.2020	66,42	41,22	25,20	37,21	36,48	0,00	0,00	29,60	36,48	6,60	5,20	0,921	24	0	*
18.05.2020	67,56	43,86	23,70	35,20	34,48	0,00	0,00	27,50	34,48	6,60	5,20	0,787	24	0	*
19.05.2020	68,09	47,87	20,22	34,56	33,84	0,00	0,00	26,50	33,84	6,60	5,20	0,683	24	0	*
Итого:				1633,22	1602,01	453,19	449,22	952,50	1152,79			38,229	720	0	
Средние:	64,92	40,08	24,84							6,60	5,20				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/04/20 24:00	27 518,82	26 859,98	23 192,45	22 974,63	2 723,00	3 885,35	771,680	2 099	26
19/05/20 24:00	29 152,04	28 461,99	23 645,64	23 423,85	3 675,50	5 038,14	809,909	2 819	26
Итого:	1 633,22	1 602,01	453,19	449,22	952,50	1 152,79	38,229	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 0ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации