


Теплоисточник  
Система 2 - х трубная  
ГВС закрытая  
Т/вычислитель ТВ-7.04

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-ON

Q=0,286/0/0,1926



**Справка**

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "Солнечный город"

ул. 4 Поселковая, 44

за Июль 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче ( т )	по обратке ( т )				
С 18.06	00.00	23865	22466	400,061	5268	73,441	1352,466
По 20.07	24.00	24064	22466	404,797	6060	82,045	1551,787
ИТОГО		199	0	4,736	792	8,604	199,321

ПУ № 19076436

$Q_{\Sigma} = 8,604$ Гкал
$V_{\text{подп}} = 199,32$ м <sup>3</sup>
$V_{\text{х.в.}} =$ м <sup>3</sup>

$Q(\text{от}) =$  Гкал

$Q(\text{гвс}) = 8,604$  Гкал

$V_{\text{подп}} = 199,32$  м<sup>3</sup>

Количество дней по среднему: \_\_\_\_ + \_\_\_\_ = \_\_\_\_

Исполнитель Тимошенко Ю. А.



ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 18/06/20г.-20/07/20г.

Абонент: 4 Поселковая 44  
Адрес: 4 Поселковая 44  
Договор N: 0000000000  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Тепловычислитель ТВ7-04 сег. N 001  
Пределы измерений:  
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч  
Договорные расколы:  
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч  
M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
т.в: не исп.

Серийный номер 19076406, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0ХА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.06.20 23	44.26	22.42	21.84	3.87	1.95	5.727<	0.000	5.675<	0.000	5.675	0.00	4.00	0.124	24	0	*
19.06.20 23	51.49	20.88	30.61	4.94	2.74	7.600<	0.000	7.507<	0.000	7.507	0.00	4.00	0.230	24	0	*
20.06.20 23	49.46	20.13	29.33	5.08	4.91	6.468<	0.000	6.394<	0.000	6.394	0.00	4.00	0.187	24	0	*
21.06.20 23	52.11	23.19	28.92	5.01	5.11	7.630<	0.000	7.534<	0.000	7.534	0.00	4.00	0.218	24	0	*
22.06.20 23	50.42	23.44	26.98	5.48	5.58	6.650<	0.000	6.572<	0.000	6.572	0.00	4.00	0.177	24	0	*
23.06.20 23	49.02	23.14	25.88	5.99	6.09	6.191<	0.000	6.122<	0.000	6.122	0.00	4.00	0.158	24	0	*
24.06.20 23	49.91	23.22	26.69	5.90	6.00	6.778<	0.000	6.699<	0.000	6.699	0.00	4.00	0.179	24	0	*
25.06.20 23	50.13	24.86	25.27	6.06	6.16	6.423<	0.000	6.348<	0.000	6.348	0.00	4.00	0.160	24	0	*
26.06.20 23	49.78	24.05	25.73	5.91	5.96	6.856<	0.000	6.778<	0.000	6.778	0.00	4.00	0.174	24	0	*
27.06.20 23	45.91	21.71	24.19	5.44	5.54	6.030<	0.000	5.971<	0.000	5.971	0.00	4.00	0.144	24	0	*
28.06.20 23	48.05	22.79	25.26	5.47	5.54	7.724<	0.000	7.641<	0.000	7.641	0.00	4.00	0.193	24	0	*
29.06.20 23	47.03	23.45	23.58	5.66	5.75	7.515<	0.000	7.438<	0.000	7.438	0.00	4.00	0.175	24	0	*
30.06.20 23	46.09	22.90	23.18	5.94	6.02	6.619<	0.000	6.554<	0.000	6.554	0.00	4.00	0.152	24	0	*
01.07.20 23	45.79	23.62	22.17	5.94	6.04	6.195<	0.000	6.135<	0.000	6.135	0.00	4.00	0.136	24	0	*
02.07.20 23	46.07	24.14	21.93	5.90	5.97	6.485<	0.000	6.422<	0.000	6.422	0.00	4.00	0.141	24	0	*
03.07.20 23	46.50	24.66	21.84	6.07	6.14	6.430<	0.000	6.366<	0.000	6.366	0.00	4.00	0.139	24	0	*
04.07.20 23	46.32	24.91	21.41	6.08	6.17	5.371<	0.000	5.318<	0.000	5.318	0.00	4.00	0.114	24	0	*
05.07.20 23	48.83	25.49	23.34	6.06	6.15	7.280<	0.000	7.200<	0.000	7.200	0.00	4.00	0.168	24	0	*
06.07.20 23	47.57	26.15	21.42	6.02	6.11	6.415<	0.000	6.348<	0.000	6.348	0.00	4.00	0.136	24	0	*
07.07.20 23	48.36	26.50	21.85	5.98	6.04	6.553<	0.000	6.482<	0.000	6.482	0.00	4.00	0.141	24	0	*
08.07.20 23	50.19	27.06	23.13	5.95	5.98	5.602<	0.000	5.537<	0.000	5.537	0.00	4.00	0.128	24	0	*
09.07.20 23	50.98	27.57	23.41	5.94	5.74	5.726<	0.000	5.657<	0.000	5.657	0.00	4.00	0.132	24	0	*
10.07.20 23	49.62	27.94	21.68	5.99	4.58	5.165<	0.000	5.106<	0.000	5.106	0.00	4.00	0.111	24	0	*
11.07.20 23	48.97	27.42	21.55	6.08	4.13	4.963<	0.000	4.907<	0.000	4.907	0.00	4.00	0.106	24	0	*
12.07.20 23	51.07	27.85	23.22	6.02	3.75	5.584<	0.000	5.486<	0.000	5.486	0.00	4.00	0.128	24	0	*
13.07.20 23	50.41	27.75	22.66	6.05	3.41	4.966<	0.000	4.908<	0.000	4.908	0.00	4.00	0.111	24	0	*
14.07.20 23	52.85	28.58	24.27	6.14	3.41	5.735<	0.000	5.661<	0.000	5.661	0.00	4.00	0.138	24	0	*
15.07.20 23	52.83	28.48	24.35	6.15	3.34	5.233<	0.000	5.165<	0.000	5.165	0.00	4.00	0.126	24	0	*
16.07.20 23	51.10	28.53	22.57	6.04	3.25	5.001<	0.000	4.941<	0.000	4.941	0.00	4.00	0.112	24	0	*
17.07.20 23	49.23	28.41	20.81	5.70	3.37	4.799<	0.000	4.745<	0.000	4.745	0.00	4.00	0.099	24	0	*
18.07.20 23	50.28	28.85	21.43	5.31	2.43	4.761<	0.000	4.705<	0.000	4.705	0.00	4.00	0.101	24	0	*
19.07.20 23	49.57	28.95	20.63	5.31	2.02	5.366<	0.000	5.305<	0.000	5.305	0.00	4.00	0.110	24	0	*
20.07.20 23	47.94	29.01	18.92	4.75	1.83	4.871<	0.000	4.819<	0.000	4.819	0.00	4.00	0.091	24	0	*
Итого/Средн	49.00	25.12	23.88	5.70	4.76	200.681	0.000	198.447	0.000	198.447	0.00	4.00	4.736	792	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.06.20 23	24480.790	22832.901	23865.850	22466.474	1399.376	400.061	5268	289
20.07.20 23	24681.471	22832.901	24064.297	22466.474	1597.823	404.797	6060	289
Итого	200.681	0.000	198.447	0.000	198.447	4.736	792	0

Условные обозначения:  
(<) параметр < min  
(>) параметр > max  
(!) отсут. питания  
(#) дисбаланс масс  
(R) реверс  
(o) отсут. теплонос.  
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_