

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Закрытая
Т/вычислитель КМ-5

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369



Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"ул. Заозерная 15.к 1за Июль 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 18.06	00.00	26290	26193	492,151	3459		18978
По 20.07	24.00	27603	27500	501,275	3764		18978
ИТОГО		1313	1307	9,124	305	0	0

ПУ № 094038

$Q_{\Sigma} = 9,124$	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	м^3
$V_{\text{х.в.}} =$	м^3

$$Q(\text{от}) = \underline{9,124} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м}^3$$

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.06.2020 по 20.07.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
18.06.20	0.297	60.3945	60.6719	-	0.00	0.2773	68.23	63.42	4.80	16.81	7.19	D
19.06.20	0.177	37.6250	37.6348	-	0.00	0.0098	67.49	62.90	4.59	20.11	3.89	ED
20.06.20	0.038	3.4473	3.4043	0.0430	0.00	-	73.14	62.32	10.83	20.23	3.77	EDg
21.06.20	0.428	64.6211	64.6055	0.0156	0.00	-	70.22	63.69	6.52	12.87	11.13	ED
22.06.20	0.475	57.7285	57.3125	0.4160	0.00	-	71.02	62.89	8.13	8.76	15.24	D
23.06.20	0.435	64.4355	63.9902	0.4453	0.00	-	70.60	63.96	6.64	12.23	11.77	ED
24.06.20	0.555	73.7129	73.4668	0.2461	0.00	-	71.02	63.59	7.43	8.44	15.56	D
25.06.20	0.473	53.9180	53.4883	0.4297	0.00	-	71.61	62.95	8.66	6.70	17.30	D
26.06.20	0.486	55.6738	54.8457	0.8281	0.00	-	70.71	62.07	8.63	5.93	18.07	D
27.06.20	0.356	62.7910	62.6055	0.1855	0.00	-	66.91	61.34	5.57	13.26	10.74	D
28.06.20	0.418	68.1113	67.7148	0.3965	0.00	-	65.65	59.62	6.03	12.65	11.35	D
29.06.20	0.380	69.7129	69.5820	0.1309	0.00	-	63.74	58.39	5.35	14.08	9.92	D
30.06.20	0.218	44.5371	44.2793	0.2578	0.00	-	64.00	59.21	4.79	18.88	5.12	D
01.07.20	0.294	58.5234	58.2285	0.2949	0.00	-	63.04	58.12	4.92	17.51	6.49	D
02.07.20	0.254	54.4961	54.1602	0.3359	0.00	-	61.75	57.19	4.56	18.28	5.72	ED
03.07.20	0.206	44.8223	44.5293	0.2930	0.00	-	61.51	57.02	4.49	19.46	4.54	D
04.07.20	0.122	27.8105	27.6465	0.1641	0.00	-	62.38	58.10	4.28	21.24	2.76	D
05.07.20	0.219	46.4473	46.2598	0.1875	0.00	-	62.56	57.96	4.60	19.27	4.73	D
06.07.20	0.169	37.9434	37.7910	0.1523	0.00	-	62.64	58.30	4.34	20.11	3.89	D
07.07.20	0.179	37.6250	37.4238	0.2012	0.00	-	62.23	57.59	4.64	19.79	4.21	D
08.07.20	0.160	35.1035	34.9297	0.1738	0.00	-	65.70	61.24	4.46	20.49	3.51	D
09.07.20	0.182	39.1152	38.9590	0.1563	0.00	-	64.80	60.25	4.56	20.20	3.80	D
10.07.20	0.090	21.8750	21.8047	0.0703	0.00	-	64.35	60.36	4.00	21.88	2.12	D
11.07.20	0.267	28.2578	28.1113	0.1465	0.00	-	71.50	62.16	9.34	11.05	12.95	Dg
12.07.20	0.458	28.9805	28.8301	0.1504	0.00	-	73.96	58.26	15.71	1.93	22.07	g
13.07.20	0.436	25.1836	25.0254	0.1582	0.00	-	74.99	57.79	17.19	2.45	21.55	Dg
14.07.20	0.462	19.8223	19.6973	0.1250	0.00	-	77.63	54.43	23.20	2.29	21.71	g
15.07.20	0.393	20.3242	20.2168	0.1074	0.00	-	76.19	56.95	19.24	2.51	21.49	g
16.07.20	0.393	50.7832	50.5449	0.2383	0.00	-	71.37	63.74	7.63	5.16	18.84	D
17.07.20	0.104	19.7168	19.6367	0.0801	0.00	-	70.41	65.26	5.15	20.00	4.00	ED
18.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	73.65	61.43	12.22	24.00	0.00	E
19.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	70.48	67.17	3.31	24.00	0.00	E
20.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.06	65.86	5.20	24.00	0.00	E
Итого	9.124	1313.5391	1307.3965	6.4297	0.00	0.2871	67.50	60.66	6.84	486.58	305.42	486.58

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.07.20	24:00	501.275	27603.90	27500.75	0.00	3764.79
18.06.20	00:00	492.151	26290.36	26193.35	0.00	3459.37
Итого		9.124	1313.54	1307.40	0.00	305.42

Отчетный период 792.00 час. Период норм. работы 305.42 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 97.806 час.

Период t1-t2 < min (D) 379.224 час. Период G < min (g) 9.548 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____