

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -  
 Система 2-х трубная, ГВС открытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т/вычислитель Магика  
 (наименование и схема подключения)  
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50  
 (тип)  
 Ду (гвс) = MTWI-32  
 (счетчика гвс)  
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483  
 Соглашение от \_\_\_\_\_  
 дог. № \_\_\_\_\_

## Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Тварковского д.7

адрес по месту установки приборов

за Август 2021

*Иск. соглашение  
на 24.08.2021-2320*

Период отчета		Показания по счетчику ГВС			
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час	
с	22.07.2021	00:00	1 461,584	25 498,279	75 334,15
по	23.08.2021	24:00	1 471,530	25 738,080	76 126,15
Итого			9,946	239,801	792,00

$Q_{гвс} = 9,946 + 0,000 = 9,946$  (Гкал)

$V_{подп} = 239,801$  (м3)

Магика	№	MD210061
QΣ =	9,946	Гкал
Vподп =	239,801	м3
Vх.в. =		м3



акт допуска до 21.02.2022  
 Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

тел. \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия"  
 фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович  
 фамилия, имя, отчество



Инспектор \_\_\_\_\_

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия E2/E3

Расход1:

10,0 л/имп

dt min: 2 град. С

Номер ТСЧ: MD210061

t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )**

С: 22.07.2021 По: 23.08.2021

Дата	Энергия	Масса	Температура			Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	M1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	Траб, час	
22.07.21	0,293	6,671	57,05	0,00	57,05	24,00	-
23.07.21	0,278	6,467	56,55	0,00	56,55	24,00	-
24.07.21	0,293	7,093	53,74	0,00	53,74	24,00	-
25.07.21	0,321	8,024	53,00	0,00	53,00	24,00	-
26.07.21	0,302	7,571	52,76	0,00	52,76	24,00	-
27.07.21	0,270	6,391	54,13	0,00	54,13	24,00	-
28.07.21	0,296	6,920	55,64	0,00	55,64	24,00	-
29.07.21	0,268	6,382	52,77	0,00	52,77	24,00	-
30.07.21	0,279	6,869	53,61	0,00	53,61	24,00	-
31.07.21	0,295	7,223	53,48	0,00	53,48	24,00	-
01.08.21	0,290	6,914	54,49	0,00	54,49	24,00	-
02.08.21	0,335	7,645	55,34	0,00	55,34	24,00	-
03.08.21	0,270	6,652	53,08	0,00	53,08	24,00	-
04.08.21	0,260	7,019	50,35	0,00	50,35	24,00	-
05.08.21	0,247	6,362	50,09	0,00	50,09	24,00	-
06.08.21	0,309	7,387	54,98	0,00	54,98	24,00	-
07.08.21	0,287	6,865	53,36	0,00	53,36	24,00	-
08.08.21	0,298	7,443	52,97	0,00	52,97	24,00	-
09.08.21	0,279	7,060	51,99	0,00	51,99	24,00	-
10.08.21	0,295	7,545	51,16	0,00	51,16	24,00	-
11.08.21	0,334	8,440	52,56	0,00	52,56	24,00	-
12.08.21	0,291	7,546	51,40	0,00	51,40	24,00	-
13.08.21	0,339	8,156	54,99	0,00	54,99	24,00	-
14.08.21	0,319	7,532	53,21	0,00	53,21	24,00	-
15.08.21	0,323	7,450	53,47	0,00	53,47	24,00	-
16.08.21	0,306	7,167	54,42	0,00	54,42	24,00	-
17.08.21	0,302	7,239	54,16	0,00	54,16	24,00	-
18.08.21	0,318	7,493	54,62	0,00	54,62	24,00	-
19.08.21	0,302	7,158	53,41	0,00	53,41	24,00	-
20.08.21	0,341	8,065	55,17	0,00	55,17	24,00	-
21.08.21	0,356	8,208	56,84	0,00	56,84	24,00	-
22.08.21	0,361	8,013	56,35	0,00	56,35	24,00	-
23.08.21	0,291	6,823	54,33	0,00	54,33	24,00	-
<b>Итого</b>	<b>9,946</b>	<b>239,792</b>	<b>53,80</b>	<b>0,00</b>	<b>53,80</b>	<b>792,00</b>	
<b>Разность</b>		<b>239,792</b>	<b>53,80</b>				

	норма	G < min	G > max	dt < min	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
Ерасч.	9,946						

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	M1, тонн	
Начало периода	00:00	1461,584	25498,279	75334.15
Конец периода	24:00	1471,530	25738,080	76126.15
Разница	-	9,946	239,801	792.00

Дата и время распечатки: 24.08.2021 10:17:41

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:



Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3  
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 2 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)**

С: 22.07.2021 По: 23.08.2021

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
22.07.21	0,000	0,000	0,000	29,51	59,20	-29,69	6,19	6,25	0,000	0,000	24,00	2
23.07.21	0,000	0,000	0,000	29,86	58,62	-28,76	5,81	5,88	0,000	0,000	24,00	2
24.07.21	0,000	0,007	0,007	29,89	55,69	-25,80	6,08	6,15	0,000	0,000	24,00	23
25.07.21	0,000	0,000	0,000	29,93	54,57	-24,64	5,89	5,96	0,000	0,000	24,00	2
26.07.21	0,000	0,000	0,000	29,43	54,44	-25,01	5,81	5,87	0,000	0,000	24,00	2
27.07.21	0,000	0,000	0,000	29,48	56,08	-26,60	5,81	5,88	0,000	0,000	24,00	2
28.07.21	0,000	0,000	0,000	29,81	57,56	-27,75	5,67	5,74	0,000	0,000	24,00	2
29.07.21	0,000	0,000	0,000	29,26	54,72	-25,47	5,74	5,81	0,000	0,000	24,00	2
30.07.21	0,000	0,000	0,000	29,23	55,43	-26,21	5,79	5,86	0,000	0,000	24,00	2
31.07.21	0,000	0,000	0,000	29,05	55,29	-26,23	5,79	5,87	0,000	0,000	24,00	2
01.08.21	0,000	0,000	0,000	29,53	56,26	-26,73	5,83	5,90	0,000	0,000	24,00	2
02.08.21	0,000	0,000	0,000	29,89	57,06	-27,17	5,74	5,81	0,000	0,000	24,00	2
03.08.21	0,000	0,000	0,000	29,71	54,98	-25,27	5,72	5,78	0,000	0,000	24,00	2
04.08.21	0,000	0,000	0,000	29,26	51,86	-22,59	5,72	5,79	0,000	0,000	24,00	2
05.08.21	0,000	0,002	0,002	28,79	51,69	-22,90	5,78	5,84	0,001	0,000	24,00	2
06.08.21	0,000	0,002	0,001	29,73	56,69	-26,97	5,75	5,82	0,001	0,000	24,00	2
07.08.21	0,000	0,005	0,003	29,70	55,14	-25,44	5,85	5,92	0,002	0,000	24,00	2
08.08.21	0,000	0,002	0,001	29,81	54,60	-24,80	5,85	5,91	0,001	0,000	24,00	2
09.08.21	0,000	0,000	0,000	29,48	53,53	-24,05	5,69	5,75	0,000	0,000	24,00	2
10.08.21	0,000	0,000	0,000	29,43	52,73	-23,30	5,55	5,62	0,000	0,000	24,00	2
11.08.21	0,000	0,000	0,000	29,24	54,04	-24,79	5,61	5,67	0,000	0,000	24,00	2
12.08.21	0,000	0,000	0,000	28,75	52,97	-24,21	5,54	5,61	0,000	0,000	24,00	2
13.08.21	0,000	0,000	0,000	29,09	56,67	-27,58	5,47	5,54	0,000	0,000	24,00	2
14.08.21	0,000	0,000	0,000	28,97	54,81	-25,84	5,48	5,55	0,000	0,000	24,00	2
15.08.21	0,000	0,000	0,000	28,99	55,16	-26,17	5,41	5,48	0,000	0,000	24,00	2
16.08.21	0,000	0,000	0,000	29,36	56,07	-26,70	5,61	5,68	0,000	0,000	24,00	2
17.08.21	0,000	0,000	0,000	29,65	55,97	-26,32	5,99	6,05	0,000	0,000	24,00	2
18.08.21	0,000	0,000	0,000	29,38	56,46	-27,07	7,11	7,18	0,000	0,000	24,00	2
19.08.21	0,000	0,000	0,000	29,13	55,31	-26,18	7,27	7,34	0,000	0,000	24,00	2
20.08.21	0,000	0,000	0,000	29,41	56,92	-27,51	6,81	6,88	0,000	0,000	24,00	2
21.08.21	0,000	0,001	0,001	29,57	58,60	-29,03	7,29	7,35	0,000	0,000	24,00	23
22.08.21	0,000	0,000	0,000	29,73	58,17	-28,44	7,28	7,34	0,000	0,000	24,00	2
23.08.21	0,000	0,000	0,000	29,74	56,30	-26,57	7,51	7,57	0,000	0,000	24,00	2
Итого	0,000	0,019	0,015	29,45	55,56	-26,11	6,01	6,08	0,004	0,000	792,00	
Разность		0,004		-26,11			-0,07		0,004			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,12	404,68	0,00	0,03	0,00	387,17	0,00	0,00	792,00
Ерасч.	0,000								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	4774,427	120343,797	103950,000	75334.15
Конец периода	24:00	4774,427	120343,797	103950,000	76126.15
Разница	-	0,000	0,000	0,000	792.00

Дата и время распечатки: 24.08.2021  
10:17:10

Представитель абонента:

