

Теплоисточник  
Система 2 - х трубная  
ГВС Закрытая  
Т/вычислитель КМ-5

В ОАО "ТЭК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369

**Справка**

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

**ООО "УК "Солнечный город"**

**ул. Заозерная 15.к 1**

**за Август 2020 г.**

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче ( т )	по обратке ( т )				
С 21.07	00.00	27603	27500	501,275	3764		18978
По 23.08	24.00	27699	27595	503,1	3839		18978
ИТОГО		96	95	1,825	75	0	0

Расчёт по среднему С 21.07 по 19.08 Q = 17,571 Г кал

ПУ № 094038



$Q_{\Sigma} = 19,914$ Гкал
$V_{\text{подп}} =$ м <sup>3</sup>
$V_{\text{х.в.}} =$ м <sup>3</sup>

$$Q(\text{от}) = \underline{2,343} \text{ Гкал}$$
$$Q(\text{ГВС}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплотребления  
 с 21.07.2020 по 23.08.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
21.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.29	64.61	6.68	24.00	0.00	E
22.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	72.01	63.07	8.94	24.00	0.00	E
23.07.20	0.027	2.5762	2.5332	0.0430	0.00	-	72.08	61.81	10.27	22.70	1.30	ED
24.07.20	0.003	0.3555	0.3418	0.0137	0.00	-	70.92	61.72	9.20	23.87	0.13	EDg
25.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	70.40	66.77	3.64	24.00	0.00	E
26.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	70.09	66.85	3.24	24.00	0.00	E
27.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.10	65.19	5.91	24.00	0.00	E
28.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.59	63.84	7.74	24.00	0.00	E
29.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.67	63.80	7.86	24.00	0.00	E
30.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	71.69	63.96	7.73	24.00	0.00	ED
31.07.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	72.40	59.87	12.54	24.00	0.00	E
01.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	73.78	59.77	14.01	24.00	0.00	ED
02.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.75	59.06	15.69	24.00	0.00	E
03.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.35	58.31	17.04	24.00	0.00	E
04.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.07	58.98	16.09	24.00	0.00	E
05.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.38	59.32	16.07	24.00	0.00	E
06.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	77.39	56.99	20.40	24.00	0.00	E
07.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.46	58.29	17.17	24.00	0.00	E
08.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.67	60.44	14.23	24.00	0.00	Eg
09.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.92	59.76	15.17	24.00	0.00	Eg
10.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.13	58.84	16.28	24.00	0.00	E
11.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.25	59.01	16.24	24.00	0.00	E
12.08.20	0.010	0.7168	0.7129	0.0039	0.00	-	74.25	59.80	14.45	23.70	0.30	UEg
13.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.65	58.84	15.81	24.00	0.00	E
14.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	73.84	59.64	14.20	24.00	0.00	E
15.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.28	57.84	17.44	24.00	0.00	E
16.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	75.21	57.78	17.43	24.00	0.00	E
17.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.40	58.93	15.48	24.00	0.00	Eg
18.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	74.91	58.35	16.56	24.00	0.00	UE
19.08.20	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	73.76	60.30	13.47	24.00	0.00	E
20.08.20	0.229	12.0000	11.8906	0.1094	0.00	-	74.83	55.81	19.02	16.59	7.41	UEDg
21.08.20	0.488	23.7793	23.4707	0.3086	0.00	-	75.54	55.11	20.44	3.53	20.47	Dg
22.08.20	0.466	27.6992	27.3555	0.3438	0.00	-	74.59	57.86	16.73	1.62	22.38	g
23.08.20	0.600	28.7383	28.3242	0.4141	0.00	-	75.91	55.11	20.80	1.22	22.78	g
Итого	1.825	95.8652	94.6289	1.2365	0.00	0.0000	75.17	56.23	18.94	741.25	74.75	741.25

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
23.08.20	24:00	503.100	27699.76	27595.38	0.00	3839.54
21.07.20	00:00	501.275	27603.90	27500.75	0.00	3764.79
Итого		1.825	95.87	94.63	0.00	74.75

Отчетный период 816.00 час. Период норм. работы 74.75 час.

Период отключения питания (U) 4.867 час. Период функц.отказа (E) 727.510 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 2.934 час. Период G<min (g) 5.935 час.  
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_