

Теплоисточник  
Система 2 - х трубная  
ГВС Закрытая  
Т/вычислитель КМ-5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369

**Справка**

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. Заозерная 15.к 1

за Январь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче ( т )	по обратке ( т )				
С 19.12	00.00	36497	38363	958,68	7481		18956
По 20.01	24.00	3439	3486	109,494	480		18956
ИТОГО		5643	5747	189,729	792		0

ПУ № 094038

$Q_{\Sigma} = 189,729$ Гкал
$V_{\text{подп}} =$ м <sup>3</sup>
$V_{\text{х.в.}} =$ м <sup>3</sup>

$Q(\text{от}) = \underline{189,729}$  Гкал

$Q(\text{ГВС}) = \underline{0,00}$  Гкал

$V_{\text{подп}} = \underline{0,00}$  м<sup>3</sup>

Количество дней по среднему: \_\_\_\_ + \_\_\_\_ = \_\_\_\_

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Собр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Сп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 19.12.2018 по 20.01.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2				
19.12.18	4.924	170.4648	175.7070	-	0.00	5.2422	82.92	54.14	28.78	0.00	24.00		
20.12.18	5.284	167.2500	172.2500	-	0.00	5.0000	86.75	55.27	31.49	0.00	24.00		
21.12.18	5.737	173.5469	177.5234	-	0.00	3.9766	91.68	59.77	32.92	0.00	24.00		
22.12.18	5.907	172.8398	176.1836	-	0.00	3.3438	92.15	59.11	34.04	0.00	24.00		
23.12.18	5.944	170.2188	175.0352	-	0.00	4.8164	93.16	58.39	34.78	0.00	24.00		
24.12.18	6.314	163.5703	169.0469	-	0.00	4.4766	97.11	58.67	38.44	0.00	24.00		
25.12.18	6.713	164.4023	169.5430	-	0.00	4.1406	101.85	61.22	40.64	0.00	24.00		
26.12.18	6.697	165.9922	170.9805	-	0.00	4.9883	102.71	62.57	40.14	0.00	24.00		
27.12.18	6.765	166.1797	170.2500	-	0.00	4.0703	102.10	61.59	40.51	0.00	24.00		
28.12.18	6.683	171.9063	175.5664	-	0.00	3.6602	99.48	60.78	39.70	0.00	24.00		
29.12.18	6.623	175.8594	179.9453	-	0.00	4.0859	98.07	60.57	37.49	0.00	24.00		
30.12.18	6.330	174.9609	179.2422	-	0.00	4.2813	95.11	59.09	36.02	0.00	24.00		
31.12.18	6.314	166.4492	171.0391	-	0.00	4.5898	94.66	56.87	37.79	0.00	24.00		
01.01.19	6.010	169.1457	173.6867	-	0.00	4.5409	95.56	60.19	35.38	0.00	24.00		
02.01.19	5.990	167.3197	170.8657	-	0.00	3.5460	94.98	59.33	35.65	0.00	24.00		
03.01.19	6.005	169.3384	173.6051	-	0.00	4.2668	94.43	59.12	35.31	0.00	24.00		
04.01.19	5.824	169.5857	173.7101	-	0.00	4.1244	92.89	58.69	34.20	0.00	24.00		
05.01.19	5.526	172.9034	175.6485	-	0.00	2.7451	88.01	56.17	31.84	0.00	24.00		
06.01.19	5.211	167.5716	171.1442	-	0.00	3.5726	85.15	54.17	30.98	0.00	24.00		
07.01.19	5.356	173.1870	175.0865	-	0.00	1.8995	85.41	54.60	30.81	0.00	24.00		
08.01.19	5.329	167.8625	169.7837	-	0.00	1.9211	85.57	53.93	31.63	0.00	24.00		
09.01.19	5.385	172.8617	174.1815	-	0.00	1.3198	85.89	54.85	31.03	0.00	24.00		
10.01.19	5.423	169.8064	170.4111	-	0.00	1.6047	86.50	54.49	32.01	0.00	24.00		
11.01.19	5.808	172.2698	173.7837	-	0.00	1.5139	90.85	57.27	33.58	0.00	24.00		
12.01.19	5.715	170.7795	172.4962	-	0.00	1.7167	89.34	56.00	33.34	0.00	24.00		
13.01.19	5.458	170.1702	171.8994	-	0.00	1.7292	85.68	53.72	31.96	0.00	24.00		
14.01.19	5.271	175.7434	177.5151	-	0.00	1.7717	84.56	54.69	29.88	0.00	24.00		
15.01.19	5.231	179.2859	180.7529	-	0.00	1.4670	83.28	54.21	29.07	0.00	24.00		
16.01.19	5.086	172.1870	173.7576	-	0.00	1.5706	83.20	53.77	29.43	0.00	24.00		
17.01.19	5.255	171.8335	173.1653	-	0.00	1.3318	85.05	54.58	30.47	0.00	24.00		
18.01.19	5.256	173.5217	175.5525	-	0.00	2.0308	84.05	53.87	30.18	0.00	24.00		
19.01.19	5.247	178.8342	180.9531	-	0.00	2.1189	83.46	54.22	29.23	0.00	24.00		
20.01.19	5.109	176.6912	178.6914	-	0.00	2.0103	82.35	53.55	28.81	0.00	24.00		
Итого	189.729	5643.5293	5747.0029	0.0000	0.00	103.4738	90.35	56.87	33.48	0.00	792.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.01.19	24:00	109.494	3439.89	3486.69	0.00	480.00
01.01.19	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.18	24:00	1038.915	38701.50	40623.74	0.00	7793.03
19.12.18	00:00	959.680	36497.86	38363.43	0.00	7481.03
Итого		189.729	5643.53	5747.00	0.00	792.00

Отчетный период 792.00 час. Период норм. работы 792.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_