



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2019 по 20.04.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
20.03.19	4.125	189.3896	193.6133	-	0.00	4.2236	71.16	49.47	21.69	0.00	24.00	
21.03.19	3.912	183.9590	188.2607	-	0.00	4.3018	70.33	49.16	21.17	0.00	24.00	
22.03.19	4.043	180.5146	184.8496	-	0.00	4.3350	70.64	48.33	22.31	0.00	24.00	
23.03.19	3.803	183.1133	187.4375	-	0.00	4.3242	69.58	47.90	20.69	0.00	24.00	
24.03.19	3.746	183.8301	187.8682	-	0.00	4.0381	67.83	47.54	20.29	0.00	24.00	
25.03.19	3.631	185.6123	189.6895	-	0.00	4.0771	67.65	48.17	19.47	0.00	24.00	
26.03.19	3.782	185.0166	188.0166	-	0.00	3.0000	68.38	48.03	20.35	0.00	24.00	
27.03.19	3.656	174.0264	177.3633	-	0.00	3.3369	68.76	47.83	20.92	0.34	23.66	U
28.03.19	3.695	174.6807	178.3818	-	0.00	3.7012	68.46	47.39	21.07	0.00	24.00	
29.03.19	3.713	174.7402	178.4365	-	0.00	3.6963	68.46	47.30	21.16	0.00	24.00	
30.03.19	3.752	174.0879	178.0586	-	0.00	3.9707	68.76	47.29	21.47	0.00	24.00	
31.03.19	3.678	177.7852	181.8398	-	0.00	4.0547	67.64	47.04	20.60	0.00	24.00	
01.04.19	3.677	170.8721	175.0840	-	0.00	4.2119	68.66	47.23	21.43	0.00	24.00	
02.04.19	3.594	167.4063	171.6055	-	0.00	4.1992	69.10	47.72	21.38	0.00	24.00	
03.04.19	3.459	169.5801	174.1426	-	0.00	4.5625	67.09	46.78	20.31	0.00	24.00	
04.04.19	3.466	158.7051	163.1641	-	0.00	4.4590	67.99	46.24	21.75	0.00	24.00	
05.04.19	3.179	139.4863	143.8789	-	0.00	4.3926	68.45	45.74	22.70	0.00	24.00	
06.04.19	2.997	124.9883	128.8945	-	0.00	3.9063	68.54	44.64	23.89	0.00	24.00	
07.04.19	3.013	126.0273	129.6641	-	0.00	3.6367	68.23	44.41	23.82	0.00	24.00	
08.04.19	2.928	123.7227	127.3242	-	0.00	3.6016	68.01	44.43	23.58	0.00	24.00	
09.04.19	2.810	115.5566	118.8457	-	0.00	3.2891	67.84	43.60	24.24	0.00	24.00	
10.04.19	2.788	111.9160	115.2871	-	0.00	3.3711	68.40	43.57	24.83	0.00	24.00	
11.04.19	2.700	108.8555	112.3066	-	0.00	3.4512	68.45	43.73	24.72	0.00	24.00	
12.04.19	2.756	111.1445	114.4961	-	0.00	3.3516	69.75	44.03	24.71	0.00	24.00	
13.04.19	2.797	111.6816	115.1426	-	0.00	3.4609	68.59	43.63	24.96	0.00	24.00	
14.04.19	2.672	109.8125	113.2246	-	0.00	3.4121	67.53	43.28	24.25	0.00	24.00	
15.04.19	2.718	112.0313	115.3164	-	0.00	3.2852	67.14	42.96	24.18	0.00	24.00	
16.04.19	2.660	108.4766	111.4688	-	0.00	2.9922	67.21	42.77	24.44	0.26	23.74	U
17.04.19	2.626	106.0879	109.0820	-	0.00	2.9941	67.09	42.41	24.67	0.00	24.00	
18.04.19	2.735	99.7070	102.5000	-	0.00	2.7930	68.37	41.01	27.35	0.00	24.00	
19.04.19	2.904	104.6270	107.5957	-	0.00	2.9688	69.87	42.19	27.68	0.00	24.00	
20.04.19	2.793	105.2969	108.2852	-	0.00	2.9883	68.58	42.14	26.44	0.00	24.00	
Итого	104.808	4652.7373	4771.1240	0.0000	0.00	118.3870	68.52	46.08	22.44	0.60	767.40	0.60

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.04.19	24:00	525.960	18841.94	19263.47	0.00	2639.32
20.03.19	00:00	421.152	14189.20	14492.35	0.00	1871.92
Итого		104.808	4652.74	4771.12	0.00	767.40

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 767.40 час.

Период отключения питания (U) 0.596 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Звонок 15/1