

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Закрытая
Т/вычислитель КМ-5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369

Справка
о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. Заозерная 15.к 1

за Январь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.12	00.00	33539	34138	885,581	5675		18978
По 20.01	24.00	3207	3195	94,902	480		18978
ИТОГО		5208	5188	161,625	792	0	0

ПУ № 094038

$Q_{\Sigma} = 161,625$ Гкал
$V_{\text{подп}} =$ м ³
$V_{\text{х.в.}} =$ м ³

$$Q(\text{от}) = \underline{161,625} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{ГВС}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м3}$$

Количество дней по среднему: ___ + ___ = ___

Руководитель Тимошенко Ю. А.

ООО "Актив-Энерго"
ИНН 5501194860 КПП 550101001
Для справок и актов

Теплоэнергетическая компания
Т/вычислитель
Т/вычислитель энергии
Т/вычислитель
dd AA 01.20

Организация _____
 Адрес _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 094038

Спод.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.12.2019 по 20.01.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
19.12.19	4.920	161.4297	160.4688	0.9609	0.00	-	78.76	48.37	30.39	0.00	24.00	
20.12.19	4.722	156.3086	155.3828	0.9258	0.00	-	78.73	48.61	30.12	0.00	24.00	
21.12.19	4.810	161.6094	160.6328	0.9766	0.00	-	78.41	48.74	29.67	0.00	24.00	
22.12.19	4.766	172.8047	171.7578	1.0469	0.00	-	77.18	49.69	27.49	0.00	24.00	
23.12.19	4.742	158.6563	157.7852	0.8711	0.00	-	78.24	48.44	29.80	0.00	24.00	
24.12.19	4.637	160.5391	159.8828	0.6563	0.00	-	77.72	48.93	28.79	0.00	24.00	
25.12.19	4.614	166.6406	166.0391	0.6016	0.00	-	77.02	49.42	27.59	0.00	24.00	
26.12.19	4.583	157.7461	157.1953	0.5508	0.00	-	77.79	48.83	28.96	0.00	24.00	
27.12.19	5.538	140.8008	140.4727	0.3281	0.00	-	88.60	49.39	39.21	0.00	24.00	
28.12.19	5.833	140.4063	140.2461	0.1602	0.00	-	90.71	49.28	41.42	0.00	24.00	
29.12.19	5.903	142.2461	142.2734	-	0.00	0.0273	91.21	49.83	41.38	0.00	24.00	
30.12.19	5.842	141.3125	141.4570	-	0.00	0.1445	90.64	49.43	41.22	0.00	24.00	
31.12.19	5.812	139.7891	139.9219	-	0.00	0.1328	89.88	48.43	41.46	0.00	24.00	
01.01.20	5.176	144.6104	144.7460	-	0.00	0.1356	85.39	49.71	35.68	0.00	24.00	
02.01.20	4.289	194.5420	193.9814	0.5605	0.00	-	73.96	52.01	21.95	0.00	24.00	
03.01.20	4.337	184.2458	183.2644	0.9814	0.00	-	74.20	50.76	23.45	0.00	24.00	
04.01.20	4.459	167.5605	166.7243	0.8362	0.00	-	75.64	49.12	26.52	0.00	24.00	
05.01.20	4.264	197.5236	196.5020	1.0216	0.00	-	73.37	51.88	21.49	0.00	24.00	
06.01.20	4.414	177.9857	177.0723	0.9134	0.00	-	74.61	49.90	24.71	0.00	24.00	
07.01.20	4.311	162.9049	162.1578	0.7471	0.00	-	75.75	49.38	26.37	0.00	24.00	
08.01.20	4.636	159.2865	158.5989	0.6876	0.00	-	77.33	48.32	29.01	0.00	24.00	
09.01.20	4.909	146.6671	146.0251	0.6420	0.00	-	80.90	47.52	33.37	0.00	24.00	
10.01.20	4.901	143.1096	142.4462	0.6635	0.00	-	81.77	47.63	34.15	0.00	24.00	
11.01.20	5.149	140.7163	140.0370	0.6793	0.00	-	84.05	47.56	36.49	0.00	24.00	
12.01.20	5.556	140.5521	139.8990	0.6531	0.00	-	87.34	47.92	39.42	0.00	24.00	
13.01.20	5.170	144.4630	144.1241	0.3389	0.00	-	84.35	48.67	35.68	0.00	24.00	
14.01.20	4.669	156.8330	156.8406	-	0.00	0.0076	77.47	47.79	29.68	0.00	24.00	
15.01.20	4.363	164.6917	164.5952	0.0964	0.00	-	75.13	48.73	26.40	0.00	24.00	
16.01.20	4.500	174.5264	174.1753	0.3511	0.00	-	74.55	48.86	25.69	0.00	24.00	
17.01.20	4.477	169.9021	169.2200	0.6821	0.00	-	75.10	48.68	26.42	0.00	24.00	
18.01.20	4.968	150.8438	149.8611	0.9827	0.00	-	79.85	47.00	32.84	0.00	24.00	
19.01.20	5.141	149.5330	148.4836	1.0493	0.00	-	81.98	47.70	34.28	0.00	24.00	
20.01.20	5.213	138.3945	137.5315	0.8630	0.00	-	85.59	48.02	37.56	0.00	24.00	
Итого	161.625	5208.1807	5188.8018	19.8275	0.00	0.4478	79.94	49.00	30.93	0.00	792.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
20.01.20	24:00	94.902	3207.89	3195.29	0.00	480.00
01.01.20	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.19	24:00	952.305	35539.39	36131.86	0.00	5987.93
19.12.19	00:00	885.581	33539.10	34138.34	0.00	5675.93
Итого		161.625	5208.18	5188.80	0.00	792.00

Отчетный период 792.00 час. Период норм.работы 792.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____