

Теплоисточник
Система 2 - х трубная
ГВС Закрытая
Т/вычислитель КМ-5

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369

Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. Заозерная 15.к 1

за Ноябрь 2020 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 19.10	00.00	34360	34162	588,143	5132		18978
По 22.11	24.00	40067	39762	714,638	5948		18978
ИТОГО		5707	5600	126,495	816	0	0

ПУ № 094038

$Q_{\Sigma} = 126,495$	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	м^3
$V_{\text{х.в.}} =$	м^3


$$Q(\text{от}) = \underline{126,495} \text{ Гкал}$$

$$Q(\text{гвс}) = \underline{0,00} \text{ Гкал}$$

$$V_{\text{подп}} = \underline{0,00} \text{ м}^3$$

Количество дней по среднему: ___ + ___ = ___

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: _____ - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: _____ - _____ мЗ/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.10.2020 по 22.11.2020

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
20.10.20	3.271	195.7930	191.1914	4.6016	0.00	-	72.63	56.02	16.61	0.00	24.00	
21.10.20	2.804	187.6484	183.7578	3.8906	0.00	-	72.23	57.38	14.84	0.00	24.00	
22.10.20	3.041	258.2148	252.5391	5.6758	0.00	-	71.44	59.76	11.68	0.00	24.00	
23.10.20	3.091	217.9727	213.1094	4.8633	0.00	-	71.94	57.86	14.08	0.00	24.00	
24.10.20	3.476	157.7188	154.6211	3.0977	0.00	-	74.25	52.31	21.94	0.00	24.00	
25.10.20	3.263	218.1914	213.7305	4.4609	0.00	-	71.63	56.78	14.85	0.00	24.00	
26.10.20	3.158	244.9570	239.2578	5.6992	0.00	-	71.54	58.75	12.79	0.00	24.00	
27.10.20	3.261	218.2148	214.7656	3.4492	0.00	-	72.32	57.48	14.84	0.00	24.00	
28.10.20	3.302	196.5430	192.8516	3.6914	0.00	-	72.65	55.95	16.70	0.00	24.00	
29.10.20	3.322	198.4570	194.0547	4.4023	0.00	-	72.58	55.94	16.64	0.00	24.00	
30.10.20	3.209	208.3320	204.1992	4.1328	0.00	-	72.41	57.11	15.30	0.00	24.00	
31.10.20	3.005	265.0195	259.8750	5.1445	0.00	-	71.23	60.00	11.24	0.00	24.00	
01.11.20	3.203	247.9063	243.0039	4.9023	0.00	-	71.87	59.05	12.82	0.00	24.00	
02.11.20	2.994	218.5898	214.1445	4.4453	0.00	-	71.96	58.36	13.60	0.00	24.00	
03.11.20	3.397	161.3320	158.0742	3.2578	0.00	-	74.18	53.21	20.96	0.00	24.00	
04.11.20	3.695	151.5352	148.8164	2.7188	0.00	-	75.83	51.54	24.29	0.00	24.00	
05.11.20	3.547	154.0078	151.4336	2.5742	0.00	-	74.98	52.05	22.93	0.00	24.00	
06.11.20	3.587	143.6445	141.3633	2.2813	0.00	-	75.88	51.01	24.88	0.00	24.00	
07.11.20	3.221	241.8555	237.2266	4.6289	0.00	-	69.29	56.07	13.22	0.00	24.00	
08.11.20	3.698	153.8203	150.8555	2.9648	0.00	-	75.81	51.87	23.94	0.00	24.00	
09.11.20	3.574	149.5508	146.5508	3.0000	0.00	-	75.52	51.72	23.81	0.00	24.00	
10.11.20	3.814	133.0469	130.3281	2.7188	0.00	-	78.26	49.69	28.57	0.00	24.00	
11.11.20	3.889	125.1016	122.5664	2.5352	0.00	-	79.56	48.56	31.00	0.00	24.00	
12.11.20	3.683	148.9141	146.0508	2.8633	0.00	-	75.38	50.74	24.64	0.00	24.00	
13.11.20	4.236	114.7539	112.4297	2.3242	0.00	-	83.85	47.04	36.81	0.00	24.00	
14.11.20	4.427	115.2109	113.0313	2.1797	0.00	-	85.09	46.76	38.32	0.00	24.00	
15.11.20	4.434	114.5703	112.4922	2.0781	0.00	-	85.04	46.45	38.60	0.00	24.00	
16.11.20	4.487	109.8945	107.8984	1.9961	0.00	-	87.07	46.35	40.72	0.00	24.00	
17.11.20	4.638	107.8164	106.1289	1.6875	0.00	-	89.00	46.10	42.90	0.00	24.00	
18.11.20	4.681	107.2813	105.7695	1.5117	0.00	-	90.14	46.62	43.51	0.00	24.00	
19.11.20	4.728	110.9180	109.8086	1.1094	0.00	-	89.34	46.84	42.51	0.00	24.00	
20.11.20	4.728	110.3008	109.6641	0.6367	0.00	-	90.33	47.59	42.74	0.00	24.00	
21.11.20	4.721	109.8711	109.5977	0.2734	0.00	-	90.74	47.89	42.85	0.00	24.00	
22.11.20	4.911	109.3477	108.8008	0.5469	0.00	-	92.53	47.75	44.78	0.00	24.00	
Итого	126.495	5706.3320	5599.9883	106.3437	0.00	0.0000	76.04	53.97	22.07	0.00	816.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
22.11.20	24:00	714.638	40067.28	39762.71	0.00	5948.25
20.10.20	00:00	588.143	34360.95	34162.72	0.00	5132.25
Итого		126.495	5706.33	5599.99	0.00	816.00

Отчетный период 816.00 час. Период норм. работы 816.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____