


Теплоисточник
 Система 2 - х грубая
 ГВС Закрытая
 Т/вычислитель КМ-5

В ОАО "ТГК-11"

Договор № 3-38483-90N

Q=0,594/0/0,369



Справка

о потреблении энергии по приборам учета за отопление и ГВС.

ООО "УК "Солнечный город"

ул. Заозерная 15.к 1

за Октябрь 2019 г.

Период отчета		Количество теплоносителя (отопление)		Кол-во тепло-энергии (Гкал) отопление	Время работы (час)	Кол-во тепло-энергии (Гкал) ГВС	Показания по счетчику ГВС (м3)
дата	время	по подаче (т)	по обратке (т)				
С 11.10	00.00	22859	23356	608,422	4028		18968
По 21.10	24.00	24210	24748	636,554	4292		18968
ИТОГО		1351	1392	28,132	264	0	0

ПУ № 094038

$Q_{\Sigma} = 28,132$	Гкал
$V_{\text{подп}} =$	м^3
$V_{\text{х.в.}} =$	м^3

$Q(\text{от}) = 28,132$ Гкал

$Q(\text{ГВС}) = 0,00$ Гкал

$V_{\text{подп}} = 0,00$ м3

Количество дней по среднему: ____ + ____ = ____

Руководитель Тимошенко Ю. А.



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 094038
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Спод.: 0 _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0 _____ - _____ м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 0 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 11.10.2019 по 21.10.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
11.10.19	2.239	133.7520	137.4805	-	0.00	3.7285	63.65	47.00	16.65	0.00	24.00	
12.10.19	2.426	126.4902	130.2578	-	0.00	3.7676	65.30	46.21	19.09	0.00	24.00	
13.10.19	2.458	125.2363	129.1074	-	0.00	3.8711	65.51	45.97	19.54	0.00	24.00	
14.10.19	2.395	119.3750	123.0039	-	0.00	3.6289	65.54	45.57	19.97	0.00	24.00	
15.10.19	2.458	122.0938	125.9570	-	0.00	3.8633	65.66	45.62	20.04	0.00	24.00	
16.10.19	2.544	117.4473	121.1719	-	0.00	3.7246	66.55	44.98	21.57	0.00	24.00	
17.10.19	2.459	124.3301	128.2305	-	0.00	3.9004	65.44	45.74	19.70	0.00	24.00	
18.10.19	2.630	124.5820	128.4531	-	0.00	3.8711	66.28	45.25	21.02	0.00	24.00	
19.10.19	2.729	118.6895	122.3672	-	0.00	3.6777	67.39	44.48	22.91	0.00	24.00	
20.10.19	2.879	123.0137	126.6445	-	0.00	3.6309	67.68	44.35	23.32	0.00	24.00	
21.10.19	2.915	115.7246	119.2246	-	0.00	3.5000	68.32	43.21	25.11	0.00	24.00	
Итого	28.132	1350.7344	1391.8984	0.0000	0.00	41.1641	66.08	45.34	20.74	0.00	264.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
21.10.19	24:00	636.554	24210.71	24748.09	0.00	4292.77
11.10.19	00:00	608.422	22859.98	23356.19	0.00	4028.77
Итого		28.132	1350.73	1391.90	0.00	264.00

Отчетный период _____ 264.00 час. Период норм.работы _____ 264.00 час.
 Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____