



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК "Солнечный город") - ТС Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 303773  
 Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025  
 Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.07.2024 по 18.08.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Клас оши
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.07.24	0.186	4.44	0.00	4.44	46.9	33.4	13.5	5.0	4.8	3.6	0.00	24.00	
20.07.24	0.206	5.07	0.00	5.07	45.8	32.9	12.9	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	E
21.07.24	0.219	5.16	0.00	5.16	47.5	33.6	14.0	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	EE
22.07.24	0.210	4.77	0.00	4.77	49.2	34.1	15.1	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
23.07.24	0.198	4.42	0.00	4.42	49.9	33.1	16.9	5.0	4.6	3.6	0.35	23.65	EED
24.07.24	0.189	4.49	0.00	4.49	47.2	31.9	15.3	5.0	5.1	3.6	0.40	23.60	ED
25.07.24	0.225	5.50	0.00	5.50	46.0	32.1	13.9	5.0	4.7	3.6	0.49	23.51	D
26.07.24	0.239	5.79	0.00	5.79	46.5	32.8	13.6	5.0	4.5	3.6	0.18	23.82	D
27.07.24	0.205	5.12	0.00	5.12	45.2	32.0	13.3	5.0	4.6	3.6	0.00	24.00	
28.07.24	0.210	5.12	0.00	5.12	46.1	31.7	14.5	5.0	4.3	3.6	0.00	24.00	EE
29.07.24	0.262	5.89	0.00	5.89	49.6	33.6	16.0	5.0	4.3	3.6	0.00	24.00	
30.07.24	0.237	5.63	0.00	5.63	47.3	33.2	14.1	5.0	4.5	3.6	0.09	23.91	D
31.07.24	0.250	5.78	0.00	5.78	48.4	34.2	14.2	5.0	4.5	3.6	0.00	24.00	
01.08.24	0.231	5.16	0.00	5.16	49.8	34.2	15.6	5.0	4.4	3.6	0.01	23.99	U
02.08.24	0.255	5.35	0.00	5.35	52.8	35.9	16.9	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
03.08.24	0.231	5.17	0.00	5.17	49.8	34.3	15.5	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
04.08.24	0.221	4.95	0.00	4.95	49.8	33.8	16.0	5.0	4.3	3.6	0.00	24.00	
05.08.24	0.190	4.55	0.00	4.55	46.9	32.4	14.5	5.0	4.3	3.6	0.00	24.00	
06.08.24	0.224	5.17	0.00	5.17	48.4	33.8	14.6	5.0	4.3	3.6	0.00	24.00	
07.08.24	0.225	5.07	0.00	5.07	49.6	34.9	14.7	5.0	4.2	3.6	0.05	23.95	EED
08.08.24	0.220	5.27	0.00	5.27	46.8	33.3	13.5	5.0	4.2	3.6	0.00	24.00	E
09.08.24	0.222	5.39	0.00	5.39	46.4	37.9	8.5	5.0	4.2	3.6	0.17	23.83	D
10.08.24	0.190	4.83	0.00	4.83	44.4	31.2	13.2	5.0	4.1	3.6	0.18	23.82	D
11.08.24	0.240	5.58	0.00	5.58	48.2	33.2	15.0	5.0	4.1	3.6	0.25	23.75	D
12.08.24	0.265	6.01	0.00	6.01	49.2	34.7	14.4	5.0	4.1	3.6	0.00	24.00	
13.08.24	0.226	5.36	0.00	5.36	47.4	33.6	13.7	5.0	4.1	3.6	0.00	24.00	
14.08.24	0.188	4.63	0.00	4.63	45.8	32.3	13.4	5.0	4.0	3.6	0.13	23.87	D
15.08.24	0.236	5.61	0.00	5.61	47.1	33.0	14.1	5.0	4.4	3.6	0.00	24.00	
16.08.24	0.263	6.01	0.00	6.01	48.8	34.5	14.4	5.0	4.9	3.6	0.00	24.00	
17.08.24	0.241	5.91	0.00	5.91	45.9	32.9	13.0	5.0	4.7	3.6	0.00	24.00	
18.08.24	0.268	6.24	0.00	6.24	48.0	33.8	14.2	5.0	4.6	3.6	1.05	22.95	ED
Итого	6.970	163.44	0.00	163.44	47.8			5.0	4.4	3.6	3.35	740.65	3.35

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
18.08.24	24:00	284.777	10066.29	9075.49	4967.36
19.07.24	00:00	277.807	9902.85	9075.49	4226.71
Итого		6.970	163.44	0.00	740.65

Отчетный период \_\_\_\_\_ 744.00 час.      Период норм. работы \_\_\_\_\_ 740.65 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.011 час.      Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.008 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 3.331 час.      Период G < min (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_