

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-25
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал)

Договор № 3-384830N
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Август 2024

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	20.07.2024 00:00	1 483,138	24 169,592	55 535,75
по	19.08.2024 24:00	1 498,397	24 497,984	56 277,15
Итого		15,259	328,393	741,40

$Q =$ _____ (Гкал)

$Q_{гвс} = 15,259 + 0,054 = 15,313$ (Гкал)

$V_{подп} = 328,393 + 1,152 = 329,545$ (м3)

Магика №	M1711007
QΣ =	15,313 Гкал
Vподп =	329,545 м3
Vх.в. =	м3

АО «Юмек РТС»
 БП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборного учета тепловой энергии

20 АВГ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.

акт допуска до 10.06.2025

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. (3812) 53-99-89
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая)
С: 20.07.2024 По: 19.08.2024

Дата	Энергия	Масса	Температура			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	M1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
20.07.24	0,359	8,005	59,85	0,00	59,85	3,93	24,00	-
21.07.24	0,520	11,181	61,48	0,00	61,48	3,91	24,00	-
22.07.24	0,466	9,699	63,04	0,00	63,04	3,95	24,00	-
23.07.24	0,512	10,269	64,82	0,00	64,82	4,56	24,00	-
24.07.24	0,522	10,848	63,09	0,00	63,09	4,55	24,00	-
25.07.24	0,552	11,729	61,99	0,00	61,99	4,89	24,00	-
26.07.24	0,609	12,958	61,93	0,00	61,93	4,76	24,00	-
27.07.24	0,381	8,145	61,66	0,00	61,66	4,99	21,40	8
28.07.24	0,462	10,176	60,39	0,00	60,39	4,21	24,00	-
29.07.24	0,538	11,585	61,35	0,00	61,35	4,11	24,00	-
30.07.24	0,582	12,438	61,70	0,00	61,70	4,43	24,00	-
31.07.24	0,479	10,257	61,69	0,00	61,69	4,47	24,00	-
01.08.24	0,511	11,076	61,07	0,00	61,07	3,99	24,00	-
02.08.24	0,551	11,215	64,08	0,00	64,08	3,80	24,00	-
03.08.24	0,465	9,569	63,57	0,00	63,57	3,69	24,00	-
04.08.24	0,385	8,394	60,77	0,00	60,77	3,71	24,00	-
05.08.24	0,539	11,413	62,22	0,00	62,22	3,73	24,00	-
06.08.24	0,577	12,067	62,75	0,00	62,75	3,70	24,00	-
07.08.24	0,421	9,110	61,21	0,00	61,21	3,70	24,00	-
08.08.24	0,472	10,301	60,75	0,00	60,75	3,74	24,00	-
09.08.24	0,544	11,743	61,25	0,00	61,25	3,49	24,00	-
10.08.24	0,583	12,336	62,24	0,00	62,24	3,43	24,00	-
11.08.24	0,468	9,971	61,85	0,00	61,85	3,43	24,00	-
12.08.24	0,563	11,742	62,95	0,00	62,95	3,42	24,00	-
13.08.24	0,540	11,352	62,53	0,00	62,53	3,42	24,00	-
14.08.24	0,594	12,773	61,44	0,00	61,44	3,42	24,00	-
15.08.24	0,582	12,015	63,35	0,00	63,35	5,11	24,00	-
16.08.24	0,423	9,420	59,88	0,00	59,88	3,37	24,00	-
17.08.24	0,302	7,711	54,14	0,00	54,14	1,69	24,00	-
18.08.24	0,388	9,690	55,03	0,00	55,03	1,79	24,00	-
19.08.24	0,369	9,207	55,04	0,00	55,04	1,59	24,00	-
Итого	15,258	328,394	61,42	0,00	61,42	3,77	741,40	
Разность		328,394	61,42			-2,23		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
T	741,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	744,00
Ерасч.	15,258								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	M1, тонн	
Начало периода	00:00	1483,138	24169,592	55535,75
Конец периода	24:00	1498,397	24497,984	56277,15
Разница	-	15,259	328,393	741,40

Дата и время распечатки: 20.08.2024 8:30:47

Представитель
абонента:

Представитель
теплоснабжающей
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4
Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 20.07.2024 По: 19.08.2024

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	M1-M2, тонн	M2-M1, тонн	Траб, час	
20.07.24	0,000	0,000	0,000	35,80	58,10	-22,30	4,06	4,09	0,000	0,000	24,00	23
21.07.24	0,000	0,000	0,000	36,20	58,95	-22,75	4,13	4,09	0,000	0,000	24,00	2
22.07.24	0,000	0,000	0,000	36,89	61,08	-24,19	4,08	4,10	0,000	0,000	24,00	2
23.07.24	0,000	0,000	0,000	37,57	62,89	-25,32	4,43	4,46	0,000	0,000	24,00	2
24.07.24	0,000	0,000	0,000	37,44	62,65	-25,21	4,59	4,66	0,000	0,000	24,00	2
25.07.24	0,000	0,000	0,000	36,55	60,87	-24,32	5,00	5,00	0,000	0,000	24,00	2
26.07.24	0,000	0,000	0,000	36,63	59,94	-23,31	4,98	4,89	0,000	0,000	24,00	2
27.07.24	0,000	0,000	0,000	36,20	61,26	-25,06	5,03	5,09	0,000	0,000	21,40	28
28.07.24	0,000	0,000	0,000	35,32	59,66	-24,34	4,23	4,29	0,000	0,000	24,00	2
29.07.24	0,000	0,000	0,000	33,50	60,25	-26,75	4,26	4,34	0,000	0,000	24,00	2
30.07.24	0,000	0,000	0,000	35,63	60,92	-25,29	4,66	4,61	0,000	0,000	24,00	2
31.07.24	0,000	0,000	0,000	35,61	60,52	-24,91	4,58	4,64	0,000	0,000	24,00	2
01.08.24	0,000	0,000	0,000	35,27	60,43	-25,16	4,24	4,29	0,000	0,000	24,00	2
02.08.24	0,000	0,000	0,000	35,86	61,74	-25,88	3,88	3,93	0,000	0,000	24,00	2
03.08.24	0,000	0,000	0,000	35,99	62,43	-26,44	3,82	3,87	0,000	0,000	24,00	2
04.08.24	0,000	0,000	0,000	35,24	60,03	-24,79	3,81	3,86	0,000	0,000	24,00	2
05.08.24	0,000	0,000	0,000	35,78	62,06	-26,28	3,79	3,84	0,000	0,000	24,00	2
06.08.24	0,000	0,000	0,000	35,52	61,56	-26,04	3,80	3,84	0,000	0,000	24,00	2
07.08.24	0,000	0,000	0,000	35,57	61,30	-25,73	3,77	3,82	0,000	0,000	24,00	2
08.08.24	0,000	0,000	0,000	35,32	61,11	-25,79	3,80	3,86	0,000	0,000	24,00	2
09.08.24	0,000	0,000	0,000	34,82	60,30	-25,48	3,64	3,69	0,000	0,000	24,00	2
10.08.24	0,000	0,000	0,000	34,89	61,40	-26,51	3,50	3,55	0,000	0,000	24,00	2
11.08.24	0,000	0,000	0,000	34,44	60,60	-26,16	3,51	3,55	0,000	0,000	24,00	2
12.08.24	0,000	0,000	0,000	35,27	62,81	-27,54	3,49	3,55	0,000	0,000	24,00	2
13.08.24	0,000	0,000	0,000	35,12	61,34	-26,22	3,49	3,54	0,000	0,000	24,00	2
14.08.24	0,000	0,000	0,000	34,84	60,23	-25,39	3,49	3,55	0,000	0,000	24,00	2
15.08.24	0,000	0,000	0,000	35,11	61,00	-25,89	4,56	4,61	0,000	0,000	24,00	2
16.08.24	0,000	0,000	0,000	34,79	58,67	-23,88	3,55	3,61	0,000	0,000	24,00	2
17.08.24	0,000	0,000	0,000	31,62	49,90	-18,28	1,78	1,84	0,000	0,000	24,00	2
18.08.24	0,000	0,000	0,000	32,60	53,68	-21,08	1,91	1,97	0,000	0,000	24,00	2
19.08.24	0,000	0,000	0,000	32,20	51,96	-19,76	2,02	1,84	0,000	0,000	24,00	2
Итого	0,000	0,000	0,000	35,28	59,99	-24,71	3,87	3,90	0,000	0,000	741,40	
Разность		0,000		-24,71			-0,03		0,000			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,00	741,37	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	2,60	744,00
Ерасч.	0,000								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	M1, тонн	M2, тонн	
Начало периода	00:00	5239,719	161126,406	137967,156	55535.75
Конец периода	24:00	5239,719	161126,406	137967,156	56277.15
Разница	-	0,000	0,000	0,000	741.40

Дата и время распечатки: 20.08.2024 8:31:19

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: