

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/24г.-17/08/24г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____

М сег. Воды= _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G1 max = 280.00 м3/ч G1 min = 1.87 м3/ч

G2 max = 280.00 м3/ч G2 min = 1.87 м3/ч

Серийный номер 22182031, Вд=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x256С

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Pк кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.07.24 23	42.26	24.40	17.86	1.64	1.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
19.07.24 23	33.81	23.11	10.70	1.07	1.09	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
20.07.24 23	24.62	22.65	1.97	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
21.07.24 23	22.97	21.88	1.09	0.00	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
22.07.24 23	22.62	20.92	1.70	0.00	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
23.07.24 23	22.20	20.58	1.62	0.00	0.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
24.07.24 23	51.13	21.73	29.40	1.76	1.82	47.490	0.000	10.269	0.000	10.269	0.00	4.00	0.302	19	5
25.07.24 23	56.72	23.09	33.62	3.96	4.01	25.390	0.000	25.011	0.000	25.011	0.00	4.00	0.840	24	0
26.07.24 23	57.14	22.84	34.30	3.72	3.78	24.260	0.000	23.894	0.000	23.894	0.00	4.00	0.819	24	0
27.07.24 23	54.82	24.11	30.71	3.45	3.52	4.100	0.000	4.042	0.000	4.042	0.00	4.00	0.124	24	0
28.07.24 23	57.21	24.90	32.31	2.55	2.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
29.07.24 23	57.82	25.55	32.27	3.21	3.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
30.07.24 23	56.61	25.52	31.09	3.12	3.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
31.07.24 23	59.25	25.97	33.28	2.86	2.95	18.010	0.000	17.718	0.000	17.718	0.00	4.00	0.589	24	0
01.08.24 23	61.02	26.05	34.96	2.57	2.66	23.170	0.000	22.770	0.000	22.770	0.00	4.00	0.795	24	0
02.08.24 23	63.57	26.35	37.23	3.05	3.13	1.160	0.000	1.139	0.000	1.139	0.00	4.00	0.042	24	0
03.08.24 23	64.25	26.79	37.45	3.06	3.14	18.710	0.000	18.356	0.000	18.356	0.00	4.00	0.687	24	0
04.08.24 23	63.49	27.19	36.30	2.84	2.92	22.050	0.000	21.641	0.000	21.641	0.00	4.00	0.785	24	0
05.08.24 23	63.56	27.10	36.46	2.80	2.88	18.870	0.000	18.520	0.000	18.520	0.00	4.00	0.675	24	0
06.08.24 23	63.81	27.31	36.50	2.64	2.71	19.910	0.000	19.537	0.000	19.537	0.00	4.00	0.713	24	0
07.08.24 23	64.84	27.46	37.37	2.71	2.78	18.130	0.000	17.781	0.000	17.781	0.00	4.00	0.664	24	0
08.08.24 23	65.16	25.41	39.74	2.81	2.88	10.070	0.000	9.873	0.000	9.873	0.00	4.00	0.392	24	0
09.08.24 23	62.87	24.55	38.33	2.91	2.99	18.900	0.000	18.557	0.000	18.557	0.00	4.00	0.711	24	0
10.08.24 23	64.47	24.38	40.09	2.63	2.71	0.690	0.000	0.677	0.000	0.677	0.00	4.00	0.027	24	0
11.08.24 23	66.55	25.45	41.11	2.34	2.43	4.280	0.000	4.193	0.000	4.193	0.00	4.00	0.172	23	1
12.08.24 23	65.28	25.26	40.02	2.59	2.67	23.180	0.000	22.728	0.000	22.728	0.00	4.00	0.909	24	0
13.08.24 23	65.42	25.37	40.05	3.14	3.22	2.030	0.000	1.990	0.000	1.990	0.00	4.00	0.080	24	0
14.08.24 23	63.33	26.34	36.99	2.90	2.97	20.990	0.000	20.603	0.000	20.603	0.00	4.00	0.762	24	0
15.08.24 23	63.50	26.81	36.69	3.01	3.08	0.490	0.000	0.481	0.000	0.481	0.00	4.00	0.018	24	0
16.08.24 23	62.55	26.93	35.62	3.98	4.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0
17.08.24 23	64.02	26.86	37.16	3.37	3.42	19.190	0.000	18.830	0.000	18.830	0.00	4.00	0.699	24	0
Итого/Средн	61.82	25.61	36.21	2.47	2.54	341.070	0.000	298.610	0.000	298.610	0.00	4.00	10.804	738	6

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.24 23	49522.560	44480.950	47862.076	42804.617	5057.459	1674.688	4834	891
17.08.24 23	49863.630	44480.950	48160.686	42804.617	5356.069	1685.492	5572	897
Итого	341.070	0.000	298.610	0.000	298.610	10.804	738	6

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. не испр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/24г.-17/08/24г.

Абонент: 2 Поселковая 49

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 22182031, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0x258С

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.07.24 23	47.69	0.00	10.856 <	10.735 <	5.00	5.00	0.457	24	0	*
19.07.24 23	37.52	0.00	7.828 <	7.774 <	5.00	5.00	0.252	24	0	*
20.07.24 23	24.24	0.00	2.222 <	2.217 <	5.00	5.00	0.042	24	0	*
21.07.24 23	23.14	0.00	2.040 <	2.036 <	5.00	5.00	0.037	24	0	*
22.07.24 23	22.88	0.00	1.698 <	1.695 <	5.00	5.00	0.030	24	0	*
23.07.24 23	22.56	0.00	1.871 <	1.868 <	5.00	5.00	0.033	24	0	*
24.07.24 23	44.65	0.07	12.212 <	12.088 <	5.00	5.00	0.478	24	0	*
25.07.24 23	54.60	0.12	27.240 <	26.858 <	5.00	5.00	1.329	24	0	*
26.07.24 23	54.97	0.16	26.089 <	25.717 <	5.00	5.00	1.282	24	0	*
27.07.24 23	56.30	1.36	24.917	24.547	5.00	5.00	1.257	24	0	
28.07.24 23	56.70	2.65	25.841 <	25.455 <	5.00	5.00	1.315	24	0	*
29.07.24 23	56.02	1.21	27.615 <	27.210 <	5.00	5.00	1.386	24	0	*
30.07.24 23	55.45	1.60	25.205	24.843	5.00	5.00	1.251	24	0	
31.07.24 23	56.22	2.45	25.796 <	25.417 <	5.00	5.00	1.300	24	0	*
01.08.24 23	58.42	2.63	25.206	24.805	5.00	5.00	1.324	24	0	
02.08.24 23	60.98	1.31	21.662 <	21.289 <	5.00	5.00	1.190	24	0	*
03.08.24 23	61.18	1.40	21.467 <	21.095 <	5.00	5.00	1.183	24	0	*
04.08.24 23	60.89	1.66	24.920 <	24.493 <	5.00	5.00	1.367	24	0	*
05.08.24 23	60.30	1.78	22.670 <	22.288 <	5.00	5.00	1.231	24	0	*
06.08.24 23	61.05	2.26	23.582 <	23.176 <	5.00	5.00	1.298	24	0	*
07.08.24 23	61.53	1.90	24.990 <	24.554 <	5.00	5.00	1.386	24	0	*
08.08.24 23	60.67	1.73	24.313 <	23.898 <	5.00	5.00	1.329	24	0	*
09.08.24 23	59.73	1.32	23.364 <	22.977 <	5.00	5.00	1.256	24	0	*
10.08.24 23	60.45	1.87	23.675 <	23.274 <	5.00	5.00	1.289	24	0	*
11.08.24 23	62.34	2.55	27.885 <!	27.386 <!	5.00	5.00	1.569	23	1	*
12.08.24 23	62.49	1.87	26.454 <	25.978 <	5.00	5.00	1.492	24	0	*
13.08.24 23	61.20	0.36	23.883 <	23.467 <	5.00	5.00	1.316	24	0	*
14.08.24 23	60.55	0.75	24.392 <	23.977 <	5.00	5.00	1.330	24	0	*
15.08.24 23	61.46	1.85	26.562 <	26.100 <	5.00	5.00	1.472	24	0	*
16.08.24 23	60.49	0.76	26.206	25.761	5.00	5.00	1.427	24	0	
17.08.24 23	60.43	1.70	27.398 <	26.933 <	5.00	5.00	1.491	24	0	*
Итого/Средн	58.10	1.20	640.059	629.915	5.00	5.00	33.397	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.24 23	6278.423	6126.731	414.759	5667	58
17.08.24 23	6918.482	6756.646	448.156	6410	59
Итого	640.059	629.915	33.397	743	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

*+ 1,212 м3
0,068 Гкал*