

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/07/24г.-17/08/24г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под шах = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр шах = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

фТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/07/24	21.25	21.73	-0.48	1.89	1.89	0.00	0.00	1.89	8.00	5.60	0.000	24	0	*
19/07/24	21.16	21.59	-0.43	1.93	1.93	0.00	0.00	1.93	8.00	5.60	0.000	24	0	*
20/07/24	20.81	21.44	-0.63	2.23	2.23	0.00	0.00	2.23	8.00	5.60	0.000	24	0	*
21/07/24	20.93	21.34	-0.41	1.84	1.84	0.00	0.00	1.84	8.00	5.60	0.000	24	0	*
22/07/24	20.77	21.21	-0.44	1.85	1.85	0.00	0.00	1.85	8.00	5.60	0.000	24	0	*
23/07/24	20.04	21.10	-1.06	2.66	2.66	0.00	0.00	2.66	8.00	5.60	0.000	24	0	*
24/07/24	20.64	21.04	-0.40	1.67	1.67	0.00	0.00	1.67	8.00	5.60	0.000	24	0	*
25/07/24	20.35	20.81	-0.46	1.77	1.77	0.00	0.00	1.77	8.00	5.60	0.000	24	0	*
26/07/24	31.23	20.72	10.51	6.44	6.44	0.00	0.00	6.44	8.00	5.60	0.067	24	0	*
27/07/24	47.85	23.52	24.33	15.75	15.75	0.01	0.01	15.56	8.00	5.60	0.381	24	0	*
28/07/24	48.04	24.18	23.86	13.77	13.65	0.00	0.00	13.65	8.00	5.60	0.323	24	0	*
29/07/24	48.19	24.41	23.78	16.13	15.94	0.00	0.00	15.94	8.00	5.60	0.379	24	0	*
30/07/24	48.62	24.36	24.26	14.32	14.13	0.00	0.00	14.13	8.00	5.60	0.343	24	0	*
31/07/24	49.64	24.65	24.99	15.06	14.89	0.00	0.00	14.89	8.00	5.60	0.374	24	0	*
01/08/24	50.70	24.77	25.93	13.15	12.98	0.00	0.00	12.98	8.00	5.60	0.336	24	0	*
02/08/24	50.61	25.17	25.44	11.58	11.41	0.00	0.00	11.41	8.00	5.60	0.292	24	0	*
03/08/24	51.57	25.41	26.16	13.52	13.34	0.00	0.00	13.34	8.00	5.60	0.348	24	0	*
04/08/24	52.06	25.32	26.74	13.89	13.71	0.00	0.00	13.71	8.00	5.60	0.366	24	0	*
05/08/24	51.40	25.65	25.75	13.92	13.72	0.00	0.00	13.72	8.00	5.60	0.353	24	0	*
06/08/24	51.58	25.83	25.75	14.39	14.18	0.00	0.00	14.18	8.00	5.60	0.368	24	0	*
07/08/24	51.80	25.99	25.81	14.78	14.58	0.00	0.00	14.58	8.00	5.60	0.375	24	0	*
08/08/24	50.91	25.64	25.27	14.40	14.20	0.00	0.00	14.20	8.00	5.60	0.363	24	0	*
09/08/24	50.77	25.40	25.37	15.80	15.61	0.00	0.00	15.61	8.00	5.60	0.396	24	0	*
10/08/24	51.83	25.38	26.45	14.92	14.73	0.00	0.00	14.73	8.00	5.60	0.388	24	0	*
11/08/24	52.34	25.57	26.77	13.70	13.54	0.00	0.00	13.54	8.00	5.60	0.362	24	0	*
12/08/24	52.59	25.77	26.82	14.24	14.04	0.00	0.00	14.04	8.00	5.60	0.373	24	0	*
13/08/24	52.24	25.95	26.29	16.04	15.82	0.00	0.00	15.82	8.00	5.60	0.420	24	0	*
14/08/24	52.09	25.89	26.20	15.50	15.31	0.00	0.00	15.31	8.00	5.60	0.396	24	0	*
15/08/24	51.63	25.43	26.20	15.03	14.82	0.00	0.00	14.82	8.00	5.60	0.390	24	0	*
16/08/24	51.01	25.14	25.87	11.39	11.25	0.00	0.00	11.25	8.00	5.60	0.291	21	3	*
17/08/24	51.07	24.99	26.08	12.44	12.29	0.00	0.00	12.29	8.00	5.60	0.321	24	0	*
Итого:				336.00	331.96	0.01	0.01	331.95			8.005	741	3	
Средние:	42.44	24.04	18.39						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/07/24 24:00	88540.18	86127.34	81941.73	80708.96	5418.38	1970.423	18239	39
17/08/24 24:00	88876.18	86459.30	81941.74	80708.97	5750.33	1978.428	18980	42
Итого:	336.00	331.96	0.01	0.01	331.95	8.005	741	3

Период нормальной работы 741ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 3ч
Время работы прибора после сброса 19036ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации