

Теплоисточник ТЭЦ – \_\_\_\_\_ ЦТП – \_\_\_\_\_  
 Система 2-х трубная  
 ГВС закрытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т.вычислитель ВКТ-7  
 (наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка  
 о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК «Солнечный город»**  
 (наименование, объект, адрес)  
**г. Омск, ул. Белозерова, 9**

за апрель 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
18.03	00	80171	76340	1813,607	15332	02655
17.04	24	83673	79335	1900,266	16073	03178
<b>ИТОГО</b>		<b>3502</b>	<b>2994</b>	<b>86,659</b>	<b>741</b>	<b>523</b>

ПУ № 95180

$Q_E =$	113,220	Гкал	$Q =$	86,913	(Гкал)
$V_{подп.} =$	523	м³	$Q_{гвс} =$	26,307	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	523	(м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
 (должность)

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»  
 ОП «Теплоэнергосбыт»  
 Отдел приборов учёта тепловой энергии



19 АПР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ  
 Махметов С.Э. \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xP306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/03/24	73.77	50.87	22.90	160.22	156.34	144.27	142.53	13.81	8.00	5.60	3.616	24	0	*
19/03/24	76.22	50.33	25.89	141.85	138.21	125.78	124.31	13.90	8.00	5.60	3.604	24	0	*
20/03/24	76.31	49.35	26.96	130.37	127.02	114.36	113.04	13.98	8.00	5.60	3.453	24	0	*
21/03/24	74.66	49.15	25.51	138.29	134.88	121.81	120.43	14.45	8.00	5.60	3.461	24	0	*
22/03/24	74.31	49.42	24.89	139.49	136.09	123.16	121.75	14.34	8.00	5.60	3.418	24	0	*
23/03/24	72.94	49.50	23.44	151.26	147.67	133.54	132.01	15.66	8.00	5.60	3.492	24	0	*
24/03/24	71.22	48.92	22.30	152.04	148.60	133.32	131.82	16.78	8.00	5.60	3.364	24	0	*
25/03/24	69.23	43.94	25.29	111.51	109.11	95.51	94.65	14.46	8.00	5.60	2.769	24	0	*
26/03/24	68.29	44.98	23.31	127.26	124.60	109.43	108.40	16.20	8.00	5.60	2.919	24	0	*
27/03/24	68.12	44.11	24.01	114.04	111.65	98.67	97.73	13.92	8.00	5.60	2.698	24	0	*
28/03/24	65.83	40.83	25.00	93.95	92.09	76.98	76.39	15.70	8.00	5.60	2.314	24	0	*
29/03/24	66.47	42.31	24.16	109.62	107.41	93.28	92.47	14.94	8.00	5.60	2.599	24	0	*
30/03/24	67.70	44.55	23.15	130.46	127.78	113.69	112.62	15.16	8.00	5.60	2.960	24	0	*
31/03/24	68.52	44.37	24.15	122.05	119.51	103.14	102.18	17.33	8.00	5.60	2.907	24	0	*
01/04/24	66.89	43.16	23.73	119.51	117.08	103.15	102.24	14.84	8.00	5.60	2.780	24	0	*
02/04/24	66.99	42.80	24.19	116.92	114.55	99.14	98.30	16.25	8.00	5.60	2.774	24	0	*
03/04/24	66.67	42.94	23.73	111.10	108.87	94.20	93.36	15.51	8.00	5.60	2.611	24	0	*
04/04/24	66.68	41.89	24.79	100.14	98.15	82.67	81.99	16.16	8.00	5.60	2.467	24	0	*
05/04/24	67.33	39.26	28.07	77.07	75.52	59.75	59.32	16.20	8.00	5.60	2.142	24	0	*
06/04/24	67.26	38.05	29.21	72.23	70.76	54.60	54.20	16.56	8.00	5.60	2.089	24	0	*
07/04/24	67.32	47.52	19.80	171.19	167.69	151.49	149.88	17.81	8.00	5.60	3.360	24	0	*
08/04/24	67.78	44.86	22.92	128.56	125.92	111.92	110.84	15.08	8.00	5.60	2.906	24	0	*
09/04/24	68.29	42.03	26.26	99.50	97.41	83.47	82.77	14.64	8.00	5.60	2.572	24	0	*
10/04/24	67.55	42.38	25.17	109.43	107.15	92.58	91.80	15.35	8.00	5.60	2.699	24	0	*
11/04/24	67.64	43.88	23.76	123.16	120.64	106.36	105.42	15.22	8.00	5.60	2.873	24	0	*
12/04/24	68.73	45.45	23.28	121.79	119.23	105.62	104.59	14.64	8.00	5.60	2.821	24	0	*
13/04/24	68.15	37.04	31.11	61.64	60.37	45.13	44.81	15.56	8.00	5.60	1.894	24	0	*
14/04/24	67.36	35.92	31.44	57.45	56.30	37.79	37.55	18.75	8.00	5.60	1.777	21	3	*
15/04/24	66.72	43.37	23.35	124.26	121.75	101.75	100.81	20.94	8.00	5.60	2.869	24	0	*
16/04/24	67.98	43.16	24.82	98.76	96.70	70.10	69.45	27.25	8.00	5.60	2.512	24	0	*
17/04/24	66.81	36.39	30.42	64.42	63.11	37.15	36.86	26.25	8.00	5.60	1.939	24	0	*
Итого:				3579.5	3502.16	3023.8	2994.52	507.64			86.659	741	3	
Средние:	69.02	43.95	25.06						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/03/24 24:00	82459.68	80171.51	77533.91	76340.95	3830.56	1813.607	15332	18
17/04/24 24:00	86039.22	83673.67	80557.72	79335.47	4338.20	1900.266	16073	21
Итого:	3579.54	3502.16	3023.81	2994.52	507.64	86.659	741	3

Период нормальной работы 741ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 3ч  
Время работы прибора после сброса 16112ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

+0,254