

Абонент: Завоерная 15/1

Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Договор N: 0000000000 Договор N: 001 сет. N 001
 Теплоучаститель ТВ7-04М сет. N 001
 Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч
 тхв: не исп.

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	p1 кгс/см2	p2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	tx °C	Рх кгс/см2	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС ч
18.03.24 23	75.80	46.32	29.48	5.67	2.59	164.660	159.415	160.495	157.822	2.672	0.00	4.00	4.744	24	0	
19.03.24 23	78.03	46.58	31.45	5.59	2.56	158.930	153.602	154.689	152.049	2.639	0.00	4.00	4.876	24	0	
20.03.24 23	77.98	44.66	33.32	5.85 <	2.91 <	103.770	100.243	101.003	99.314	1.689	0.00	4.00	3.373	19	5	*
21.03.24 23	76.58	43.97	32.61	5.57	2.57	125.605	121.283	122.356	120.192	2.165	0.00	4.00	3.999	24	0	
22.03.24 23	75.96	43.05	32.91	5.45	2.55	122.058	117.868	118.950	116.854	2.096	0.00	4.00	3.922	24	0	
23.03.24 23	74.31	44.09	30.23	5.34	2.57	137.710	132.990	134.336	131.789	2.546	0.00	4.00	4.069	24	0	
24.03.24 23	74.37	43.41	30.96	5.25	2.56	134.300	129.795	131.003	128.659	2.344	0.00	4.00	4.063	24	0	
25.03.24 23	71.62	45.57	26.05	5.31	2.56	145.085	140.723	141.765	139.349	2.416	0.00	4.00	3.701	24	0	
26.03.24 23	69.94	42.62	27.31	5.27	2.55	126.755	122.952	123.972	121.915	2.057	0.00	4.00	3.393	24	0	
27.03.24 23	70.60	42.43	28.18	5.35	2.47	121.143	117.313	118.438	116.335	2.103	0.00	4.00	3.344	24	0	
28.03.24 23	70.06	41.85	28.21	5.45	2.31	103.125	99.667	100.854	98.855	1.999	0.00	4.00	2.851	24	0	
29.03.24 23	69.89	41.75	28.14	5.41	2.31	114.743	111.140	112.222	110.242	1.979	0.00	4.00	3.165	24	0	
30.03.24 23	70.94	43.15	27.79	5.36	2.31	128.430	124.518	125.539	123.438	2.101	0.00	4.00	3.496	24	0	
31.03.24 23	71.16	42.35	28.82	5.34	2.31	124.522	120.545	121.704	119.538	2.166	0.00	4.00	3.515	24	0	
01.04.24 23	69.87	42.08	27.79	5.35	2.32	124.000	120.120	121.283	119.137	2.146	0.00	4.00	3.377	24	0	
02.04.24 23	70.43	42.20	28.23	5.37	2.32	121.475	117.637	118.769	116.662	2.107	0.00	4.00	3.360	24	0	
03.04.24 23	69.73	41.94	27.79	5.33	2.33	119.390	115.800	116.786	114.857	1.929	0.00	4.00	3.253	24	0	
04.04.24 23	70.07	41.38	28.70	5.16	2.29	108.580	105.260	106.185	104.427	1.758	0.00	4.00	3.053	24	0	
05.04.24 23	70.64	40.44	30.20	5.41	2.32	88.880	86.073	86.895	85.419	1.476	0.00	4.00	2.629	24	0	
06.04.24 23	71.11	38.82	32.29	5.49	2.30	75.868	73.370	74.148	72.863	1.285	0.00	4.00	2.399	24	0	
07.04.24 23	69.33	42.76	26.58	5.13	2.37	145.303	141.128	142.166	139.929	2.237	0.00	4.00	3.786	24	0	
08.04.24 23	71.70	42.48	29.22	5.29	2.36	121.815	118.165	119.015	117.173	1.842	0.00	4.00	3.485	24	0	
09.04.24 23	72.82	40.66	32.16	5.38	2.33	99.585	96.527	97.230	95.789	1.441	0.00	4.00	3.133	24	0	
10.04.24 23	71.04	40.62	30.42	5.31	2.33	107.978	104.820	105.538	104.024	1.514	0.00	4.00	3.217	24	0	
11.04.24 23	69.54	42.31	27.24	5.24	2.35	130.053	126.410	127.220	125.372	1.847	0.00	4.00	3.472	24	0	
12.04.24 23	70.74	42.31	28.43	5.31	2.34	119.603	115.908	116.921	114.941	1.980	0.00	4.00	3.331	24	0	
13.04.24 23	70.53	39.27	31.26	5.45	2.30	75.300	72.900	73.623	72.387	1.236	0.00	4.00	2.306	24	0	
14.04.24 23	69.85	39.51	30.33	5.44	2.30	78.535	75.728	76.819	75.179	1.640	0.00	4.00	2.335	24	0	
15.04.24 23	69.60	42.78	26.82	5.22	2.33	129.092	124.740	126.285	123.681	2.605	0.00	4.00	3.394	24	0	
16.04.24 23	70.15	41.67	28.48	5.39	2.31	102.395	99.030	100.129	98.234	1.895	0.00	4.00	2.858	24	0	
17.04.24 23	69.58	40.73	28.85	5.46	2.30	81.395	78.702	79.623	78.089	1.534	0.00	4.00	2.302	24	0	
Итого/Средн	71.92	42.68	29.24	5.38	2.41	3640.080	3524.370	3555.963	3494.516	61.447	0.00	4.00	104.202	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dm т	Qгв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.03.24 23	198824.770	195885.340	186766.946	186235.259	531.687	4085.357	26754	1532
17.04.24 23	202464.850	199409.710	190322.909	189729.775	593.134	4189.559	27493	1537
Итого	3640.080	3524.370	3555.963	3494.516	61.447	104.202	739	5

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. пилания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) appar. неиспр.

-10,888

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/03/24г.-17/04/24г.

Абонент: Заозерная 15/1

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 20129667, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x2125

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.03.24 23	35.29	5.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
19.03.24 23	35.61	5.34	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.03.24 23	33.11	5.69 <	0.000 !	0.000 !	5.00	3.00	0.000	19	5	*
21.03.24 23	33.32	3.44	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
22.03.24 23	32.18	2.93	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
23.03.24 23	32.40	4.18	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
24.03.24 23	32.42	3.58	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
25.03.24 23	32.75	3.96	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
26.03.24 23	31.74	1.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
27.03.24 23	31.62	2.99	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
28.03.24 23	31.46	3.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
29.03.24 23	31.39	3.86	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
30.03.24 23	31.62	4.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
31.03.24 23	31.60	3.83	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
01.04.24 23	31.42	3.84	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
02.04.24 23	31.87	4.24	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
03.04.24 23	31.58	3.55	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
04.04.24 23	31.62	3.79	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
05.04.24 23	31.80	3.98	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
06.04.24 23	32.11	4.30	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
07.04.24 23	31.46	3.39	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
08.04.24 23	31.17	3.31	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
09.04.24 23	31.76	4.08	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
10.04.24 23	31.65	3.75	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
11.04.24 23	31.93	4.14	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
12.04.24 23	31.45	3.22	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
13.04.24 23	31.71	3.81	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
14.04.24 23	32.12	4.33	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.04.24 23	32.35	4.65	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.04.24 23	31.90	3.03	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.04.24 23	31.74	3.41	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	32.13	3.87	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.03.24 23	141.859	139.697	7.216	28145	141
17.04.24 23	141.859	139.697	7.216	28884	146
Итого	0.000	0.000	0.000	739	5

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____