

Теплоисточник ТЭЦ –
Система 2-х трубная
ГВС закрытая
(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= Гкал
Qмес= Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование, объект, адрес)

г. Омск, ул. Малиновского, 19к1

за декабрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.11	00	13591	13713	320,077	1505	0	0
17.12	24	19843	20006	532,817	2177	0	0
ИТОГО		6251	6293	212,740	671	0	0

ПУ № 20129667

$Q_E =$		Гкал	$Q =$	212,762	(Гкал)
$V_{подп.} =$	0	м³	$Q_{гвс} =$	0	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	0	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О. _____
_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)
Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии

24.12.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-БИ Версия 03.10 Номер теплосчетчика 102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 20.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
20.11.24	6.830	232.5723	234.6699	-	0.00	2.0977	63.36	33.97	29.39	0.00	24.00	
21.11.24	6.790	198.5186	200.1152	-	0.00	1.5967	68.36	34.13	34.23	0.00	24.00	
22.11.24	6.738	196.5117	197.9756	-	0.00	1.4639	68.46	34.15	34.31	0.00	24.00	
23.11.24	6.793	198.2686	199.2910	-	0.00	1.0225	67.94	33.65	34.29	0.00	24.00	
24.11.24	7.016	197.1289	197.4375	-	0.00	0.3086	68.86	33.25	35.62	0.00	24.00	
25.11.24	6.857	193.1055	193.2861	-	0.00	0.1807	70.88	35.35	35.53	0.00	24.00	
26.11.24	7.199	204.9365	205.2412	-	0.00	0.3047	71.94	36.80	35.14	0.00	24.00	
27.11.24	6.715	197.2061	197.3965	-	0.00	0.1904	69.00	34.93	34.07	0.00	24.00	
28.11.24	7.038	196.2959	196.3027	-	0.00	0.0068	71.60	35.72	35.88	0.00	24.00	
29.11.24	7.279	192.2080	192.1982	0.0098	0.00	-	74.09	36.20	37.89	0.00	24.00	
30.11.24	8.241	222.1201	222.0645	0.0557	0.00	-	74.75	37.63	37.12	0.00	24.00	
01.12.24	7.946	214.0303	214.3994	-	0.00	0.3691	73.36	36.21	37.14	0.00	24.00	
02.12.24	6.946	200.3672	200.9463	-	0.00	0.5791	69.90	35.21	34.69	0.00	24.00	
03.12.24	6.553	197.8916	198.6670	-	0.00	0.7754	66.92	33.78	33.14	0.00	24.00	
04.12.24	6.741	242.8633	244.5625	-	0.00	1.6992	64.54	36.76	27.78	0.00	24.00	
05.12.24	7.430	295.7500	299.1055	-	0.00	3.3555	64.56	39.42	25.14	0.00	24.00	
06.12.24	6.945	202.7012	204.4238	-	0.00	1.7227	69.44	35.15	34.29	0.00	24.00	
07.12.24	8.371	242.3066	244.6367	-	0.00	2.3301	72.72	38.15	34.57	0.00	24.00	
08.12.24	8.842	276.7305	279.7344	-	0.00	3.0039	71.14	39.17	31.97	0.00	24.00	
09.12.24	9.794	253.8242	256.1055	-	0.00	2.2813	80.48	41.89	38.59	0.00	24.00	
10.12.24	10.257	284.1270	286.4434	-	0.00	2.3164	79.89	43.79	36.10	0.00	24.00	
11.12.24	8.195	219.8105	221.3672	-	0.00	1.5566	75.37	38.07	37.30	0.00	24.00	
12.12.24	7.654	219.5586	221.8418	-	0.00	2.2832	71.40	36.52	34.88	0.07	23.93	Ug
13.12.24	7.403	227.7129	230.1113	-	0.00	2.3984	68.56	36.03	32.53	0.00	24.00	
14.12.24	7.365	216.3203	218.6445	-	0.00	2.3242	69.64	35.57	34.07	0.00	24.00	
15.12.24	8.064	236.4453	239.0371	-	0.00	2.5918	70.63	36.50	34.13	0.00	24.00	
16.12.24	8.770	263.5469	266.2422	-	0.00	2.6953	73.65	40.36	33.29	0.00	24.00	
17.12.24	7.969	229.1074	231.3594	-	0.00	2.2520	72.71	37.90	34.80	0.00	24.00	
Итого	212.740	6251.9658	6293.6064	0.0655	0.00	41.7062	70.96	36.92	34.04	0.07	671.93	0.07

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
17.12.24	24:00	532.817	19843.28	20006.94	0.00	2177.36
20.11.24	00:00	320.077	13591.32	13713.33	0.00	1505.44
Итого		212.740	6251.97	6293.61	0.00	671.93

+0,022

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.93 час.
 Период отключения питания (U) 0.069 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.004 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-6И Версия 03.10 Номер теплосчетчика 1102193
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 20.11.2024 по 17.12.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Температура, °C			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2	t1-t2	Нераб. Тн		
20.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
21.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
22.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
23.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
24.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
25.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
26.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
27.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
28.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
29.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
30.11.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
01.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
02.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
03.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
04.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
05.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
06.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
07.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
08.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
09.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
10.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
11.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
12.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.07	23.93	U
13.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
14.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
15.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
16.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
17.12.24	0.000	0.0000	0.0000	-	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
Итого	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.07	671.93	0.07

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
17.12.24	24:00	0.000	0.00	0.00	0.00	2193.48
20.11.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	1521.55
Итого		0.000	0.00	0.00	0.00	671.93

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.93 час.

Период отключения питания (U) 0.069 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____