

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за июнь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.05	00	105262	95286	3104,724	26033	067852	
19.06	24	105394	95928	3107,236	26777	068504	
ИТОГО		132	641	2,512	744	652	

ПУ № 175046

Q _E =	33,346	Гкал
V _{подп.} =	652	м³
V _{х.в.} =	0	м³

Q = 2,512 (Гкал)

Q (гвс) = 32,795 - 30,834 (Гкал)

V_{подп.} = 652 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

21 ИЮН 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Чоркина Е.Б. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/05/24г.-19/06/24г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0хВ244 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/05/24	42.60	42.56	0.04	15.17	15.04	7.89	7.82	7.22	6.88	6.93	0.563	0.213	24	0	*
21/05/24	32.94	47.55	-14.61	0.00	0.00	23.96	23.71	-23.71	6.59	6.66	0.000	0.000	24	0	*
22/05/24	34.16	48.59	-14.43	0.00	0.00	21.73	21.49	-21.49	6.15	6.22	0.000	0.000	24	0	*
23/05/24	25.01	41.03	-16.02	0.00	0.00	8.64	8.58	-8.58	3.72	3.76	0.000	0.000	24	0	*
24/05/24	20.61	41.92	-21.31	0.00	0.00	12.36	12.23	-12.23	2.78	2.81	0.000	0.000	24	0	*
25/05/24	32.34	47.64	-15.30	0.00	0.00	23.47	23.21	-23.21	5.69	5.76	0.000	0.000	24	0	*
26/05/24	32.62	48.11	-15.49	0.00	0.00	22.09	21.85	-21.85	5.90	5.97	0.000	0.000	24	0	*
27/05/24	32.41	46.68	-14.27	0.00	0.00	22.15	21.94	-21.94	5.68	5.75	0.000	0.000	24	0	*
28/05/24	15.80	46.29	-30.49	0.20	0.20	21.78	21.55	-21.35	5.34	5.40	0.000	0.000	24	0	*
29/05/24	17.98	46.64	-28.66	0.15	0.15	20.19	19.98	-19.83	5.15	5.27	0.004	0.004	24	0	*
30/05/24	32.28	44.74	-14.72	0.00	0.00	21.63	21.40	-21.40	5.10	5.26	0.000	0.000	24	0	*
31/05/24	30.85	44.74	-13.89	0.00	0.00	20.21	19.99	-19.99	5.10	5.25	0.000	0.000	24	0	*
01/06/24	32.42	47.58	-15.16	0.00	0.00	22.93	22.70	-22.70	5.12	5.27	0.000	0.000	24	0	*
02/06/24	32.72	48.13	-15.41	0.00	0.00	23.23	22.97	-22.97	5.11	5.25	0.000	0.000	24	0	*
03/06/24	34.24	48.93	-14.69	0.00	0.00	23.58	23.32	-23.32	5.05	5.17	0.000	0.000	24	0	*
04/06/24	32.99	47.64	-14.65	0.00	0.00	19.06	18.85	-18.85	5.08	5.19	0.000	0.000	24	0	*
05/06/24	34.94	50.74	-15.80	0.00	0.00	21.92	21.66	-21.66	5.14	5.26	0.000	0.000	24	0	*
06/06/24	34.88	48.75	-13.87	0.00	0.00	21.22	20.97	-20.97	5.27	5.39	0.000	0.000	24	0	*
07/06/24	34.03	48.06	-14.03	0.00	0.00	19.62	19.38	-19.38	5.33	5.44	0.000	0.000	24	0	*
08/06/24	34.87	48.11	-13.24	0.00	0.00	20.49	20.27	-20.27	5.55	5.64	0.000	0.000	24	0	*
09/06/24	34.42	48.71	-14.29	0.00	0.00	20.96	20.71	-20.71	5.36	5.47	0.000	0.000	24	0	*
10/06/24	34.47	48.18	-13.71	0.00	0.00	21.28	21.04	-21.04	5.28	5.38	0.000	0.000	24	0	*
11/06/24	34.81	48.49	-13.68	0.00	0.00	21.57	21.33	-21.33	5.39	5.48	0.000	0.000	24	0	*
12/06/24	34.40	49.53	-15.13	0.00	0.00	21.18	20.97	-20.97	5.39	5.48	0.000	0.000	24	0	*
13/06/24	36.00	50.40	-14.40	0.00	0.00	21.48	21.22	-21.22	5.49	5.58	0.000	0.000	24	0	*
14/06/24	35.79	49.79	-14.00	0.00	0.00	19.84	19.61	-19.61	5.55	5.63	0.000	0.000	24	0	*
15/06/24	36.30	50.48	-14.18	0.00	0.00	19.67	19.43	-19.43	5.59	5.68	0.000	0.000	24	0	*
16/06/24	35.63	49.52	-13.89	0.00	0.00	17.95	17.76	-17.76	5.60	5.68	0.000	0.000	24	0	*
17/06/24	54.20	51.98	2.22	25.92	25.56	23.70	23.40	2.16	4.06	4.12	0.345	0.334	24	0	*
18/06/24	57.14	56.35	0.79	44.90	44.22	30.32	29.89	14.33	5.03	5.10	0.770	0.736	24	0	*
19/06/24	57.53	56.72	0.81	48.14	47.40	32.58	32.11	15.29	5.01	5.08	0.830	0.795	24	0	*
Итого:				134.48	132.57	648.68	641.34	-508.77			2.512	2.082	744	0	
Средние:	34.56	48.28	-13.72						5.27	5.36					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/05/24 24:00	107806.94	105262.14	96370.18	95286.69	9975.45	3104.724	549.115	26033	3331
19/06/24 24:00	107941.42	105394.71	97018.86	95928.03	9466.68	3107.236	551.197	26777	3331
Итого:	134.48	132.57	648.68	641.34	-508.77	2.512	2.082	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 30120ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации