

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВИС.Т

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,234 Гкал

Qмес= 0,244 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Бархатовой, 3/1

за май 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.04	00	208687	172199	5983,343	77539	44515	2417,664
18.05	24	210888	174162	6027,333	78282	44792	2432,374
ИТОГО		2201	1963	43,989	742	277,48	14,709

ПУ № 132804

$Q_E =$	57,543
$V_{подп.} =$	277,48
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

Q =

42,834

(Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} =$

14,709

(Гкал)

м³

$V_{подп.} =$

277,48

(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____
Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учета тепловой энергии



20 МАЙ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Брехова Т.П. _____

Отчет о суточных параметрах
(18.04.2024 0:00:00 - 18.05.2024 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Qiv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Гкал	ч	
18.04.2024	72.00	49.87	22.13	90.31	82.39	2.003	24.0	
19.04.2024	68.93	49.43	19.50	90.65	83.05	1.771	24.0	
20.04.2024	67.94	48.80	19.14	88.93	80.69	1.705	24.0	
21.04.2024	68.96	50.29	18.68	91.07	83.51	1.702	24.0	
22.04.2024	69.27	50.94	18.33	91.39	83.25	1.676	24.0	
23.04.2024	65.55	46.26	19.29	70.05	63.79	1.354	24.0	
24.04.2024	66.47	46.93	19.53	85.30	77.59	1.669	24.0	
25.04.2024	66.52	46.56	19.96	83.48	75.60	1.668	24.0	
26.04.2024	67.77	47.78	19.99	86.70	79.33	1.734	24.0	
27.04.2024	67.15	47.93	19.22	88.90	80.98	1.711	24.0	
28.04.2024	66.33	48.15	18.18	88.67	81.54	1.613	24.0	
29.04.2024	66.48	48.54	17.95	89.38	81.50	1.605	24.0	
30.04.2024	66.93	47.41	19.53	85.85	78.57	1.677	24.0	
01.05.2024	68.72	48.28	20.44	87.51	80.12	1.792	24.0	
02.05.2024	70.14	49.50	20.64	89.91	81.70	1.862	24.0	
03.05.2024	66.93	46.70	20.24	82.73	74.87	1.676	24.0	
04.05.2024	66.62	46.08	20.55	79.12	70.99	1.628	24.0	
05.05.2024	66.38	45.83	20.56	77.64	70.63	1.596	24.0	
06.05.2024	66.59	45.82	20.77	74.68	66.87	1.548	22.3	*
07.05.2024	66.47	45.98	20.50	79.65	71.43	1.635	24.0	
08.05.2024	66.62	46.31	20.31	80.20	72.77	1.630	24.0	
09.05.2024	67.10	47.29	19.82	81.21	74.14	1.611	24.0	
10.05.2024	65.88	46.70	19.18	80.35	73.53	1.541	24.0	
11.05.2024	66.92	46.89	20.03	81.35	73.27	1.631	24.0	
12.05.2024	67.43	47.35	20.08	81.68	73.93	1.642	24.0	
13.05.2024	63.89	43.17	20.72	51.99	43.84	1.037	24.0	
14.05.2024	61.81	33.72	28.09	8.38	0.57	0.255	24.0	
15.05.2024	61.79	33.04	28.75	9.16	0.59	0.287	24.0	
16.05.2024	57.30	30.93	26.38	7.96	0.66	0.225	24.0	
17.05.2024	58.50	30.78	27.71	8.79	0.75	0.263	24.0	
18.05.2024	57.89	30.28	27.60	8.15	0.60	0.242	24.0	
Средние:	66.04	44.95	21.09	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2201.13	1963.04	43.989	742.3	

Дата	M1	M2	Qiv	ВНР
	Т	Т	Гкал	ч
17.04.2024	208687.82	172199.70	5983.344	77539.9
18.05.2024	210888.95	174162.73	6027.333	78282.1
Итого:	2201.13	1963.04	43.989	742.3

Представитель абонента

Представитель энергопоставляющей организации

Отчет о суточных параметрах
(18.04.2024 0:00:00 - 13.05.2024 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Qtv	BHP	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Гкал	ч	
18.04.2024	72.00	49.87	22.13	90.31	82.39	2.003	24.0	
19.04.2024	68.93	49.43	19.50	90.65	83.05	1.771	24.0	
20.04.2024	67.94	48.80	19.14	88.93	80.69	1.705	24.0	
21.04.2024	68.96	50.29	18.68	91.07	83.51	1.702	24.0	
22.04.2024	69.27	50.94	18.33	91.39	83.25	1.676	24.0	
23.04.2024	65.55	46.26	19.29	70.05	63.79	1.354	24.0	
24.04.2024	66.47	46.93	19.53	85.30	77.59	1.669	24.0	
25.04.2024	66.52	46.56	19.96	83.48	75.60	1.668	24.0	
26.04.2024	67.77	47.78	19.99	86.70	79.33	1.734	24.0	
27.04.2024	67.15	47.93	19.22	88.90	80.98	1.711	24.0	
28.04.2024	66.33	48.15	18.18	88.67	81.54	1.613	24.0	
29.04.2024	66.48	48.54	17.95	89.38	81.50	1.605	24.0	
30.04.2024	66.93	47.41	19.53	85.85	78.57	1.677	24.0	
01.05.2024	68.72	48.28	20.44	87.51	80.12	1.792	24.0	
02.05.2024	70.14	49.50	20.64	89.91	81.70	1.862	24.0	
03.05.2024	66.93	46.70	20.24	82.73	74.87	1.676	24.0	
04.05.2024	66.62	46.08	20.55	79.12	70.99	1.628	24.0	
05.05.2024	66.38	45.83	20.56	77.64	70.63	1.596	24.0	
06.05.2024	66.59	45.82	20.77	74.68	66.87	1.548	22.3	*
07.05.2024	66.47	45.98	20.50	79.65	71.43	1.635	24.0	
08.05.2024	66.62	46.31	20.31	80.20	72.77	1.630	24.0	
09.05.2024	67.10	47.29	19.82	81.21	74.14	1.611	24.0	
10.05.2024	65.88	46.70	19.18	80.35	73.53	1.541	24.0	
11.05.2024	66.92	46.89	20.03	81.35	73.27	1.631	24.0	
12.05.2024	67.43	47.35	20.08	81.68	73.93	1.642	24.0	
13.05.2024	63.89	43.17	20.72	51.99	43.84	1.037	24.0	
Средние:	67.31	47.49	19.82	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2158.70	1959.87	42.716	622.3	

Дата	M1	M2	Qtv	BHP
	Т	Т	Гкал	ч
17.04.2024	208687.82	172199.70	5983.344	77539.9
13.05.2024	210846.52	174159.56	6026.060	78162.1
Итого:	2158.70	1959.87	42.716	622.3

19.118

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей орг

Отчет о суточных параметрах
(14.05.2024 0:00:00 - 18.05.2024 0:00:00)


Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
 Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
 Точка измерения: Т/с №1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Отопление

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	°C	Т	Т	Гкал	ч	
14.05.2024	61.81	33.72	28.09	8.38	0.57	0.255	24.0	
15.05.2024	61.79	33.04	28.75	9.16	0.59	0.287	24.0	
16.05.2024	57.30	30.93	26.38	7.96	0.66	0.225	24.0	
17.05.2024	58.50	30.78	27.71	8.79	0.75	0.263	24.0	
18.05.2024	57.89	30.28	27.60	8.15	0.60	0.242	24.0	
Средние:	59.46	31.75	27.71	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	42.43	3.17	1.273	120.0	

Дата	M1	M2	Qtv	ВНР
	Т	Т	Гкал	ч
13.05.2024	210846.52	174159.56	6026.060	78162.1
18.05.2024	210888.95	174162.73	6027.333	78282.1
Итого:	42.43	3.17	1.273	120.0

Представитель абонента



Представитель энергопоставщика

Отчет о суточных параметрах ГВС
(18.04.2024 0:00:00 - 18.05.2024 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупикив

Дата	t1 °C	t3 °C	V1 м3	Qtv		NS
				Гкал	ч	
18.04.2024	69.93	5.00	9.11	0.577	24.0	
19.04.2024	67.15	5.00	8.83	0.543	24.0	
20.04.2024	66.11	5.00	9.38	0.566	24.0	
21.04.2024	66.95	5.00	8.75	0.537	24.0	
22.04.2024	67.32	5.00	9.35	0.571	24.0	
23.04.2024	59.33	5.00	7.63	0.439	24.0	
24.04.2024	64.43	5.00	9.00	0.533	24.0	
25.04.2024	64.70	5.00	9.19	0.545	24.0	
26.04.2024	65.94	5.00	8.67	0.523	24.0	
27.04.2024	65.59	5.00	9.21	0.551	24.0	
28.04.2024	64.35	5.00	8.37	0.495	24.0	
29.04.2024	64.81	5.00	9.15	0.542	24.0	
30.04.2024	65.22	5.00	8.60	0.513	24.0	
01.05.2024	66.64	15.00	8.63	0.440	24.0	
02.05.2024	68.37	15.00	9.45	0.497	24.0	
03.05.2024	65.14	15.00	9.21	0.460	24.0	
04.05.2024	64.84	15.00	9.49	0.471	24.0	
05.05.2024	64.70	15.00	8.34	0.411	24.0	
06.05.2024	64.80	15.00	9.09	0.451	22.3	*
07.05.2024	64.48	15.00	9.45	0.468	24.0	
08.05.2024	64.89	15.00	8.74	0.433	24.0	
09.05.2024	65.19	15.00	8.22	0.411	24.0	
10.05.2024	63.88	15.00	7.94	0.387	24.0	
11.05.2024	64.73	15.00	9.25	0.462	24.0	
12.05.2024	65.59	15.00	8.92	0.449	24.0	
13.05.2024	61.60	15.00	9.44	0.443	24.0	
14.05.2024	58.75	15.00	9.11	0.415	24.0	
15.05.2024	58.96	15.00	9.97	0.455	24.0	
16.05.2024	54.43	15.00	8.63	0.352	24.0	
17.05.2024	55.77	15.00	9.54	0.403	24.0	
18.05.2024	55.03	15.00	8.84	0.368	24.0	
Средние:	63.86	10.81	---	---	---	
Итого:	---	---	277.48	14.709	742.3	

Дата	V1 м3	Qtv		ВНР ч
		Гкал	ч	
17.04.2024	44515.32	2417.664	89475.9	
18.05.2024	44792.80	2432.374	90218.2	
Итого:	277.48	14.709	742.3	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(18.04.2024 0:00:00 - 13.05.2024 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупикив

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР		NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	ч	
18.04.2024	69.93	5.00	9.11	0.577	24.0		
19.04.2024	67.15	5.00	8.83	0.543	24.0		
20.04.2024	66.11	5.00	9.38	0.566	24.0		
21.04.2024	66.95	5.00	8.75	0.537	24.0		
22.04.2024	67.32	5.00	9.35	0.571	24.0		
23.04.2024	59.33	5.00	7.63	0.439	24.0		
24.04.2024	64.43	5.00	9.00	0.533	24.0		
25.04.2024	64.70	5.00	9.19	0.545	24.0		
26.04.2024	65.94	5.00	8.67	0.523	24.0		
27.04.2024	65.59	5.00	9.21	0.551	24.0		
28.04.2024	64.35	5.00	8.37	0.495	24.0		
29.04.2024	64.81	5.00	9.15	0.542	24.0		
30.04.2024	65.22	5.00	8.60	0.513	24.0		
01.05.2024	66.64	15.00	8.63	0.440	24.0		
02.05.2024	68.37	15.00	9.45	0.497	24.0		
03.05.2024	65.14	15.00	9.21	0.460	24.0		
04.05.2024	64.84	15.00	9.49	0.471	24.0		
05.05.2024	64.70	15.00	8.34	0.411	24.0		
06.05.2024	64.80	15.00	9.09	0.451	22.3	*	
07.05.2024	64.48	15.00	9.45	0.468	24.0		
08.05.2024	64.89	15.00	8.74	0.433	24.0		
09.05.2024	65.19	15.00	8.22	0.411	24.0		
10.05.2024	63.88	15.00	7.94	0.387	24.0		
11.05.2024	64.73	15.00	9.25	0.462	24.0		
12.05.2024	65.59	15.00	8.92	0.449	24.0		
13.05.2024	61.60	15.00	9.44	0.443	24.0		
Средние:	65.26	10.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	231.40	12.718	622.3		

Дата	V1	Qtv	ВНР	
	м3	Гкал	ч	ч
17.04.2024	44515.32	2417.664	89475.9	
13.05.2024	44746.72	2430.382	90098.2	
Итого:	231.40	12.718	622.3	

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей орг

Отчет о суточных параметрах ГВС
(14.05.2024 0:00:00 - 18.05.2024 0:00:00)

Объект: Омская обл, Омск г, Бархатовой ул, д. 3 к 1 (ООО "УК "Солнечный город")
 Прибор: ВИС.Т Заводской номер: 132804
 Точка измерения: Т/с №2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС-тупиков

Дата	t1	t3	V1	Qtv	ВНР	NS
	°C	°C	м3	Гкал	ч	
14.05.2024	58.75	15.00	9.11	0.415	24.0	
15.05.2024	58.96	15.00	9.97	0.455	24.0	
16.05.2024	54.43	15.00	8.63	0.352	24.0	
17.05.2024	55.77	15.00	9.54	0.403	24.0	
18.05.2024	55.03	15.00	8.84	0.368	24.0	
Средние:	56.59	15.00	---	---	---	
Итого:	---	---	46.08	1.992	120.0	

Дата	V1	Qtv	ВНР
	м3	Гкал	ч
13.05.2024	44746.72	2430.382	90098.2
18.05.2024	44792.80	2432.374	90218.2
Итого:	46.08	1.992	120.0

Представитель абонента

Представитель энергопоставщика