

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за март 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.02	00	91710	83342	2748,509	23901	066128	
17.03	24	95659	86844	2875,894	24525	066615	
ИТОГО		3948	3501	127,385	624	487	

ПУ № 175046

$Q_E =$	129,397	Гкал	$Q =$	127,385	Гкал
$V_{подп.} =$	487	м³	$Q_{(гвс)} =$	2,012	Гкал
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	487	(м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

_____ подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «ОмскТЭС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

19 МАР 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Турганова А.А. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/02/24г.-17/03/24г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00175046 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0xВ244 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/02/24	87.58	50.71	36.87	146.61	141.79	127.93	126.36	15.43	5.38	5.09	5.933	0.713	24	0	
22/02/24	94.09	55.24	38.85	156.93	151.10	138.07	136.11	14.99	5.50	5.16	6.629	0.753	24	0	
23/02/24	92.66	55.02	37.64	159.26	153.50	138.97	137.04	16.46	5.56	5.21	6.607	0.823	24	0	
24/02/24	90.40	54.41	35.99	159.67	154.15	139.70	137.80	16.35	5.57	5.21	6.363	0.804	24	0	
25/02/24	80.46	50.77	29.69	160.45	155.93	140.53	138.85	17.08	5.51	5.15	5.411	0.779	24	0	
26/02/24	75.86	49.07	26.79	160.49	156.42	141.72	140.11	16.31	5.50	5.14	4.906	0.716	24	0	
27/02/24	72.11	47.24	24.87	158.34	154.67	139.01	137.53	17.14	5.48	5.13	4.568	0.719	24	0	
28/02/24	71.72	47.02	24.70	157.63	154.00	138.25	136.81	17.19	5.47	5.13	4.521	0.722	24	0	
29/02/24	72.09	47.52	24.57	160.22	156.50	140.44	138.99	17.51	5.45	5.09	4.588	0.742	24	0	
01/03/24	71.25	47.14	24.11	158.37	154.76	139.52	138.08	16.68	5.51	5.15	4.430	0.703	24	0	
02/03/24	72.78	48.05	24.73	161.88	158.09	141.32	139.84	18.25	5.52	5.15	4.693	0.787	24	0	
03/03/24	73.20	47.95	25.25	160.79	156.95	138.58	137.10	19.85	5.40	5.05	4.816	0.851	24	0	
04/03/24	71.36	47.70	23.66	161.34	157.66	142.23	140.73	16.93	5.45	5.08	4.451	0.722	24	0	
05/03/24	69.57	46.44	23.13	158.25	154.82	138.23	136.81	18.01	5.41	5.06	4.323	0.745	24	0	
06/03/24	70.69	46.18	24.51	152.72	149.33	132.57	131.20	18.13	5.42	5.10	4.403	0.747	24	0	
07/03/24	75.76	48.37	27.39	153.23	149.33	133.99	132.51	16.82	5.49	5.17	4.819	0.730	24	0	
08/03/24	77.77	49.17	28.60	152.95	148.90	133.12	131.58	17.32	5.45	5.12	5.024	0.762	24	0	
09/03/24	74.36	47.44	26.92	152.12	148.37	132.12	130.70	17.67	5.49	5.16	4.741	0.751	24	0	
10/03/24	72.37	47.23	25.14	154.28	150.68	135.24	133.84	16.84	5.47	5.12	4.500	0.708	24	0	
11/03/24	73.03	46.84	26.19	149.98	146.41	131.55	130.18	16.23	5.44	5.11	4.509	0.681	24	0	
12/03/24	73.09	46.62	26.47	149.50	145.96	129.69	128.36	17.60	5.42	5.12	4.593	0.736	24	0	
13/03/24	75.14	47.70	27.44	150.41	146.65	131.72	130.29	16.36	5.43	5.13	4.720	0.700	24	0	
14/03/24	75.07	47.63	27.44	152.83	149.03	132.32	130.93	18.10	5.39	5.08	4.856	0.769	24	0	
15/03/24	73.90	47.90	26.00	156.67	152.83	137.39	135.91	16.92	5.43	5.08	4.696	0.723	24	0	
16/03/24	68.42	45.38	23.04	154.46	151.20	134.47	133.19	18.01	5.40	5.05	4.207	0.724	24	0	
17/03/24	66.66	44.33	22.33	152.65	149.57	132.01	130.76	18.81	5.43	5.09	4.078	0.741	24	0	
Итого:				4052.0	3948.60	3540.6	3501.61	446.99			127.385	19.351	624	0	
Средние:	75.82	48.42	27.39						5.46	5.12					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
20/02/24 24:00	93961.12	91710.73	84299.63	83342.89	8367.84	2748.509	484.826	23901	3327
17/03/24 24:00	98013.15	95659.33	87840.32	86844.50	8814.83	2875.894	504.177	24525	3327
Итого:	4052.03	3948.60	3540.69	3501.61	446.99	127.385	19.351	624	0

Период нормальной работы 624ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 27868ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации