

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за октябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
23.09	00	10129	9074	287,491	5200	2709	
19.10	24	11126	9974	316,980	5759	2989	
<b>ИТОГО</b>		<b>997</b>	<b>900</b>	<b>29,489</b>	<b>558</b>	<b>280</b>	

ПУ № 303773

$Q_E =$	38,740	Гкал
$V_{подп.} =$	280	м³
$V_{х.в.} =$	0	м³

$Q = 29,536$  (Гкал)

$Q_{гвс} = 9,204$  (Гкал)

$V_{подп.} = 280$  (м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О.

подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_

(должность)

телефон \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись \_\_\_\_\_

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23 ОКТ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Махметов С.Э.



Организация \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
Телефон \_\_\_\_\_

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК  
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 23.09.2024 по 19.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.09.24	0.004	0.10	0.03	0.07	59.8	44.4	15.4	5.0	5.4	3.6	23.88	0.12	ED
24.09.24	0.001	0.02	0.00	0.02	56.4	74.2	-17.8	5.0	3.9	3.6	23.92	0.08	ED
25.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	43.4	47.3	-3.9	5.0	3.6	3.6	24.00	0.00	D
26.09.24	0.431	15.07	13.15	1.92	59.2	34.4	24.9	5.0	4.3	3.6	16.54	7.46	D
27.09.24	1.342	46.64	42.22	4.42	64.9	39.4	25.5	5.0	6.4	3.6	0.00	24.00	
28.09.24	1.316	44.49	39.88	4.61	65.7	39.7	26.0	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
29.09.24	1.184	42.11	38.20	3.91	63.7	38.7	25.0	5.0	4.8	3.6	0.00	24.00	
30.09.24	1.090	38.23	34.63	3.60	63.9	38.5	25.4	5.0	4.7	3.6	0.00	24.00	
01.10.24	1.104	36.39	31.37	5.02	63.6	37.7	25.8	5.0	4.7	3.6	0.00	24.00	U
02.10.24	0.996	34.80	31.19	3.61	61.6	36.2	25.4	5.0	4.6	3.6	0.00	24.00	
03.10.24	1.254	39.35	33.08	6.27	63.9	37.1	26.8	5.0	4.1	3.6	0.00	24.00	
04.10.24	1.203	43.64	39.88	3.76	64.5	40.0	24.6	5.0	5.1	3.6	0.00	24.00	
05.10.24	1.222	44.15	40.40	3.75	65.1	40.4	24.7	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
06.10.24	1.220	44.64	40.74	3.90	64.8	40.6	24.2	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
07.10.24	1.164	44.47	41.35	3.12	63.8	40.0	23.7	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
08.10.24	1.243	44.49	40.88	3.61	64.9	39.7	25.1	5.0	5.6	3.6	0.00	24.00	
09.10.24	1.154	42.38	38.53	3.85	63.3	39.2	24.1	5.0	5.2	3.6	0.00	24.00	
10.10.24	1.206	43.29	39.09	4.20	62.5	37.8	24.7	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
11.10.24	1.326	50.68	46.82	3.86	63.7	40.2	23.5	5.0	6.6	3.6	0.00	24.00	
12.10.24	1.583	59.29	55.25	4.04	69.0	45.1	23.9	5.0	6.1	3.6	0.00	24.00	
13.10.24	1.352	38.27	33.62	4.65	67.9	36.4	31.5	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
14.10.24	1.382	39.11	34.75	4.36	68.8	37.0	31.8	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
15.10.24	1.411	40.55	36.68	3.87	69.7	38.1	31.6	5.0	5.9	3.6	0.00	24.00	
16.10.24	1.397	42.84	38.56	4.28	67.8	38.6	29.3	5.0	5.8	3.6	0.00	24.00	
17.10.24	1.349	40.94	36.92	4.02	67.7	37.9	29.7	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
18.10.24	1.293	40.12	35.62	4.50	65.4	36.7	28.7	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
19.10.24	1.262	41.59	37.77	3.82	65.0	37.7	27.3	5.0	6.0	3.6	0.00	24.00	
Итого	29.489	997.65	900.62	97.03	65.2	39.0	26.3	5.0	5.3	3.6	89.31	558.69	89.31

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
19.10.24	24:00	316.980	11126.74	9974.75	5759.11
23.09.24	00:00	287.491	10129.09	9074.13	5200.42
Итого		29.489	997.65	900.62	558.69

10,047

Отчетный период \_\_\_\_\_ 648.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 558.69 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.979 час. Период функц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.004 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 88.328 час. Период G < min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G > max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_