

Теплоисточник ТЭЦ 3 ЦТП- 0  
 Система 2 -х трубная, ГВС открытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т/вычислитель Магика  
 (наименование и схема подключения)  
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50  
 (тип)  
 Ду (гвс)= МТВИ-25  
 (счетчика гвс)  
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1773,67 Месяц (Гкал) 141,894

Договор № 3-384830N  
 Соглашение от \_\_\_\_\_  
 дог.№ \_\_\_\_\_

## Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

### ООО УК "Солнечный город"

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Проспект Мира д.54

адрес по месту установки приборов

за Октябрь 2024

Период отчета		Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	20.09.2024 00:00	1 512,176	24 791,996	57 021,15
по	07.10.2024 24:00	1 516,237	24 897,564	57 453,15
Итого		4,061	105,568	432,00

$$Q = 35,801 + 0,000 = 35,801 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 4,061 + 0,000 = 4,061 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 105,568 + 186,988 = 292,556 \text{ (м}^3\text{)}$$

Магика №	М1711007
QΣ =	39,862 Гкал
Vподп =	292,536 м3
Vх.в. =	м3

Период отчета		Количество теплоносителя		Количество тепловой энергии, Гкал	Время (не) работы, час	Показания по счетчику ГВС		
Дата	Время	по подаче, т	по обратке, т			Енорм., Гкал	М1, тонн	Наработка час
с	08.10.2024 00:00	161 126,406	137 967,203	5 239,719	57 453,15	1 516,237	24 897,564	57 453,15
по	19.10.2024 24:00	162 587,578	139 241,391	5 275,520	57 741,15	1 523,954	25 019,059	57 741,15
Итого		1 461,172	1 274,188	35,801	288,00	7,717	121,494	288,00

АО «Омск РТС»  
 СП «Теплоэнергосбыт»  
 Отдел приборов учета тепловой энергии

24 ОКТ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

акт допуска до 10.06.2025

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
 всего за отчет

Руководитель Тюганова А.А. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
 Должность. Ф.И.О.

тел. \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" \_\_\_\_\_ тел. (3812) 53-99-89  
 фамилия, имя, отчество  
Капицкис Янис Казимирович  
 фамилия, имя, отчество



Инспектор \_\_\_\_\_

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая )**

С: 20.09.2024 По: 19.10.2024

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.09.24	0,000	0,000	0,000	28,41	29,87	-1,46	0,75	0,82	0,000	0,000	24,00	23
21.09.24	0,000	0,000	0,000	42,89	44,79	-1,90	0,19	0,27	0,000	0,000	24,00	2
22.09.24	0,000	0,000	0,000	42,84	44,73	-1,89	0,19	0,27	0,000	0,000	24,00	2
23.09.24	0,000	0,000	0,000	39,44	42,79	-3,35	0,17	0,25	0,000	0,000	24,00	2
24.09.24	0,000	0,000	0,000	35,12	38,40	-3,28	0,14	0,20	0,000	0,000	24,00	2
25.09.24	0,000	0,000	0,000	33,44	35,70	-2,26	0,13	0,20	0,000	0,000	24,00	2
26.09.24	0,000	0,000	0,000	34,67	36,66	-1,99	0,73	0,86	0,000	0,000	24,00	23
27.09.24	0,000	0,000	0,000	54,60	55,08	-0,48	3,91	4,23	0,000	0,000	24,00	23
28.09.24	0,000	0,000	0,000	47,72	47,94	-0,22	3,22	3,73	0,000	0,000	24,00	23
29.09.24	0,000	0,000	0,000	45,86	46,12	-0,26	2,99	3,30	0,000	0,000	24,00	23
30.09.24	0,000	0,000	0,000	44,87	45,08	-0,21	2,91	3,34	0,000	0,000	24,00	23
01.10.24	0,000	0,000	0,000	43,83	43,92	-0,09	2,35	3,36	0,000	0,000	24,00	23
02.10.24	0,000	0,000	0,000	42,96	43,01	-0,05	1,95	3,37	0,000	0,000	24,00	23
03.10.24	0,000	0,000	0,000	41,06	41,10	-0,04	1,82	3,16	0,000	0,000	24,00	23
04.10.24	0,000	0,000	0,000	36,93	38,46	-1,53	1,09	1,75	0,000	0,000	24,00	23
05.10.24	0,000	0,000	0,000	23,54	27,51	-3,97	0,12	0,17	0,000	0,000	24,00	2
06.10.24	0,000	0,000	0,000	22,92	25,80	-2,88	0,12	0,16	0,000	0,000	24,00	23
07.10.24	0,000	0,000	0,041	19,71	18,16	1,55	0,09	0,12	0,000	0,041	24,00	23
08.10.24	0,569	15,526	10,618	62,19	35,07	27,12	5,52	3,41	4,908	0,000	24,00	23
09.10.24	1,941	50,906	35,426	63,18	33,85	29,33	5,26	3,47	15,480	0,000	24,00	-
10.10.24	2,019	54,805	41,428	64,59	35,14	29,45	6,25	3,64	13,377	0,000	24,00	-
11.10.24	2,729	101,861	88,052	67,57	46,43	21,14	6,62	3,64	13,809	0,000	24,00	25
12.10.24	4,342	184,755	164,811	72,24	54,10	18,14	6,24	3,60	19,944	0,000	24,00	-
13.10.24	4,421	178,479	157,417	73,30	54,43	18,87	5,98	3,57	21,061	0,000	24,00	-
14.10.24	4,420	181,933	161,062	73,80	55,35	18,45	6,11	3,57	20,871	0,000	24,00	-
15.10.24	4,359	181,407	161,626	74,36	55,95	18,41	6,12	3,55	19,781	0,000	24,00	-
16.10.24	4,313	182,562	159,664	71,98	54,64	17,34	6,08	3,58	22,898	0,000	24,00	-
17.10.24	4,220	199,439	176,967	70,61	55,18	15,43	6,76	3,60	22,472	0,000	24,00	-
18.10.24	1,814	96,896	88,598	68,95	54,55	14,40	6,98	3,74	8,298	0,000	24,00	2
19.10.24	0,655	32,601	28,513	64,99	50,70	14,29	6,04	3,58	4,088	0,000	24,00	2
Итого	35,802	1461,170	1274,223	71,16	52,84	18,32	3,23	2,42	186,99	0,041	720,00	
Разность		186,947		18,32				0,81	186,947			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	238,75	310,12	0,00	171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Ерасч.	35,802								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	5239,719	161126,406	137967,172	57021.15
Конец периода	24:00	5275,520	162587,578	139241,391	57741.15
Разница	-	35,801	1461,172	1274,219	720.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024  
10:47:28

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )**  
 С: 20.09.2024 По: 19.10.2024

Дата	Энергия	МассаТ	емпература			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
20.09.24	0,002	0,629	17,99	0,00	17,99	0,20	24,00	-
21.09.24	0,002	0,410	19,10	0,00	19,10	0,22	24,00	-
22.09.24	0,003	0,479	21,02	0,00	21,02	0,29	24,00	-
23.09.24	0,006	1,299	19,33	0,00	19,33	0,40	24,00	-
24.09.24	0,004	1,289	17,78	0,00	17,78	0,33	24,00	-
25.09.24	0,010	0,809	17,90	0,00	17,90	0,28	24,00	-
26.09.24	0,090	2,327	43,46	0,00	43,46	3,21	24,00	-
27.09.24	0,682	13,736	54,62	0,00	54,62	3,80	24,00	-
28.09.24	0,499	11,856	47,07	0,00	47,07	3,09	24,00	-
29.09.24	0,540	13,279	45,64	0,00	45,64	2,90	24,00	-
30.09.24	0,635	16,191	44,19	0,00	44,19	2,79	24,00	-
01.10.24	0,529	13,647	43,75	0,00	43,75	1,98	24,00	-
02.10.24	0,449	12,109	42,10	0,00	42,10	1,72	24,00	-
03.10.24	0,419	11,840	40,40	0,00	40,40	1,56	24,00	-
04.10.24	0,184	5,148	40,74	0,00	40,74	1,41	24,00	-
05.10.24	0,006	0,460	17,53	0,00	17,53	0,09	24,00	-
06.10.24	0,000	0,040	16,99	0,00	16,99	0,13	24,00	-
07.10.24	0,000	0,020	16,88	0,00	16,88	0,09	24,00	-
08.10.24	0,226	4,231	58,27	0,00	58,27	5,44	24,00	-
09.10.24	0,840	14,624	62,37	0,00	62,37	5,04	24,00	-
10.10.24	0,722	12,228	63,94	0,00	63,94	6,32	24,00	-
11.10.24	0,677	11,108	65,82	0,00	65,82	6,52	24,00	-
12.10.24	0,798	12,021	71,26	0,00	71,26	6,07	24,00	-
13.10.24	0,838	12,433	72,27	0,00	72,27	5,84	24,00	-
14.10.24	0,808	11,922	72,70	0,00	72,70	6,03	24,00	-
15.10.24	0,705	10,359	72,96	0,00	72,96	6,04	24,00	-
16.10.24	0,902	13,666	70,87	0,00	70,87	5,97	24,00	-
17.10.24	0,832	12,855	69,59	0,00	69,59	6,90	24,00	-
18.10.24	0,232	3,702	67,65	0,00	67,65	6,80	24,00	-
19.10.24	0,137	2,346	63,37	0,00	63,37	5,93	24,00	-
Итого	11,778	227,063	56,98	0,00	56,98	3,25	720,00	
Разность		227,063	56,98			-2,75		


	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
Ерасч.	11,778								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса	Наработка
		Енорм., Гкал	М1, тонн	час
Начало периода	00:00	1512,176	24791,996	57021.15
Конец периода	24:00	1523,954	25019,059	57741.15
Разница	-	11,778	227,063	720.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024 10:48:09

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая )**

С: 20.09.2024 По: 07.10.2024

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
20.09.24	0,000	0,000	0,000	28,41	29,87	-1,46	0,75	0,82	0,000	0,000	24,00	23
21.09.24	0,000	0,000	0,000	42,89	44,79	-1,90	0,19	0,27	0,000	0,000	24,00	2
22.09.24	0,000	0,000	0,000	42,84	44,73	-1,89	0,19	0,27	0,000	0,000	24,00	2
23.09.24	0,000	0,000	0,000	39,44	42,79	-3,35	0,17	0,25	0,000	0,000	24,00	2
24.09.24	0,000	0,000	0,000	35,12	38,40	-3,28	0,14	0,20	0,000	0,000	24,00	2
25.09.24	0,000	0,000	0,000	33,44	35,70	-2,26	0,13	0,20	0,000	0,000	24,00	2
26.09.24	0,000	0,000	0,000	34,67	36,66	-1,99	0,73	0,86	0,000	0,000	24,00	23
27.09.24	0,000	0,000	0,000	54,60	55,08	-0,48	3,91	4,23	0,000	0,000	24,00	23
28.09.24	0,000	0,000	0,000	47,72	47,94	-0,22	3,22	3,73	0,000	0,000	24,00	23
29.09.24	0,000	0,000	0,000	45,86	46,12	-0,26	2,99	3,30	0,000	0,000	24,00	23
30.09.24	0,000	0,000	0,000	44,87	45,08	-0,21	2,91	3,34	0,000	0,000	24,00	23
01.10.24	0,000	0,000	0,000	43,83	43,92	-0,09	2,35	3,36	0,000	0,000	24,00	23
02.10.24	0,000	0,000	0,000	42,96	43,01	-0,05	1,95	3,37	0,000	0,000	24,00	23
03.10.24	0,000	0,000	0,000	41,06	41,10	-0,04	1,82	3,16	0,000	0,000	24,00	23
04.10.24	0,000	0,000	0,000	36,93	38,46	-1,53	1,09	1,75	0,000	0,000	24,00	23
05.10.24	0,000	0,000	0,000	23,54	27,51	-3,97	0,12	0,17	0,000	0,000	24,00	2
06.10.24	0,000	0,000	0,000	22,92	25,80	-2,88	0,12	0,16	0,000	0,000	24,00	23
07.10.24	0,000	0,000	0,041	19,71	18,16	1,55	0,09	0,12	0,000	0,041	24,00	23
Итого	0,000	0,000	0,041	37,82	18,16	19,66	1,27	1,64	0,000	0,041	432,00	
Разность		-0,041		19,66				-0,37		-0,041		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	Н КП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	0,13	260,85	0,00	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
Ерасч.	0,000								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	5239,719	161126,406	137967,172	57021.15
Конец периода	24:00	5239,719	161126,406	137967,203	57453.15
Разница	-	0,000	0,000	0,031	432.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024  
 10:58:58

Представитель абонента:

Представитель теплоснабжающей организации:



Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 0,5 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )  
С: 20.09.2024 По: 07.10.2024

Дата	Энергия	МассаТ М1, тонн	емпература			Давл. Р1, атм.	Нараб. Траб, час	Код ошибки
	Енорм, Гкал		t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С			
20.09.24	0,002	0,629	17,99	0,00	17,99	0,20	24,00	-
21.09.24	0,002	0,410	19,10	0,00	19,10	0,22	24,00	-
22.09.24	0,003	0,479	21,02	0,00	21,02	0,29	24,00	-
23.09.24	0,006	1,299	19,33	0,00	19,33	0,40	24,00	-
24.09.24	0,004	1,289	17,78	0,00	17,78	0,33	24,00	-
25.09.24	0,010	0,809	17,90	0,00	17,90	0,28	24,00	-
26.09.24	0,090	2,327	43,46	0,00	43,46	3,21	24,00	-
27.09.24	0,682	13,736	54,62	0,00	54,62	3,80	24,00	-
28.09.24	0,499	11,856	47,07	0,00	47,07	3,09	24,00	-
29.09.24	0,540	13,279	45,64	0,00	45,64	2,90	24,00	-
30.09.24	0,635	16,191	44,19	0,00	44,19	2,79	24,00	-
01.10.24	0,529	13,647	43,75	0,00	43,75	1,98	24,00	-
02.10.24	0,449	12,109	42,10	0,00	42,10	1,72	24,00	-
03.10.24	0,419	11,840	40,40	0,00	40,40	1,56	24,00	-
04.10.24	0,184	5,148	40,74	0,00	40,74	1,41	24,00	-
05.10.24	0,006	0,460	17,53	0,00	17,53	0,09	24,00	-
06.10.24	0,000	0,040	16,99	0,00	16,99	0,13	24,00	-
07.10.24	0,000	0,020	16,88	0,00	16,88	0,09	24,00	-
Итого	4,061	105,569	43,83	0,00	43,83	1,36	432,00	
Разность		105,569	43,83			-4,64		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
Ерасч.	4,061								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	
Начало периода	00:00	1512,176	24791,996	57021.15
Конец периода	24:00	1516,237	24897,564	57453.15
Разница	-	4,061	105,568	432.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024 10:59:39

Представитель  
абонента:



Представитель  
теплоснабжающей  
организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
 Номер ТСЧ: М1711007

Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм  
 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм

dt min: 0,5 град. С  
 t хв конст: 5,00 град. С

**Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая )**

С: 08.10.2024 По: 19.10.2024

Дата	Энергия	Масса		Температура			Давление		Утечка	Подмес	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	М2, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	P2, атм.	М1-М2, тонн	М2-М1, тонн	Траб, час	
08.10.24	0,569	15,526	10,618	62,19	35,07	27,12	5,52	3,41	4,908	0,000	24,00	23
09.10.24	1,941	50,906	35,426	63,18	33,85	29,33	5,26	3,47	15,480	0,000	24,00	-
10.10.24	2,019	54,805	41,428	64,59	35,14	29,45	6,25	3,64	13,377	0,000	24,00	-
11.10.24	2,729	101,861	88,052	67,57	46,43	21,14	6,62	3,64	13,809	0,000	24,00	25
12.10.24	4,342	184,755	164,811	72,24	54,10	18,14	6,24	3,60	19,944	0,000	24,00	-
13.10.24	4,421	178,479	157,417	73,30	54,43	18,87	5,98	3,57	21,061	0,000	24,00	-
14.10.24	4,420	181,933	161,062	73,80	55,35	18,45	6,11	3,57	20,871	0,000	24,00	-
15.10.24	4,359	181,407	161,626	74,36	55,95	18,41	6,12	3,55	19,781	0,000	24,00	-
16.10.24	4,313	182,562	159,664	71,98	54,64	17,34	6,08	3,58	22,898	0,000	24,00	-
17.10.24	4,220	199,439	176,967	70,61	55,18	15,43	6,76	3,60	22,472	0,000	24,00	-
18.10.24	1,814	96,896	88,598	68,95	54,55	14,40	6,98	3,74	8,298	0,000	24,00	2
19.10.24	0,655	32,601	28,513	64,99	50,70	14,29	6,04	3,58	4,088	0,000	24,00	2
Итого	35,802	1461,170	1274,182	71,16	52,84	18,32	6,16	3,58	186,99	0,000	288,00	
Разность		186,988		18,32			2,58		186,988			

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	238,62	49,27	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Ерасч.	35,802								

**Показания интеграторов**

	Время	Энергия	Масса		Наработка час
		Енорм., Гкал	М1, тонн	М2, тонн	
Начало периода	00:00	5239,719	161126,406	137967,203	57453.15
Конец периода	24:00	5275,520	162587,578	139241,391	57741.15
Разница	-	35,801	1461,172	1274,188	288.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024  
 11:01:32

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, пр. Мира, 54

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е4  
Номер ТСЧ: M1711007

Расход1: 10,0 л/ммп

dt min: 0,5 град. С  
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС тупиковая )  
С: 08.10.2024 По: 19.10.2024

Дата	Энергия	МассаТ	емпература			Давл.	Нараб.	Код ошибки
	Енорм, Гкал	М1, тонн	t1, гр. С	t2, гр. С	dt, гр. С	P1, атм.	Траб, час	
08.10.24	0,226	4,231	58,27	0,00	58,27	5,44	24,00	-
09.10.24	0,840	14,624	62,37	0,00	62,37	5,04	24,00	-
10.10.24	0,722	12,228	63,94	0,00	63,94	6,32	24,00	-
11.10.24	0,677	11,108	65,82	0,00	65,82	6,52	24,00	-
12.10.24	0,798	12,021	71,26	0,00	71,26	6,07	24,00	-
13.10.24	0,838	12,433	72,27	0,00	72,27	5,84	24,00	-
14.10.24	0,808	11,922	72,70	0,00	72,70	6,03	24,00	-
15.10.24	0,705	10,359	72,96	0,00	72,96	6,04	24,00	-
16.10.24	0,902	13,666	70,87	0,00	70,87	5,97	24,00	-
17.10.24	0,832	12,855	69,59	0,00	69,59	6,90	24,00	-
18.10.24	0,232	3,702	67,65	0,00	67,65	6,80	24,00	-
19.10.24	0,137	2,346	63,37	0,00	63,37	5,93	24,00	-
Итого	7,717	121,494	68,41	0,00	68,41	6,07	288,00	
Разность		121,494	68,41			0,08		

	норма	G < min	G > max	dt < min	сухой	НКП	неиспр.	выкл. пит.	итого
Т	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
Ерасч.	7,717								

Показания интеграторов

	Время	Энергия	Масса	Наработка
		Енорм., Гкал	М1, тонн	час
Начало периода	00:00	1516,237	24897,564	57453.15
Конец периода	24:00	1523,954	25019,059	57741.15
Разница	-	7,717	121,494	288.00

Дата и время распечатки: 21.10.2024 11:00:34

Представитель  
абонента:

Представитель  
теплоснабжающей  
организации: