

Теплоисточник ТЭЦ – 3  
Система 2-х трубная  
ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5  
(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование, объект, адрес)

**г. Омск, пр. Мира, 18А**

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.08	00	10066	9075	284,777	4967	2607	
22.09	24	10129	9074	287,491	5200	2709	
<b>ИТОГО</b>		<b>62</b>	<b>0</b>	<b>2,714</b>	<b>233</b>	<b>102</b>	

ПУ № 303773

$Q_E =$	5,131	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	102	м³	$Q_{(гвс)} =$	5,131	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	102	(м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_  
(фамилия, отчество)

АО «Ямал-НТЭК»

ОАО «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

24.09.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В.



Организация \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Адрес Омская обл, Омск г, Мира пр-кт, д. 18А (ООО "УК  
"Солнечный город") - ТС

Номер теплосчетчика 303773

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Дата последующей поверки теплосчетчика 17.09.2025

Гпод.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
Гобр.: 0,009 - 30 м3/ч Ду= мм  
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 19.08.2024 по 22.09.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
19.08.24	0.292	6.57	0.00	6.57	49.5	34.2	15.3	5.0	4.3	3.6	0.10	23.90	ED
20.08.24	0.255	5.58	0.00	5.58	50.8	33.7	17.1	5.0	4.4	3.6	0.40	23.60	D
21.08.24	0.208	5.10	0.00	5.10	46.0	32.6	13.4	5.0	4.6	3.6	0.00	24.00	
22.08.24	0.273	6.24	0.00	6.24	48.9	35.7	13.2	5.0	4.8	3.6	0.00	24.00	
23.08.24	0.268	6.10	0.00	6.10	49.1	36.4	12.8	5.0	4.8	3.6	0.91	23.09	D
24.08.24	0.313	7.07	0.00	7.07	49.4	35.6	13.8	5.0	4.8	3.6	0.10	23.90	D
25.08.24	0.326	7.78	0.00	7.78	47.0	36.6	10.4	5.0	4.6	3.6	0.20	23.80	D
26.08.24	0.320	7.52	0.00	7.52	47.7	37.4	10.3	5.0	4.2	3.6	0.43	23.57	ED
27.08.24	0.297	7.21	0.00	7.21	46.3	36.0	10.3	5.0	3.9	3.6	0.00	24.00	
28.08.24	0.151	3.61	-0.60	4.21	43.0	29.6	13.4	5.0	4.3	3.6	7.13	16.87	EED
29.08.24	0.000	0.00	0.00	0.00	38.1	48.8	-10.6	5.0	5.3	3.6	24.00	0.00	UD
30.08.24	0.000	0.00	0.00	0.00	36.9	48.5	-11.6	5.0	5.4	3.6	24.00	0.00	D
31.08.24	0.000	0.00	0.00	0.00	34.2	44.5	-10.2	5.0	5.3	3.6	24.00	0.00	D
01.09.24	0.004	0.01	-0.29	0.30	23.7	17.7	6.0	5.0	5.2	3.6	23.01	0.99	D
02.09.24	0.002	0.01	-0.11	0.12	22.8	19.9	2.9	5.0	5.0	3.6	23.33	0.67	ED
03.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	31.4	40.6	-9.2	5.0	5.2	3.6	24.00	0.00	D
04.09.24	0.000	0.00	-0.01	0.01	32.2	30.8	1.4	5.0	4.6	3.6	23.92	0.08	ED
05.09.24	0.003	0.00	-0.23	0.23	30.6	16.2	14.4	5.0	4.1	3.6	23.74	0.26	D
06.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	31.4	36.4	-5.0	5.0	5.4	3.6	24.00	0.00	UD
07.09.24	0.001	0.00	-0.04	0.04	33.9	20.2	13.7	5.0	5.5	3.6	23.93	0.07	D
08.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	32.8	38.7	-5.9	5.0	5.5	3.6	24.00	0.00	D
09.09.24	0.001	0.00	-0.03	0.03	33.8	25.1	8.7	5.0	4.9	3.6	23.82	0.18	ED
10.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	37.0	43.7	-6.8	5.0	5.4	3.6	24.00	0.00	D
11.09.24	0.001	0.00	-0.06	0.06	35.6	20.5	15.0	5.0	5.5	3.6	23.91	0.09	ED
12.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	35.9	41.7	-5.8	5.0	5.6	3.6	24.00	0.00	E
13.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	38.2	44.4	-6.2	5.0	5.5	3.6	24.00	0.00	E
14.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	42.3	49.6	-7.2	5.0	5.9	3.6	24.00	0.00	E
15.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	42.3	49.6	-7.3	5.0	6.0	3.6	24.00	0.00	E
16.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	41.6	49.5	-7.9	5.0	6.2	3.6	24.00	0.00	E
17.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	31.4	35.5	-4.1	5.0	3.8	3.6	24.00	0.00	E
18.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	18.5	18.2	0.3	5.0	1.0	3.6	24.00	0.00	E
19.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.6	0.0	5.0	1.1	3.6	24.00	0.00	E
20.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	42.1	42.3	-0.2	5.0	3.4	3.6	24.00	0.00	E
21.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	66.7	67.2	-0.5	5.0	6.2	3.6	24.00	0.00	E
22.09.24	0.000	0.00	0.00	0.00	66.0	66.5	-0.5	5.0	6.1	3.6	24.00	0.00	E
Итого	2.714	62.80	-1.37	64.17	47.9	23.3	24.6	5.0	4.8	3.6	606.94	233.06	606.94

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
22.09.24	24:00	287.491	10129.09	9074.13	5200.42
19.08.24	00:00	284.777	10066.29	9075.49	4967.36
Итого		2.714	62.80	-1.37	233.06

Отчетный период 840.00 час. Период норм. работы 233.06 час.

Период отключения питания (U) 0.089 час. Период функц. отказа (E) 281.323 час.  
Период t1-t2 < min (D) 325.525 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_