

Теплоисточник ТЭЦ – _____ ЦТП – _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за сентябрь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
18.08	00	86459	80708	1978,428	18980	04305
22.09	24	87008	80708	1993,450	19844	04817
ИТОГО		548	0	15,022	864	512

ПУ № 95180

$Q_E =$	
$V_{подп.} =$	
$V_{х.в.} =$	0

Гкал

$Q = 0$ (Гкал)

м³

$Q_{гвс} = 27,564$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 548$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

24.09.2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Жукова Н.В. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/08/24г.-22/09/24г.

Абонент: Белозерова 9

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/08/24	51.74	25.49	26.25	14.99	14.82	0.00	0.00	14.82	8.00	5.60	0.386	24	0	*
19/08/24	52.23	25.53	26.70	15.47	15.27	0.00	0.00	15.27	8.00	5.60	0.405	24	0	*
20/08/24	53.94	25.67	28.27	14.07	13.88	0.00	0.00	13.88	8.00	5.60	0.394	24	0	*
21/08/24	52.13	25.37	26.76	13.27	13.10	0.00	0.00	13.10	8.00	5.60	0.353	24	0	*
22/08/24	52.78	25.39	27.39	13.75	13.56	0.00	0.00	13.56	8.00	5.60	0.369	24	0	*
23/08/24	53.52	25.52	28.00	14.74	14.52	0.00	0.00	14.52	8.00	5.60	0.409	24	0	*
24/08/24	52.59	25.58	27.01	14.22	14.03	0.00	0.00	14.03	8.00	5.60	0.379	24	0	*
25/08/24	52.66	26.16	26.50	14.87	14.68	0.00	0.00	14.68	8.00	5.60	0.386	24	0	*
26/08/24	52.26	25.98	26.28	15.53	15.34	0.00	0.00	15.34	8.00	5.60	0.405	24	0	*
27/08/24	53.52	25.32	28.20	15.43	15.22	0.00	0.00	15.22	8.00	5.60	0.428	24	0	*
28/08/24	52.07	25.50	26.57	13.59	13.37	0.00	0.00	13.37	8.00	5.60	0.352	24	0	*
29/08/24	52.43	25.89	26.54	14.54	14.35	0.00	0.00	14.35	8.00	5.60	0.380	24	0	*
30/08/24	51.47	25.50	25.97	14.67	14.49	0.00	0.00	14.49	8.00	5.60	0.380	24	0	*
31/08/24	50.88	25.10	25.78	14.60	14.43	0.00	0.00	14.43	8.00	5.60	0.370	24	0	*
01/09/24	52.19	25.29	26.90	16.67	16.46	0.00	0.00	16.46	8.00	5.60	0.434	24	0	*
02/09/24	50.86	24.86	26.00	13.89	13.72	0.00	0.00	13.72	8.00	5.60	0.357	24	0	*
03/09/24	50.13	24.62	25.51	14.54	14.37	0.00	0.00	14.37	8.00	5.60	0.365	24	0	*
04/09/24	50.84	24.85	25.99	16.59	16.38	0.00	0.00	16.38	8.00	5.60	0.422	24	0	*
05/09/24	50.83	24.41	26.42	14.25	14.05	0.00	0.00	14.05	8.00	5.60	0.372	24	0	*
06/09/24	50.74	24.50	26.24	13.91	13.74	0.00	0.00	13.74	8.00	5.60	0.360	24	0	*
07/09/24	53.41	25.14	28.27	15.05	14.86	0.00	0.00	14.86	8.00	5.60	0.413	24	0	*
08/09/24	53.36	25.41	27.95	16.95	16.75	0.00	0.00	16.75	8.00	5.60	0.456	24	0	*
09/09/24	52.76	25.46	27.30	16.64	16.42	0.00	0.00	16.42	8.00	5.60	0.448	24	0	*
10/09/24	52.07	24.88	27.19	14.99	14.78	0.00	0.00	14.78	8.00	5.60	0.400	24	0	*
11/09/24	52.42	25.20	27.22	16.76	16.54	0.00	0.00	16.54	8.00	5.60	0.448	24	0	*
12/09/24	52.13	24.57	27.56	15.61	15.42	0.00	0.00	15.42	8.00	5.60	0.424	24	0	*
13/09/24	52.07	25.40	26.67	15.21	15.01	0.00	0.00	15.01	8.00	5.60	0.397	24	0	*
14/09/24	52.13	25.49	26.64	15.74	15.53	0.00	0.00	15.53	8.00	5.60	0.413	24	0	*
15/09/24	54.41	25.83	28.58	16.06	15.84	0.00	0.00	15.84	8.00	5.60	0.443	24	0	*
16/09/24	53.86	25.92	27.94	17.62	17.39	0.00	0.00	17.39	8.00	5.60	0.486	24	0	*
17/09/24	55.38	24.76	30.62	14.81	14.59	0.00	0.00	14.59	8.00	5.60	0.448	24	0	*
18/09/24	54.85	24.93	29.92	16.76	16.54	0.00	0.00	16.54	8.00	5.60	0.497	24	0	*
19/09/24	55.88	25.17	30.71	18.08	17.83	0.00	0.00	17.83	8.00	5.60	0.544	24	0	*
20/09/24	54.31	24.79	29.52	16.13	15.93	0.00	0.00	15.93	8.00	5.60	0.470	24	0	*
21/09/24	54.83	24.89	29.94	16.48	16.23	0.00	0.00	16.23	8.00	5.60	0.481	24	0	*
22/09/24	55.76	27.02	28.74	19.79	19.49	0.00	0.00	19.49	8.00	5.60	0.548	24	0	*
Итого:				556.27	548.93	0.00	0.00	548.93			15.022	864	0	
Средние:	52.76	25.31	27.44						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VHP	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/08/24 24:00	88876.18	86459.30	81941.74	80708.97	5750.33	1978.428	18980	42
22/09/24 24:00	89432.45	87008.23	81941.74	80708.97	6299.26	1993.450	19844	42
Итого:	556.27	548.93	0.00	0.00	548.93	15.022	864	0

Период нормальной работы 864ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19908ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации