



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
19/01/24г.-18/02/24г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 000

Договорные расходы:

M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=0

КС=0xФ306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т						
19/01/24	93.32	64.80	28.52	232.07	223.56	214.14	210.05	13.51	8.00	5.60	6.393	24	0	*
20/01/24	98.20	65.69	32.51	212.88	204.36	193.69	189.91	14.45	8.00	5.60	6.675	24	0	*
21/01/24	95.50	65.46	30.04	225.44	216.85	206.19	202.18	14.67	8.00	5.60	6.552	24	0	*
22/01/24	88.55	65.97	22.58	279.21	269.89	260.13	254.99	14.90	8.00	5.60	6.145	24	0	*
23/01/24	88.90	65.14	23.76	259.92	251.18	240.85	236.22	14.96	8.00	5.60	6.016	24	0	*
24/01/24	91.84	66.45	25.39	255.09	246.02	235.71	230.99	15.03	8.00	5.60	6.293	24	0	*
25/01/24	91.59	66.48	25.11	238.37	229.94	219.38	214.98	14.96	8.00	5.60	5.850	24	0	*
26/01/24	87.62	52.93	34.69	121.17	117.20	105.33	103.96	13.24	8.00	5.60	4.085	24	0	*
27/01/24	87.97	61.84	26.13	225.32	217.90	204.76	201.16	16.74	8.00	5.60	5.716	24	0	*
28/01/24	92.21	61.50	28.71	216.90	209.13	195.87	192.24	16.89	8.00	5.60	6.030	24	0	*
29/01/24	91.68	62.28	29.40	202.63	195.44	184.00	180.74	14.70	8.00	5.60	5.773	24	0	*
30/01/24	89.04	59.69	29.35	186.72	180.44	167.87	165.09	15.35	8.00	5.60	5.313	24	0	*
31/01/24	89.65	63.56	26.09	232.24	224.34	213.79	209.85	14.49	8.00	5.60	5.878	24	0	*
01/02/24	87.49	61.50	25.99	223.15	215.86	203.99	200.45	15.41	8.00	5.60	5.627	24	0	*
02/02/24	88.97	61.72	27.25	199.52	192.81	182.44	179.25	13.56	8.00	5.60	5.286	23	1	*
03/02/24	87.67	65.41	22.26	280.27	271.06	260.47	255.40	15.66	8.00	5.60	6.072	24	0	*
04/02/24	82.38	55.89	26.49	162.52	157.76	141.13	139.08	18.68	8.00	5.60	4.260	24	0	*
05/02/24	79.68	50.02	29.66	123.62	120.21	105.72	104.50	15.71	8.00	5.60	3.591	24	0	*
06/02/24	76.33	47.62	28.71	119.09	116.02	102.37	101.29	14.73	8.00	5.60	3.334	24	0	*
07/02/24	76.43	51.31	25.12	153.12	149.18	133.65	131.98	17.20	8.00	5.60	3.779	24	0	*
08/02/24	78.40	52.87	25.53	168.09	163.55	149.55	147.56	15.99	8.00	5.60	4.183	24	0	*
09/02/24	77.04	47.95	29.09	113.20	110.25	96.48	95.43	14.82	8.00	5.60	3.222	24	0	*
10/02/24	86.35	57.73	28.62	185.36	179.40	167.08	164.49	14.91	8.00	5.60	5.140	24	0	*
11/02/24	91.88	65.85	26.03	250.52	241.61	229.42	224.90	16.71	8.00	5.60	6.341	24	0	*
12/02/24	94.41	64.77	29.64	222.54	214.21	204.54	200.63	13.58	8.00	5.60	6.372	24	0	*
13/02/24	92.29	64.73	27.56	219.89	211.98	201.53	197.70	14.28	8.00	5.60	5.899	24	0	*
14/02/24	93.59	63.09	30.50	190.11	183.13	172.42	169.25	13.88	8.00	5.60	5.621	24	0	*
15/02/24	99.31	66.51	32.80	216.78	207.94	198.27	194.30	13.64	8.00	5.60	6.850	24	0	*
16/02/24	99.36	66.69	32.67	220.45	211.44	202.05	197.99	13.45	8.00	5.60	6.935	24	0	*
17/02/24	99.72	65.68	34.04	206.08	197.61	187.99	184.32	13.29	8.00	5.60	6.761	24	0	*
18/02/24	95.91	67.28	28.63	245.43	236.01	226.05	221.41	14.60	8.00	5.60	6.783	24	0	*
Итого:				6387.7	6166.28	5806.8	5702.29	463.99			172.775	743	1	
Средние:	90.34	62.57	27.77						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т			
18/01/24 24:00	70778.64	68871.73	66925.95	65913.45	2958.28	1510.058	13917	17
18/02/24 24:00	77166.34	75038.01	72732.81	71615.74	3422.27	1682.833	14660	18
Итого:	6387.70	6166.28	5806.86	5702.29	463.99	172.775	743	1

Период нормальной работы 743ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 14695ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

+0,230