

Организация _____
 Адрес _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 303773


Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.01.2024 по 18.02.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.01.24	2.429	71.04	66.72	4.32	84.6	53.4	31.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
23.01.24	2.404	69.97	66.47	3.50	85.5	53.6	31.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
24.01.24	2.626	71.77	67.35	4.42	89.0	55.6	33.4	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
25.01.24	2.564	71.69	67.71	3.98	88.5	55.6	32.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
26.01.24	2.450	74.48	70.54	3.95	86.3	56.1	30.1	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
27.01.24	2.368	71.03	66.95	4.08	84.4	53.9	30.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
28.01.24	2.543	70.97	66.61	4.36	88.4	55.7	32.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
29.01.24	2.528	71.20	67.18	4.02	88.5	55.9	32.6	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
30.01.24	2.430	71.93	67.58	4.35	85.8	55.1	30.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
31.01.24	2.455	71.24	66.40	4.84	85.9	54.9	31.0	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
01.02.24	2.334	70.59	67.09	3.50	85.5	54.9	30.6	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
02.02.24	2.404	71.52	67.44	4.08	86.0	55.3	30.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
03.02.24	2.407	70.49	65.52	4.97	84.6	54.0	30.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
04.02.24	2.211	72.79	67.49	5.30	79.2	52.3	26.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
05.02.24	2.000	72.64	68.44	4.21	75.9	51.0	24.9	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
06.02.24	1.854	71.83	67.81	4.02	73.0	49.7	23.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
07.02.24	1.801	70.08	66.61	3.47	72.7	49.2	23.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
08.02.24	1.945	70.76	66.58	4.18	75.1	50.3	24.8	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
09.02.24	1.938	72.71	68.41	4.30	74.9	51.0	23.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
10.02.24	2.135	71.40	67.54	3.87	80.4	53.1	27.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
11.02.24	2.493	71.30	66.86	4.44	87.4	55.7	31.8	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
12.02.24	2.619	71.47	67.22	4.25	90.3	56.7	33.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
13.02.24	2.485	70.63	66.68	3.95	87.7	55.4	32.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
14.02.24	2.493	71.85	67.88	3.98	87.7	55.9	31.8	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
15.02.24	2.810	68.18	64.80	3.38	96.3	57.8	38.5	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
16.02.24	2.871	68.97	65.31	3.66	96.8	58.0	38.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
17.02.24	2.888	69.16	65.32	3.84	96.5	57.8	38.7	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
18.02.24	2.743	68.44	64.88	3.56	94.5	57.2	37.3	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
Итого	67.228	1990.12	1875.35	114.77	85.3	54.5	30.9	5.0	5.4	3.6	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
18.02.24	24:00	119.990	3500.16	3309.01	1175.40
22.01.24	00:00	52.763	1510.04	1433.66	503.40
Итого		67.228	1990.12	1875.35	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм.работы 672.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель
 абонента _____


Представитель теплоснабжающей
 организации _____