

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за январь 2024 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратной (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.12	00	16953	15572	422,131	7139	1433	
21.01	24	1510	1433	52,763	503	1586	
ИТОГО		2534	2402	80,858	839	153	

ПУ № 303773

$Q_E =$	82,034	Гкал	$Q =$	80,927	(Гкал)
$V_{подп.} =$	153	м³	$Q_{(гвс)} =$	1,107	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м³	$V_{подп.} =$	153	(м³)

23 ЯНВ 2024

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Семенихин В.Н.

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ (должность) _____
Цветаев С.В. _____
(фамилия, имя, отчество) _____ подпись _____



Организация _____
 Адрес _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____
 Номер теплосчетчика 303773

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 18.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	M2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
18.12.23	2.630	74.92	71.99	2.92	89.0	56.0	33.1	5.0	5.4	3.6	0.01	23.99	У
19.12.23	2.336	75.55	72.15	3.41	82.5	53.8	28.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
20.12.23	2.146	72.89	69.51	3.38	78.7	51.4	27.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
21.12.23	2.050	74.95	71.51	3.44	76.5	51.3	25.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
22.12.23	1.857	76.21	72.52	3.70	71.7	49.5	22.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
23.12.23	1.949	74.75	70.36	4.39	73.1	49.7	23.4	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
24.12.23	2.043	74.38	70.80	3.58	77.0	51.8	25.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
25.12.23	1.840	72.44	68.97	3.47	72.6	49.3	23.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
26.12.23	1.730	72.54	68.42	4.12	68.8	47.4	21.4	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
27.12.23	1.803	76.12	72.58	3.53	70.7	49.1	21.6	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
28.12.23	1.746	70.67	66.67	4.00	70.4	48.2	22.3	5.0	5.0	3.6	0.00	24.00	
29.12.23	1.653	68.18	63.75	4.43	67.6	46.0	21.6	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
30.12.23	2.043	69.27	64.15	5.12	75.6	49.3	26.2	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
31.12.23	2.269	71.77	65.79	5.98	79.2	51.5	27.7	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
01.01.24	2.076	73.80	70.65	3.15	78.8	52.8	26.1	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
02.01.24	2.238	75.89	72.82	3.07	82.8	55.4	27.4	5.0	5.5	3.6	0.00	24.00	
03.01.24	2.749	72.49	68.85	3.64	93.7	58.5	35.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
04.01.24	2.556	72.21	69.49	2.72	91.2	57.9	33.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
05.01.24	2.152	74.08	70.97	3.11	80.8	53.8	27.0	5.0	5.5	3.6	0.01	23.99	У
06.01.24	2.412	72.74	69.25	3.49	86.0	55.3	30.7	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
07.01.24	2.522	72.36	68.89	3.48	89.1	56.8	32.3	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
08.01.24	2.228	73.32	69.70	3.62	82.1	54.2	27.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
09.01.24	2.230	66.23	62.55	3.68	81.9	50.8	31.1	5.0	5.3	3.6	0.00	24.00	
10.01.24	2.518	71.37	68.23	3.14	88.9	55.9	33.0	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
11.01.24	2.729	70.50	66.76	3.74	92.9	57.0	35.9	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
12.01.24	2.686	70.50	67.03	3.47	92.2	56.7	35.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
13.01.24	2.254	72.72	69.04	3.68	81.9	53.4	28.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
14.01.24	2.283	71.32	66.50	4.82	80.6	51.8	28.8	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
15.01.24	2.719	70.62	67.28	3.34	93.0	57.1	36.0	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
16.01.24	2.748	70.22	66.25	3.97	94.3	58.3	36.1	5.0	5.4	3.6	0.59	23.41	У
17.01.24	2.772	71.58	67.35	4.23	92.9	57.3	35.6	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
18.01.24	2.721	71.21	67.11	4.10	91.9	56.8	35.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
19.01.24	2.618	71.36	67.97	3.39	90.6	56.4	34.2	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
20.01.24	2.781	72.44	68.55	3.89	93.3	57.9	35.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
21.01.24	2.771	73.07	68.41	4.65	91.7	57.2	34.5	5.0	5.4	3.6	0.00	24.00	
Итого	80.858	2534.69	2402.83	131.86	82.9	53.6	29.3	5.0	5.4	3.6	0.61	839.39	0.61

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Тр
21.01.24	24:00	52.763	1510.04	1433.66	503.40
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	450.227	17978.21	16541.58	7475.46
18.12.23	00:00	422.131	16953.56	15572.41	7139.47
Итого		80.858	2534.69	2402.83	839.39

10,069

Отчетный период 840.00 час. Период норм.работы 839.39 час.
 Период отключения питания (U) 0.609 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
 Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____