

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК Солнечный город»**

(наименование,

объект,

адрес)

**г. Омск, пр. Мира, 18А**

за июнь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м <sup>3</sup> )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.05	00	9665	9134	247,778	2954	00421	
19.06	24	9787	9134	253,617	3483	00561	
<b>ИТОГО</b>		<b>121</b>	<b>0</b>	<b>5,838</b>	<b>529,40</b>	<b>140</b>	

**ПУ № 303773**

$Q_E =$	Гкал
$V_{подп.} =$	м <sup>3</sup>
$V_{х.в.} = 0$	м <sup>3</sup>

$Q = 0$  (Гкал)

$Q_{(гвс)} = 7,042$  (Гкал)

$V_{подп.} = 140$  (м<sup>3</sup>)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаяев С.В. АО «Омск РТС» подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество) СП «Теплоэнергосбыт»

Отдел приборов учёта тепловой энергии

**22.06.2023**

**ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ**

Логвиненко В.Ю. \_\_\_\_\_



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 ИП теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 303773  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с 19.05.2023 по 19.06.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Vi	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф Тр	Классиф ошибок
		M1	V1	M2		V2	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм		
19.05.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	66.86	65.76	1.10	4.6	3.6	24.00	0.00D	
20.05.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	65.48	64.53	0.96	4.6	3.6	24.00	0.00D	
21.05.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	66.30	65.34	0.97	4.5	3.6	24.00	0.00D	
22.05.23	0.000	3.2490	0.0000	0.0000	0.00	58.65	47.00	11.65	4.6	3.6	12.02	11.98ED	
23.05.23	0.267	5.4102	0.0000	0.0000	0.00	54.51	23.15	31.37	4.6	3.6	0.00	24.00	
24.05.23	0.285	5.7686	0.0000	0.0000	0.00	54.62	22.76	31.86	5.0	3.6	0.00	24.00	
25.05.23	0.269	5.7324	0.0000	0.0000	0.00	52.09	22.61	29.48	5.1	3.6	0.00	24.00	
26.05.23	0.291	6.2314	0.0000	0.0000	0.00	51.93	22.08	29.84	5.4	3.6	0.00	24.00	
27.05.23	0.262	5.8076	0.0000	0.0000	0.00	53.27	21.96	31.31	5.5	3.6	0.00	24.00	
28.05.23	0.292	6.0625	0.0000	0.0000	0.00	47.73	22.03	25.70	5.3	3.6	0.00	24.00	
29.05.23	0.245	5.7588	0.0000	0.0000	0.00	47.24	22.07	25.17	5.1	3.6	0.00	24.00	
30.05.23	0.226	5.3564	0.0000	0.0000	0.00	51.75	22.33	29.42	5.2	3.6	0.00	24.00	
31.05.23	0.273	5.8428	0.0000	0.0000	0.00	54.43	22.78	31.65	5.4	3.6	0.00	24.00	
01.06.23	0.317	6.4248	0.0000	0.0000	0.00	54.44	22.95	31.49	5.5	3.6	0.00	24.00	
02.06.23	0.259	5.2529	0.0000	0.0000	0.00	56.52	38.00	18.52	5.6	3.6	0.00	24.00	
03.06.23	0.313	5.6787	-0.6426	0.0000	0.00	56.81	24.30	32.51	5.8	3.6	0.00	24.00	
04.06.23	0.305	5.9072	0.0000	0.0000	0.00	56.49	24.57	31.92	5.8	3.6	0.00	24.00	
05.06.23	0.280	5.4482	0.0000	0.0000	0.00	55.92	24.82	31.10	5.8	3.6	0.00	24.00	
06.06.23	0.246	4.8311	0.0000	0.0000	0.00	54.51	24.92	29.59	5.7	3.6	0.00	24.00	
07.06.23	0.236	4.7686	0.0000	0.0000	0.00	50.81	25.09	25.72	5.8	3.6	0.00	24.00	
08.06.23	0.212	4.6465	0.0000	0.0000	0.00	50.44	24.74	25.70	5.8	3.6	0.00	24.00	
09.06.23	0.221	4.8643	0.0000	0.0000	0.00	51.84	24.68	27.16	5.9	3.6	0.00	24.00	
10.06.23	0.253	5.4014	0.0000	0.0000	0.00	52.50	24.38	28.12	6.0	3.6	0.00	24.00	
11.06.23	0.239	5.0420	0.0000	0.0000	0.00	50.36	24.19	26.17	5.7	3.6	0.00	24.00	
12.06.23	0.302	6.6680	0.0000	0.0000	0.00	40.78	22.76	18.02	3.2	3.6	10.32	13.68D	
13.06.23	0.072	2.0107	0.0000	0.0000	0.00	21.52	21.09	0.43	1.7	3.6	24.00	0.00D	
14.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.46	21.16	0.30	1.7	3.6	24.00	0.00D	
15.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.34	21.05	0.29	1.7	3.6	24.00	0.00D	
16.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.28	21.00	0.28	1.7	3.6	24.00	0.00D	
17.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.32	21.01	0.31	1.7	3.6	24.00	0.00D	
18.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	21.43	21.10	0.33	1.7	3.6	24.00	0.00D	
19.06.23	0.000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00	52.81	38.00	14.81	4.6	3.6	238.60	529.40	238.60
Итого	5.838	121.9600	-0.6426	-0.6465	0.00	122.6026	0.0000	0.0000	4.6	3.6	529.40	238.60	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
19.06.23	24:00	253.617	9787.25	9133.55	0.00	10044.13	9257.12	3483.84
19.05.23	00:00	247.778	9665.29	9134.20	0.00	9920.54	9257.77	2954.44
Итого		5.838	121.96	-0.64	0.00	123.59	-0.65	529.40

Отчетный период \_\_\_\_\_ 768.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 529.40 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.262 час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.001 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 238.336 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_