



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/05/23г.-20/06/23г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ϕT=1

T3=0

KC=0xB244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/05/23	48.90	19.87	29.03	15.84	15.66	0.00	0.00	15.66	4.80	4.90	0.686	0.230	24	0	*
21/05/23	48.45	20.02	28.43	15.19	15.02	0.00	0.00	15.02	4.70	4.80	0.651	0.225	24	0	*
22/05/23	48.60	20.43	28.17	14.87	14.71	0.00	0.00	14.71	4.80	4.90	0.638	0.225	24	0	*
23/05/23	62.81	63.83	-1.02	61.47	60.37	48.29	47.38	12.99	5.02	5.04	0.701	0.573	24	0	*
24/05/23	64.98	64.52	0.46	96.16	94.31	82.71	81.12	13.19	5.53	5.49	0.829	0.786	24	0	*
25/05/23	61.39	62.28	-0.89	46.75	45.96	37.92	37.28	8.68	5.78	5.82	0.474	0.322	24	0	*
26/05/23	47.58	21.93	25.65	14.89	14.73	0.00	0.00	14.73	5.90	6.00	0.626	0.249	24	0	*
27/05/23	49.25	21.52	27.73	16.85	16.64	0.00	0.00	16.64	6.02	6.12	0.736	0.277	24	0	*
28/05/23	48.90	21.31	27.59	15.70	15.51	0.00	0.00	15.51	6.04	6.14	0.681	0.253	24	0	*
29/05/23	47.07	21.54	25.53	18.53	18.34	0.00	0.00	18.34	5.77	5.87	0.770	0.304	24	0	*
30/05/23	46.74	21.20	25.54	16.56	16.37	0.00	0.00	16.37	5.60	5.70	0.683	0.265	24	0	*
31/05/23	48.77	21.57	27.20	17.92	17.71	0.00	0.00	17.71	5.67	5.77	0.776	0.296	24	0	*
01/06/23	60.04	62.32	-2.28	31.01	30.50	18.59	18.25	12.25	5.93	6.00	0.630	0.487	24	0	*
02/06/23	63.94	63.40	0.54	81.52	80.01	69.73	68.47	11.54	6.16	6.14	0.714	0.684	24	0	*
03/06/23	66.70	66.27	0.43	95.94	93.99	82.72	81.07	12.92	6.02	5.97	0.830	0.793	24	0	*
04/06/23	67.59	67.09	0.50	97.51	95.51	83.52	81.81	13.70	6.18	6.14	0.900	0.857	24	0	*
05/06/23	67.57	67.19	0.38	97.25	95.25	84.52	82.81	12.44	6.18	6.13	0.810	0.771	24	0	*
06/06/23	69.45	69.16	0.29	133.95	131.04	119.93	117.34	13.70	6.25	6.05	0.921	0.878	24	0	*
07/06/23	67.30	67.01	0.29	133.19	130.46	119.68	117.26	13.20	6.12	5.93	0.857	0.817	24	0	*
08/06/23	65.10	65.40	-0.30	74.04	72.61	61.13	59.95	12.66	6.14	6.11	0.743	0.702	24	0	*
09/06/23	62.60	62.28	0.32	62.99	61.86	50.59	49.68	12.18	6.29	6.30	0.716	0.680	24	0	*
10/06/23	66.44	65.99	0.45	89.92	88.10	77.47	76.00	12.10	6.35	6.32	0.776	0.743	24	0	*
11/06/23	66.57	66.13	0.44	91.22	89.37	78.82	77.22	12.15	6.36	6.33	0.781	0.745	24	0	*
12/06/23	63.56	63.35	0.21	94.44	92.70	77.25	75.82	16.88	6.05	6.01	1.006	0.971	24	0	*
13/06/23	49.08	49.05	0.03	38.08	37.65	32.21	31.84	5.81	3.78	3.82	0.257	0.248	24	0	*
14/06/23	22.34	22.14	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	2.55	0.000	0.000	24	0	*
15/06/23	21.12	21.18	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.45	0.000	0.000	24	0	*
16/06/23	20.46	20.53	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	2.46	0.000	0.000	24	0	*
17/06/23	20.27	20.36	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	2.49	0.000	0.000	24	0	*
18/06/23	19.78	19.84	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42	2.53	0.000	0.000	24	0	*
19/06/23	19.58	19.66	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.94	4.05	0.000	0.000	24	0	*
20/06/23	18.38	18.33	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	3.00	0.000	0.000	24	0	*
Итого:				1471.7	1444.38	1125.0	1103.30	341.08			18.192	13.381	768	0	
Средние:	50.04	42.39	7.64						5.06	5.10					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/05/23 24:00	86237.19	84142.81	75966.97	75109.98	9032.83	2588.030	447.545	19947	633
20/06/23 24:00	87708.98	85587.19	77092.05	76213.28	9373.91	2606.222	460.926	20715	633
Итого:	1471.79	1444.38	1125.08	1103.30	341.08	18.192	13.381	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21377ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации