

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19080436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0хЕ763

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	БС
19.05.23 23	42.62	51.55	-8.93 <	4.03	4.12	20.071	19.612 <	0.000	0.020 <	-0.020	0.00	4.00	0.000	2	22	*
20.05.23 23	59.30	58.21	1.10 <	4.08	4.17	34.516	24.165 <	---	---	---	0.00	4.00	---	0	24	*
21.05.23 23	58.50	53.92	4.59 <	4.01	4.09	25.694 <	15.790 <	6.673 <	1.541 <	5.132	0.00	4.00	0.031	8	16	*
22.05.23 23	62.68	53.92	8.76 <	4.09	4.20	30.890 <	19.837 <	7.196 <	0.639 <	6.557	0.00	4.00	0.063	11	13	*
23.05.23 23	66.49	59.56	6.92 <	4.68	4.77	20.344 <	10.696 <	7.435 <	1.609 <	5.826	0.00	4.00	0.051	12	12	*
24.05.23 23	66.91	40.53	26.38 <	4.47	4.22	12.391 <	5.400	6.930 <	0.956	5.974	0.00	4.00	0.183 <	17	7	*
25.05.23 23	65.26	28.24	37.01	5.66	5.76	9.120 <	0.000	8.944 <	0.000	8.944	0.00	4.00	0.331	24	0	*
26.05.23 23	65.63	27.79	37.83	5.51	5.61	8.783 <	0.000	8.611 <	0.000	8.611	0.00	4.00	0.326	24	0	*
27.05.23 23	66.80	27.95	38.86	5.72	5.82	10.144 <	0.000	9.939 <	0.000	9.939	0.00	4.00	0.386	24	0	*
28.05.23 23	67.82	28.03	39.78	5.74	5.85	9.606 <	0.000	9.407 <	0.000	9.407	0.00	4.00	0.374	24	0	*
29.05.23 23	66.54	28.16	38.38	6.23	6.24	9.318 <	0.000	9.131 <	0.000	9.131	0.00	4.00	0.350	24	0	*
30.05.23 23	65.14	28.08	37.06	6.27	6.37	9.271 <	0.000	9.093 <	0.000	9.093	0.00	4.00	0.337	24	0	*
31.05.23 23	66.15	28.20	37.95	6.14	6.24	8.189 <	0.000	8.026 <	0.000	8.026	0.00	4.00	0.304	24	0	*
01.06.23 23	68.66	28.53	40.13	6.30	6.41	9.234 <	0.000	9.038 <	0.000	9.038	0.00	4.00	0.362	24	0	*
02.06.23 23	70.18	28.97	41.20	6.41	6.51	8.394 <	0.000	8.209 <	0.000	8.209	0.00	4.00	0.338	24	0	*
03.06.23 23	71.60	29.60	41.99	6.34	6.45	7.704 <	0.000	7.528 <	0.000	7.528	0.00	4.00	0.316	24	0	*
04.06.23 23	71.95	30.05	41.90	6.55	6.65	7.082 <	0.000	6.919 <	0.000	6.919	0.00	4.00	0.290	24	0	*
05.06.23 23	70.88	30.39	40.49	6.53	6.64	7.100 <	0.000	6.941 <	0.000	6.941	0.00	4.00	0.281	24	0	*
06.06.23 23	70.78	30.80	39.98	6.57	6.68	7.073 <	0.000	6.914 <	0.000	6.914	0.00	4.00	0.276	24	0	*
07.06.23 23	68.88	30.96	37.91	6.52	6.63	7.026 <	0.000	6.877 <	0.000	6.877	0.00	4.00	0.261	24	0	*
08.06.23 23	68.10	31.03	37.07	6.51	6.61	6.537 <	0.000	6.401 <	0.000	6.401	0.00	4.00	0.237	24	0	*
09.06.23 23	66.90	30.65	36.25	6.04	6.15	7.235 <	0.000	7.089 <	0.000	7.089	0.00	4.00	0.257	24	0	*
10.06.23 23	67.63	30.46	37.17	5.85	5.96	7.379 <	0.000	7.226 <	0.000	7.226	0.00	4.00	0.268	24	0	*
11.06.23 23	67.85	30.21	37.64	5.85	5.96	7.064 <	0.000	6.917 <	0.000	6.917	0.00	4.00	0.260	24	0	*
12.06.23 23	51.70	29.47	22.24	5.44	5.55	11.472 <	0.000	11.329 <	0.000	11.329	0.00	4.00	0.252	24	0	*
13.06.23 23	42.20	28.22	13.99	3.51	3.61	3.046 <	0.000	3.022 <	0.000	3.022	0.00	4.00	0.042	24	0	*
14.06.23 23	25.54	25.51	0.03	3.28	3.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	24.69	24.70	-0.01	1.42	1.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	24.22	24.18	0.04	0.23	0.32	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	23.89	23.86	0.03	0.17	0.27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	23.62	23.58	0.04	0.22	0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	65.94	32.68	33.26	4.85	4.94	304.683	95.501	185.794	4.765	181.029	0.00	4.00	6.175	650	94	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.23 23	74314.493	73563.713	70150.251	69287.174	863.077	1594.982	19421	6345
18.06.23 23	74619.175	73659.214	70336.044	69291.939	1044.106	1601.157	20071	6439
Итого	304.683	95.501	185.794	4.765	181.029	6.175	650	94

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

19-29.05 - 0,145 Гкал

+ 0,382 Гкал

0,527 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/05/23г.-18/06/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 52

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут MГВС = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19080436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xE763

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.05.23 23	52.64	0.02	9.675 <	9.547 <	5.00	3.00	0.454	24	0	*
20.05.23 23	59.68	0.00	10.345 <	10.174 <	5.00	3.00	0.556	24	0	*
21.05.23 23	57.77	0.00	9.649 <	9.498 <	5.00	3.00	0.501	24	0	*
22.05.23 23	59.24	0.00	11.940 <	11.743 <	5.00	3.00	0.636	24	0	*
23.05.23 23	65.02	0.00	9.219 <	9.040 <	5.00	3.00	0.542	24	0	*
24.05.23 23	65.74	0.00	6.997 <	6.858 <	5.00	3.00	0.416	24	0	*
25.05.23 23	64.40	0.00	9.233 <	9.057 <	5.00	3.00	0.537	24	0	*
26.05.23 23	64.81	0.01	8.875 <	8.704 <	5.00	3.00	0.520	24	0	*
27.05.23 23	65.98	0.00	10.238 <	10.034 <	5.00	3.00	0.611	24	0	*
28.05.23 23	67.00	0.00	9.689 <	9.490 <	5.00	3.00	0.588	24	0	*
29.05.23 23	65.68	0.00	9.297 <	9.113 <	5.00	3.00	0.552	24	0	*
30.05.23 23	64.37	0.00	9.365 <	9.186 <	5.00	3.00	0.545	24	0	*
31.05.23 23	65.30	0.00	8.299 <	8.136 <	5.00	3.00	0.490	24	0	*
01.06.23 23	67.77	0.01	9.330 <	9.134 <	5.00	3.00	0.573	24	0	*
02.06.23 23	69.28	0.00	8.500 <	8.315 <	5.00	3.00	0.534	24	0	*
03.06.23 23	70.64	0.00	7.830 <	7.653 <	5.00	3.00	0.502	24	0	*
04.06.23 23	70.98	0.00	7.221 <	7.057 <	5.00	3.00	0.465	24	0	*
05.06.23 23	69.94	0.01	7.251 <	7.089 <	5.00	3.00	0.460	24	0	*
06.06.23 23	69.85	0.00	7.225 <	7.065 <	5.00	3.00	0.458	24	0	*
07.06.23 23	67.97	0.00	7.172 <	7.021 <	5.00	3.00	0.442	24	0	*
08.06.23 23	67.20	0.00	6.687 <	6.548 <	5.00	3.00	0.407	24	0	*
09.06.23 23	66.03	0.00	7.386 <	7.239 <	5.00	3.00	0.441	24	0	*
10.06.23 23	66.75	0.00	7.518 <	7.364 <	5.00	3.00	0.454	24	0	*
11.06.23 23	66.92	0.00	7.194 <	7.046 <	5.00	3.00	0.436	24	0	*
12.06.23 23	51.33	0.01	11.547 <	11.401 <	5.00	3.00	0.527	24	0	*
13.06.23 23	41.92	0.14	3.055 <	3.029 <	5.00	3.00	0.112	24	0	*
14.06.23 23	25.49	0.19	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
15.06.23 23	24.80	0.17	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
16.06.23 23	24.33	0.02	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
17.06.23 23	24.03	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
18.06.23 23	23.74	0.00	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
Итого/Средн	63.99	0.02	220.739	216.538	5.00	3.00	12.758	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.05.23 23	2753.053	2706.137	148.977	23086	2680
18.06.23 23	2973.792	2922.675	161.735	23830	2680
Итого	220.739	216.538	12.758	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____