

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/23г.-27/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 0000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

tx: не исп.

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.23 23	27.27	42.20	-14.93 <	3.14	3.24	0.000	8.289 <	0.000	0.239 <	-0.239	0.00	4.00	0.000	5	19	*
21.05.23 23	27.65	41.12	-13.47 <	3.05	3.14	0.000	8.079 <	0.000	0.185 <	-0.185	0.00	4.00	0.000	5	19	*
22.05.23 23	28.42	41.55	-13.13 <	3.14	3.23	0.000	6.794 <	0.000	0.099 <	-0.099	0.00	4.00	0.000	5	19	*
23.05.23 23	28.63	42.20	-13.57 <	3.42	3.52	0.000	7.281 <	0.000	0.111 <	-0.111	0.00	4.00	0.000	3	21	*
24.05.23 23	29.10	43.36	-14.26 <	4.03	4.13	0.000	7.710 <	0.000	0.062 <	-0.062	0.00	4.00	0.000	3	21	*
25.05.23 23	29.31	43.15	-13.84 <	4.40	4.50	0.000	7.056 <	0.000	0.094 <	-0.094	0.00	4.00	0.000	3	21	*
26.05.23 23	29.09	44.03	-14.94 <	4.61	4.71	0.000	7.983 <	0.000	0.030 <	-0.030	0.00	4.00	0.000	4	20	*
27.05.23 23	29.24	44.44	-15.20 <	4.71	4.81	0.000	8.172 <	0.000	0.089 <	-0.089	0.00	4.00	0.000	4	20	*
Итого/Средн	28.59	42.76	-14.17	3.81	3.91	0.000	61.364	0.000	0.910	-0.910	0.00	4.00	0.000	32	160	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.23 23	121667.027	116299.193	118212.583	112405.574	5807.009	2041.251	25549	5592
27.05.23 23	121667.027	116360.556	118212.583	112406.484	5806.099	2041.251	25581	5752
Итого	0.000	61.364	0.000	0.910	-0.910	0.000	32	160

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/05/23г.-27/05/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, ВД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0xA026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.05.23 23	43.61	3.12	8.222 <	8.149 <	5.00	3.00	0.315	24	0	*
21.05.23 23	44.10	3.03	8.026 <	7.953 <	5.00	3.00	0.311	24	0	*
22.05.23 23	42.69	3.12	6.753 <	6.697 <	5.00	3.00	0.252	24	0	*
23.05.23 23	43.07	3.40	7.221 <	7.160 <	5.00	3.00	0.273	24	0	*
24.05.23 23	44.31	4.01	7.653 <	7.583 <	5.00	3.00	0.298	24	0	*
25.05.23 23	43.43	4.38	7.011 <	6.950 <	5.00	3.00	0.267	24	0	*
26.05.23 23	45.44	4.59	7.917 <	7.841 <	5.00	3.00	0.317	24	0	*
27.05.23 23	46.20	4.69	8.108 <	8.028 <	5.00	3.00	0.331	24	0	*
Итого/Средн	44.16	3.79	60.911	60.361	5.00	3.00	2.364	192	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.05.23 23	7684.187	7534.168	444.640	30494	647
27.05.23 23	7745.098	7594.530	447.004	30686	647
Итого	60.911	60.361	2.364	192	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____