

Теплоисточник ТЭЦ – \_\_\_\_\_ ЦТП - \_\_\_\_\_  
 Система 2-х трубная  
 ГВС закрытая  
 (открытая, закрытая)  
 Т.вычислитель ВКТ-7  
 (наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка  
 о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

**ООО «УК «Солнечный город»**

\_\_\_\_\_ (наименование, объект, адрес)  
**г. Омск, ул. Белозерова, 9**

за июнь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)
20.05	00	45900	44487	1026,778	8068	10676
19.06	24	49121	47711	1045,843	8812	10676
<b>ИТОГО</b>		<b>3221</b>	<b>3223</b>	<b>19,065</b>	<b>744</b>	<b>0</b>

**ПУ № 95180**

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	<b>19,065</b>	(Гкал)
$V_{подп.} = 0$	м³	$Q_{гвс} =$	<b>0</b>	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	<b>0</b>	(м³)

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. ПОДПИСЬ \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

**АО «Омск РТС»**  
**СП «Теплоэнергосбыт»**  
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

**22.06.2023**

**ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ**

Логвиненко В.Ю. \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/05/23г.-19/06/23г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 5.00 °С

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хF306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/05/23	67.17	62.38	4.79	177.01	173.43	176.76	173.63	-0.20	8.00	5.60	0.841	24	0	
21/05/23	67.97	62.39	5.58	152.79	149.61	152.49	149.76	-0.15	8.00	5.60	0.844	24	0	
22/05/23	67.59	62.65	4.94	154.84	151.63	154.57	151.82	-0.19	8.00	5.60	0.756	24	0	
23/05/23	66.98	62.38	4.60	162.91	159.62	162.60	159.70	-0.08	8.00	5.60	0.744	24	0	
24/05/23	67.39	62.99	4.40	166.85	163.41	166.68	163.67	-0.26	8.00	5.60	0.726	24	0	
25/05/23	67.19	62.63	4.56	157.03	153.86	156.83	154.03	-0.17	8.00	5.60	0.707	24	0	
26/05/23	67.40	62.24	5.16	153.74	150.59	153.36	150.66	-0.07	8.00	5.60	0.783	24	0	
27/05/23	67.72	61.97	5.75	129.69	127.01	129.44	127.15	-0.14	8.00	5.60	0.739	24	0	
28/05/23	67.57	62.33	5.24	144.41	141.45	144.17	141.60	-0.15	8.00	5.60	0.749	24	0	
29/05/23	67.71	62.21	5.50	148.97	145.90	148.70	146.05	-0.15	8.00	5.60	0.808	24	0	
30/05/23	67.17	62.55	4.62	140.65	137.79	140.48	137.97	-0.18	8.00	5.60	0.644	24	0	
31/05/23	67.07	62.51	4.56	156.03	152.89	155.89	153.09	-0.20	8.00	5.60	0.705	24	0	
01/06/23	66.73	62.16	4.57	135.46	132.73	135.33	132.93	-0.20	8.00	5.60	0.614	24	0	
02/06/23	68.28	62.38	5.90	110.62	108.31	110.37	108.43	-0.12	8.00	5.60	0.644	24	0	
03/06/23	69.08	61.01	8.07	77.10	75.47	76.80	75.48	-0.01	8.00	5.60	0.613	24	0	
04/06/23	73.27	59.59	13.68	179.56	175.30	178.08	175.16	0.14	8.00	5.60	2.406	24	0	
05/06/23	72.17	58.53	13.64	135.35	132.26	134.23	132.11	0.15	8.00	5.60	1.809	24	0	
06/06/23	68.50	59.05	9.45	59.57	58.30	59.27	58.30	0.00	8.00	5.60	0.556	24	0	
07/06/23	66.60	60.99	5.61	109.04	106.88	108.80	106.95	-0.07	8.00	5.60	0.605	24	0	
08/06/23	66.43	62.01	4.42	124.60	122.13	124.44	122.25	-0.12	8.00	5.60	0.544	24	0	
09/06/23	66.87	62.44	4.43	114.91	112.61	114.75	112.71	-0.10	8.00	5.60	0.507	24	0	
10/06/23	67.25	60.89	6.36	80.64	78.99	80.41	79.06	-0.07	8.00	5.60	0.507	24	0	
11/06/23	67.69	61.63	6.06	91.28	89.42	91.04	89.46	-0.04	8.00	5.60	0.548	24	0	
12/06/23	60.36	56.91	3.45	166.23	163.43	166.02	163.48	-0.05	8.00	5.60	0.575	24	0	*
13/06/23	43.65	42.15	1.50	58.72	58.20	58.67	58.18	0.02	8.00	5.60	0.091	24	0	*
14/06/23	25.10	24.85	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
15/06/23	24.16	24.04	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
16/06/23	23.58	23.44	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
17/06/23	23.21	23.10	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
18/06/23	22.93	22.79	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
19/06/23	22.67	22.54	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
Итого:				3288.0	3221.22	3280.1	3223.63	-2.41			19.065	744	0	
Средние:	58.30	53.53	4.76						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/05/23 24:00	47185.32	45900.71	45169.98	44487.90	1412.81	1026.778	8068	10
19/06/23 24:00	50473.32	49121.93	48450.16	47711.53	1410.40	1045.843	8812	10
Итого:	3288.00	3221.22	3280.18	3223.63	-2.41	19.065	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 8846ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации