

Теплоисточник ТЭЦ - 3 ЦТП- -
 Система 2-х трубная, ГВС открытая
 (открытая, закрытая)
 Т/вычислитель Магика
 (наименование и схема подключения)
 Расходомеры ПП-50 ДУ= 50
 (тип)
 Ду (гвс) = MTWI-32
 (счетчика гвс)
 Расч. теп. наг. (Гкал/год) 1224,30 Месяц (Гкал)

Договор № 38483
 Соглашение от _____
 дог. № _____

Справка о потреблении тепловой энергии по приборам учета тепловой энергии ГВС

ООО "УК Солнечный город", жилой дом

наименование организации, объект, по месту установки приборов

ул. Тварковского д.7

адрес по месту установки приборов

за Июнь 2023

| Период отчета | | Показания по счетчику ГВС | | |
|---------------|------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Дата | Время | Енорм., Гкал | М1, тонн | Наработка час |
| с | 23.05.2023 00:00 | 1 730,909 | 30 066,430 | 91 395,43 |
| по | 20.06.2023 24:00 | 1 736,817 | 30 201,670 | 92 047,63 |
| Итого | | 5,908 | 135,240 | 652,20 |

*Мех. и погашен
на 21.06.2023 = 3765*

$$Q = 0,000 + 0,000 = 0,000 \text{ (Гкал)}$$

$$Q_{гвс} = 5,908 + 0,000 = 5,908 \text{ (Гкал)}$$

$$V_{подп} = 135,240 \text{ (м3)}$$

| Магика | № | MD210061 |
|---------|---------|----------|
| QΣ = | 5,908 | Гкал |
| Vподп = | 135,240 | м3 |
| Vх.в. = | | м3 |

АО «Омск РТС»
 СП «Теплоэнергосбыт»
 Отдел приборов учёта тепловой энергии

22 ИЮН 2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Бастрыкин Д.В.

акт допуска до 24.02.2024


Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ должность. Ф.И.О. _____ подпись _____

тел. _____

Ответственный исполнитель начальник отдела ТО ООО "ТЦ "Энергия" тел. Технически (3812) 53-99-89
фамилия, имя, отчество

Капицкис Янис Казимирович
фамилия, имя, отчество



Инспектор _____

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3
Номер ТСЧ: MD210061

Расход1: 10,0 л/имп

dt min: 2 град. С
t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 2 (ГВС туликовая)
С: 23.05.2023 По: 20.06.2023

| Дата | Энергия | Масса | Температура | | | Нараб. | Код ошибки |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | Енорм, Гкал | М1, тонн | t1, гр. С | t2, гр. С | dt, гр. С | Траб, час | |
| 23.05.23 | 0,274 | 6,559 | 52,54 | 0,00 | 52,54 | 24,00 | - |
| 24.05.23 | 0,297 | 6,809 | 55,53 | 0,00 | 55,53 | 24,00 | - |
| 25.05.23 | 0,252 | 6,018 | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 24,00 | - |
| 26.05.23 | 0,271 | 6,360 | 53,95 | 0,00 | 53,95 | 24,00 | - |
| 27.05.23 | 0,273 | 6,288 | 55,20 | 0,00 | 55,20 | 24,00 | - |
| 28.05.23 | 0,352 | 7,676 | 56,83 | 0,00 | 56,83 | 24,00 | - |
| 29.05.23 | 0,325 | 7,348 | 57,92 | 0,00 | 57,92 | 24,00 | - |
| 30.05.23 | 0,293 | 6,751 | 54,36 | 0,00 | 54,36 | 24,00 | - |
| 31.05.23 | 0,276 | 6,267 | 55,28 | 0,00 | 55,28 | 24,00 | - |
| 01.06.23 | 0,319 | 6,938 | 58,66 | 0,00 | 58,66 | 24,00 | - |
| 02.06.23 | 0,266 | 5,749 | 58,90 | 0,00 | 58,90 | 24,00 | - |
| 03.06.23 | 0,314 | 6,377 | 60,58 | 0,00 | 60,58 | 24,00 | - |
| 04.06.23 | 0,304 | 6,130 | 60,14 | 0,00 | 60,14 | 24,00 | - |
| 05.06.23 | 0,260 | 5,560 | 59,73 | 0,00 | 59,73 | 24,00 | - |
| 06.06.23 | 0,239 | 5,118 | 58,27 | 0,00 | 58,27 | 23,95 | 8 |
| 07.06.23 | 0,244 | 5,357 | 57,55 | 0,00 | 57,55 | 24,00 | - |
| 08.06.23 | 0,239 | 5,310 | 56,16 | 0,00 | 56,16 | 24,00 | - |
| 09.06.23 | 0,213 | 5,022 | 55,34 | 0,00 | 55,34 | 24,00 | - |
| 10.06.23 | 0,260 | 5,883 | 57,23 | 0,00 | 57,23 | 24,00 | - |
| 11.06.23 | 0,261 | 5,872 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | 24,00 | - |
| 12.06.23 | 0,270 | 7,566 | 50,88 | 0,00 | 50,88 | 24,00 | - |
| 13.06.23 | 0,107 | 4,277 | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 24,00 | - |
| 14.06.23 | 0,000 | 0,000 | 23,49 | 0,00 | 23,49 | 15,00 | - |
| 16.06.23 | 0,000 | 0,000 | 21,20 | 0,00 | 21,20 | 13,25 | 8 |
| 17.06.23 | 0,000 | 0,000 | 21,11 | 0,00 | 21,11 | 24,00 | - |
| 18.06.23 | 0,000 | 0,000 | 20,99 | 0,00 | 20,99 | 24,00 | - |
| 19.06.23 | 0,000 | 0,000 | 20,80 | 0,00 | 20,80 | 24,00 | - |
| 20.06.23 | 0,000 | 0,000 | 20,52 | 0,00 | 20,52 | 24,00 | - |
| Итого | 5,909 | 135,235 | 48,08 | 0,00 | 48,08 | 652,20 | |
| Разность | | 135,235 | 48,08 | | | | |

| | норма | G < min | G > max | dt < min | неиспр. | выкл. пит. | итого |
|--------|--------|---------|---------|----------|---------|------------|--------|
| Т | 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,80 | 696,00 |
| Ерасч. | 5,909 | | | | | | |

Показания интеграторов

| | Время | Энергия | Масса | Наработка час |
|----------------|-------|--------------|-----------|---------------|
| | | Енорм., Гкал | М1, тонн | |
| Начало периода | 00:00 | 1730,909 | 30066,430 | 91395.43 |
| Конец периода | 24:00 | 1736,817 | 30201,670 | 92047.63 |
| Разница | - | 5,908 | 135,240 | 652.20 |

Дата и время распечатки: 21.06.2023 11:15:06

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации:

Абонент: Ж/д, ул. Тварковского, 7

Тип ТСЧ: МАГИКА Серия Е2/Е3 Расход1: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм dt min: 2 град. С
 Номер ТСЧ: MD210061 Расход2: 0,25 - 50,00 м3/ч 50 мм t хв конст: 5,00 град. С

Ведомость учета параметров: Система 1 (Энергия 2 расхода 2 температуры открытая)

С: 23.05.2023 По: 20.06.2023

| Дата | Энергия | Масса | | Температура | | | Давление | | Утечка | Подмес | Нараб. | Код ошибки |
|----------|-------------|----------|----------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | Енорм, Гкал | М1, тонн | М2, тонн | t1, гр. С | t2, гр. С | dt, гр. С | P1, атм. | P2, атм. | М1-М2, тонн | М2-М1, тонн | Траб, час | |
| 23.05.23 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 54,60 | 24,26 | 30,34 | 4,62 | 4,98 | 0,002 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 24.05.23 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 57,60 | 24,82 | 32,78 | 5,58 | 5,94 | 0,001 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 25.05.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 55,10 | 24,92 | 30,18 | 5,74 | 6,10 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 26.05.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,21 | 24,97 | 31,24 | 5,74 | 6,11 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 27.05.23 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 57,46 | 25,28 | 32,18 | 5,77 | 6,14 | 0,002 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 28.05.23 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 58,74 | 25,54 | 33,20 | 5,80 | 6,17 | 0,004 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 29.05.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,82 | 25,91 | 33,90 | 6,26 | 6,63 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 30.05.23 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 56,36 | 25,73 | 30,63 | 6,34 | 6,71 | 0,003 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 31.05.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,26 | 25,98 | 31,28 | 6,22 | 6,58 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 01.06.23 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 60,75 | 26,63 | 34,11 | 6,36 | 6,73 | 0,004 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 02.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,09 | 26,99 | 34,10 | 6,45 | 6,82 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 03.06.23 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 62,93 | 27,53 | 35,40 | 6,41 | 6,78 | 0,003 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 04.06.23 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 62,59 | 28,13 | 34,46 | 6,59 | 6,97 | 0,002 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 05.06.23 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 61,99 | 28,63 | 33,36 | 6,60 | 6,97 | 0,003 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 06.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,82 | 28,81 | 32,01 | 6,63 | 7,00 | 0,000 | 0,000 | 23,95 | 28 |
| 07.06.23 | 0,000 | 0,003 | 0,000 | 59,88 | 29,18 | 30,70 | 6,59 | 6,96 | 0,003 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 08.06.23 | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 58,31 | 28,88 | 29,43 | 6,58 | 6,95 | 0,006 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 09.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 57,48 | 28,60 | 28,88 | 6,19 | 6,56 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 10.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 59,19 | 28,49 | 30,70 | 5,92 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 11.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 58,56 | 28,32 | 30,24 | 5,93 | 6,29 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 12.06.23 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 52,44 | 27,95 | 24,48 | 5,60 | 5,96 | 0,002 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 13.06.23 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 35,14 | 25,68 | 9,46 | 3,66 | 4,00 | 0,004 | 0,000 | 24,00 | 24 |
| 14.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,61 | 23,36 | 1,25 | 3,88 | 4,21 | 0,000 | 0,000 | 15,00 | 2 |
| 16.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,60 | 21,24 | 0,36 | 2,36 | 2,68 | 0,000 | 0,000 | 13,25 | 28 |
| 17.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,46 | 21,19 | 0,27 | 1,85 | 2,17 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 18.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,29 | 21,09 | 0,20 | 1,71 | 2,03 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 19.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,10 | 20,89 | 0,21 | 1,72 | 2,03 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| 20.06.23 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,89 | 20,56 | 0,33 | 1,72 | 2,03 | 0,000 | 0,000 | 24,00 | 2 |
| Итого | 0,002 | 0,041 | 0,000 | 49,83 | 25,70 | 24,13 | 5,17 | 5,53 | 0,041 | 0,000 | 652,20 | |
| Разность | | 0,041 | | 24,13 | | | -0,36 | | 0,041 | | | |

| | норма | G < min | G > max | dt < min | сухой | НКП | неиспр. | выкл. пит. | итого |
|--------|-------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|------------|--------|
| Т | 0,02 | 429,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222,79 | 0,00 | 43,80 | 696,00 |
| Ерасч. | 0,002 | | | | | | | | |

Показания интеграторов

| | Время | Энергия | Масса | | Наработка час |
|----------------|-------|--------------|------------|------------|---------------|
| | | Енорм., Гкал | М1, тонн | М2, тонн | |
| Начало периода | 00:00 | 5928,184 | 156722,500 | 137371,203 | 91395.43 |
| Конец периода | 24:00 | 5928,186 | 156722,594 | 137371,203 | 92047.63 |
| Разница | - | 0,002 | 0,094 | 0,000 | 652.20 |

Дата и время распечатки: 21.06.2023 9:13:36

Представитель абонента:



Представитель теплоснабжающей организации: