

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель КМ-5

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,143 Гкал

Qмес= 0,171 Гкал

Справка  
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, пр. Мира, 18А

за август 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче ( тн )	Кол-во теплоносителя по обратке ( тн )	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы ( час )	Кол-во теплоносителя ГВС ( м³ )	Количество Тепла ГВС (ГКал)
24.07	00	9823	9133	255,324	3633	00700	
21.08	24	9978	9133	262,295	4324	00861	
<b>ИТОГО</b>		<b>154</b>	<b>0</b>	<b>6,971</b>	<b>691</b>	<b>161</b>	

ПУ № 303773

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{(гвс)} =$	8,098	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	161	(м³)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25. 08. 2023

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
Должность, Ф.И.О.

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_  
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)



Организация \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 303773  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 24.07.2023 по 21.08.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2 утечка	M2-M1 подмес	Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2			V2	Vi	t1	t2	t1-t2	P1 атм	P2 атм	
24.07.23	0.318	6.6475	6.7402	0.0000	0.0000	0.00	6.6475	39.28	13.63	4.8	3.6	0.00	24.00	
25.07.23	0.255	5.4775	5.5498	0.0000	0.0000	0.00	5.4775	37.29	14.48	4.9	3.6	0.00	24.00	
26.07.23	0.224	4.9511	5.0166	0.0000	0.0000	0.00	4.9511	35.63	14.71	4.8	3.6	0.00	24.00	
27.07.23	0.297	6.2207	6.3037	0.0000	0.0000	0.00	6.2207	38.51	14.41	4.8	3.6	0.00	24.00	
28.07.23	0.254	5.2217	5.2939	0.0000	0.0000	0.00	5.2217	37.68	16.09	4.8	3.6	0.00	24.00	
29.07.23	0.255	5.5381	5.6084	0.0000	0.0000	0.00	5.5381	36.99	14.21	4.7	3.6	0.14	23.86D	
30.07.23	0.250	5.4121	5.4834	0.0000	0.0000	0.00	5.4121	37.25	14.07	4.6	3.6	0.00	24.00	
31.07.23	0.309	6.3115	6.4004	0.0000	0.0000	0.00	6.3115	37.65	16.46	4.6	3.6	0.00	24.00	
01.08.23	0.213	4.8398	4.8965	0.0000	0.0000	0.00	4.8398	35.06	13.98	4.5	3.6	0.00	24.00	
02.08.23	0.242	5.2285	5.2930	0.0000	0.0000	0.00	5.2285	36.72	14.66	4.4	3.6	0.00	24.00	
03.08.23	0.221	4.9082	4.9639	0.0000	0.0000	0.00	4.9082	36.51	13.61	4.4	3.6	0.00	24.00	
04.08.23	0.216	4.7139	4.7725	0.0000	0.0000	0.00	4.7139	36.39	14.49	4.4	3.6	0.00	24.00	
05.08.23	0.221	4.8906	4.9482	0.0000	0.0000	0.00	4.8906	36.36	14.96	4.6	3.6	0.00	24.00	
06.08.23	0.242	5.2441	5.3105	0.0000	0.0000	0.00	5.2441	35.16	13.57	4.5	3.6	0.00	24.00	
07.08.23	0.196	4.5059	4.5547	0.0000	0.0000	0.00	4.5059	35.60	14.31	4.4	3.6	0.00	24.00	
08.08.23	0.218	4.8760	4.9355	0.0000	0.0000	0.00	4.8760	35.01	14.59	4.3	3.6	0.00	24.00	
09.08.23	0.204	4.5762	4.6328	0.0000	0.0000	0.00	4.5762	33.92	13.68	4.5	3.6	0.00	24.00	
10.08.23	0.208	4.8867	4.9414	0.0000	0.0000	0.00	4.8867	33.09	13.06	4.5	3.6	0.00	24.00	
11.08.23	0.220	5.3516	5.4082	0.0000	0.0000	0.00	5.3516	33.84	14.60	4.3	3.6	0.24	23.76D	
12.08.23	0.250	5.7754	5.8379	0.0000	0.0000	0.00	5.7754	32.75	14.59	4.3	3.6	2.26	21.74UD	
13.08.23	0.198	4.6904	4.7441	0.0000	0.0000	0.00	4.6904	31.58	13.76	4.5	3.6	0.00	24.00	
14.08.23	0.193	4.8076	4.8535	0.0000	0.0000	0.00	4.8076	32.55	14.87	5.2	3.6	0.73	23.27UD	
15.08.23	0.211	4.9990	5.0518	0.0000	0.0000	0.00	4.9990	35.27	14.23	4.9	3.6	0.00	24.00	
16.08.23	0.275	6.1904	6.2646	0.0000	0.0000	0.00	6.1904	34.73	14.85	5.0	3.6	0.00	24.00	
17.08.23	0.229	5.1553	5.2178	0.0000	0.0000	0.00	5.1553	35.62	14.76	4.8	3.6	0.00	24.00	
18.08.23	0.278	6.1357	6.2119	0.0000	0.0000	0.00	6.1357	37.19	14.99	4.8	3.6	0.00	24.00	
19.08.23	0.304	6.4619	6.5459	0.0000	0.0000	0.00	6.4619	34.25	13.93	4.7	3.6	0.26	23.74D	
20.08.23	0.216	5.0098	5.0664	0.0000	0.0000	0.00	5.0098	36.10	14.71	4.9	3.6	0.80	23.20D	
21.08.23	0.255	5.5820	5.6563	0.0000	0.0000	0.00	5.5820	35.66	14.55	4.6	3.6	4.42	691.584.42	
Итого	6.971	154.6133	156.5039	0.0000	0.0000	0.00	154.6132	0.0000						

Показания интеграторов КМ-5		M1	M2	Vi	V1	V2	Тр
Дата	Время	Q	0	0.00	10237.75	9256.85	4324.82
21.08.23	24:00	262.295	9978.51	9133.28	0.00	10081.25	3633.24
24.07.23	00:00	255.324	9823.90	9133.28	0.00	156.50	691.58
Итого		6.971	154.61	0.00	156.50	0.00	691.58

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 691.58 час.  
 Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 2.697 час. Период функ. отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) \_\_\_\_\_ 1.725 час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_