

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,3073 Гкал

Qмес= 0,352 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 4-я Поселковая, 44

за август 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя для ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
18.07	00	0	2	0,000	243	132,835	5,083
18.08	24	0	6	0,000	400	323,664	12,094
ИТОГО		0	4	0	157	190,829	7,012

ПУ № 19076436

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м ³	$Q_{гвс} =$	7,072	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м ³	$V_{подп.} =$	192,471	(тн)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

25. 08. 2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

ПОДПИСЬ _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____

(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. _____ ПОДПИСЬ _____

(фамилия,

имя,

отчество)



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/23г.-18/08/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.07.23 23	31.05	43.30	-12.25 <	4.73	4.81	0.000	6.841 <	0.000	0.104 <	-0.104	0.00	4.00	0.000	4	20	*
19.07.23 23	30.79	40.84	-10.05 <	4.06	4.15	0.000	5.996 <	0.000	0.171 <	-0.171	0.00	4.00	0.000	5	19	*
20.07.23 23	30.80	42.71	-11.91 <	3.96	4.04	0.000	6.439 <	0.000	0.041 <	-0.041	0.00	4.00	0.000	3	21	*
21.07.23 23	31.04	42.35	-11.31 <	3.93	4.02	0.000	5.529 <	0.000	0.137 <	-0.137	0.00	4.00	0.000	5	19	*
22.07.23 23	30.59	42.02	-11.43 <	3.86	3.94	0.000	6.629 <	0.000	0.100 <	-0.100	0.00	4.00	0.000	5	19	*
23.07.23 23	30.37	41.25	-10.89 <	3.84	3.93	0.000	5.126 <	0.000	0.048 <	-0.048	0.00	4.00	0.000	3	21	*
24.07.23 23	30.29	41.87	-11.58 <	3.84	3.92	0.000	5.733 <	0.000	0.051 <	-0.051	0.00	4.00	0.000	3	21	*
25.07.23 23	30.31	42.19	-11.88 <	3.91	3.99	0.000	5.679 <	0.000	0.123 <	-0.123	0.00	4.00	0.000	4	20	*
26.07.23 23	30.42	42.03	-11.61 <	3.81	3.89	0.007 <	5.983 <	0.000 <	0.140 <	-0.140	0.00	4.00	0.000	4	20	*
27.07.23 23	30.67	42.72	-12.04 <	3.85	3.93	0.000	7.214 <	0.000	0.206 <	-0.206	0.00	4.00	0.000	5	19	*
28.07.23 23	30.11	41.85	-11.74 <	3.77	3.86	0.000	6.174 <	0.000	0.240 <	-0.240	0.00	4.00	0.000	6	18	*
29.07.23 23	29.95	40.76	-10.81 <	3.46	3.55	0.000	5.704 <	0.000	0.092 <	-0.092	0.00	4.00	0.000	4	20	*
30.07.23 23	29.19	39.40	-10.21 <	3.38	3.47	0.000	4.941 <	0.000	0.129 <	-0.129	0.00	4.00	0.000	6	18	*
31.07.23 23	29.79	42.45	-12.66 <	3.40	3.49	0.010 <	6.503 <	0.000 <	0.161 <	-0.161	0.00	4.00	0.000	4	20	*
01.08.23 23	30.13	41.32	-11.19 <	3.31	3.40	0.000	6.459 <	0.000	0.168 <	-0.168	0.00	4.00	0.000	5	19	*
02.08.23 23	30.35	41.12	-10.77 <	3.13	3.21	0.000	5.491 <	0.000	0.175 <	-0.175	0.00	4.00	0.000	5	19	*
03.08.23 23	30.75	42.47	-11.72 <	3.08	3.17	0.000	6.491 <	0.000	0.150 <	-0.150	0.00	4.00	0.000	5	19	*
04.08.23 23	30.60	40.75	-10.15 <	3.08	3.16	0.000	5.166 <	0.000	0.167 <	-0.167	0.00	4.00	0.000	6	18	*
05.08.23 23	30.91	42.04	-11.13 <	3.23	3.32	0.000	5.957 <	0.000	0.155 <	-0.155	0.00	4.00	0.000	4	20	*
06.08.23 23	30.86	41.84	-10.98 <	3.55	3.64	0.000	5.775 <	0.000	0.271 <	-0.271	0.00	4.00	0.000	5	19	*
07.08.23 23	30.21	40.97	-10.76 <	3.28	3.37	0.000	5.896 <	0.000	0.093 <	-0.093	0.00	4.00	0.000	5	19	*
08.08.23 23	30.18	42.16	-11.99 <	3.07	3.15	0.000	6.149 <	0.000	0.123 <	-0.123	0.00	4.00	0.000	4	20	*
09.08.23 23	30.27	41.82	-11.55 <	2.99	3.08	0.000	5.129 <	0.000	0.117 <	-0.117	0.00	4.00	0.000	6	18	*
10.08.23 23	30.05	42.43	-12.38 <	3.47	3.56	0.010 <	6.169 <	0.000 <	0.093 <	-0.093	0.00	4.00	0.000	5	19	*
11.08.23 23	28.40	40.09	-11.69 <	3.48	3.56	0.000	5.695 <	0.000	0.155 <	-0.155	0.00	4.00	0.000	6	18	*
12.08.23 23	27.44	39.08	-11.65 <	3.03	3.12	0.000	6.939 <	0.000	0.079 <	-0.079	0.00	4.00	0.000	6	18	*
13.08.23 23	25.99	34.48	-8.49 <	3.02	3.11	0.000 !	3.315 < !	0.000 !	0.136 < !	-0.136	0.00	4.00	0.000	10	14	*
14.08.23 23	25.61	37.57	-11.96 <	3.37	3.46	0.000	5.475 <	0.000	0.095 <	-0.095	0.00	4.00	0.000	8	16	*
15.08.23 23	26.99	40.78	-13.79 <	4.22	4.30	0.000	6.929 <	0.000	0.070 <	-0.070	0.00	4.00	0.000	3	21	*
16.08.23 23	27.52	41.84	-14.32 <	3.91	4.00	0.000	7.116 <	0.000	0.116 <	-0.116	0.00	4.00	0.000	4	20	*
17.08.23 23	28.62	42.78	-14.16 <	4.05	4.14	0.000	6.995 <	0.000	0.226 <	-0.226	0.00	4.00	0.000	5	19	*
18.08.23 23	28.40	42.10	-13.70 <	3.79	3.88	0.018 <	6.836 <	0.000 <	0.068 <	-0.068	0.00	4.00	0.000	4	20	*
Итого/Средн	29.65	41.29	-11.65	3.59	3.68	0.045	192.471	0.000	4.202	-4.202	0.00	4.00	0.000	157	611	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.23 23	1.646	132.475	0.000	2.136	-2.136	0.000	243	395
18.08.23 23	1.691	324.946	0.000	6.338	-6.338	0.000	400	1006
Итого	0.045	192.471	0.000	4.202	-4.202	0.000	157	611

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/07/23г.-18/08/23г.

Абонент: ж/д 4 Поселковая 44

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

tхв: догов., tхд = 5.00°C

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

Серийный номер 19076436, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТЗ=0, ФРТ=4 КСН=0хА026

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tх °C	Pх кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.07.23 23	43.43	4.71	6.845 <	6.786 <	5.00	3.00	0.261	24	0	*
19.07.23 23	41.35	4.04	6.030 <	5.983 <	5.00	3.00	0.218	24	0	*
20.07.23 23	42.93	3.94	6.455 <	6.400 <	5.00	3.00	0.243	24	0	*
21.07.23 23	42.35	3.91	5.527 <	5.481 <	5.00	3.00	0.205	24	0	*
22.07.23 23	42.77	3.84	6.609 <	6.554 <	5.00	3.00	0.248	24	0	*
23.07.23 23	41.18	3.82	5.142 <	5.102 <	5.00	3.00	0.185	24	0	*
24.07.23 23	41.81	3.82	5.758 <	5.711 <	5.00	3.00	0.210	24	0	*
25.07.23 23	42.28	3.89	5.626 <	5.580 <	5.00	3.00	0.208	24	0	*
26.07.23 23	42.35	3.79	5.889 <	5.841 <	5.00	3.00	0.218	24	0	*
27.07.23 23	43.73	3.83	7.148 <	7.085 <	5.00	3.00	0.274	24	0	*
28.07.23 23	42.38	3.76	6.102 <	6.051 <	5.00	3.00	0.226	24	0	*
29.07.23 23	41.17	3.45	5.694 <	5.651 <	5.00	3.00	0.204	24	0	*
30.07.23 23	40.76	3.44	4.918 <	4.880 <	5.00	3.00	0.175	24	0	*
31.07.23 23	43.16	3.41	6.419 <	6.364 <	5.00	3.00	0.243	24	0	*
01.08.23 23	42.13	3.37	6.431 <	6.378 <	5.00	3.00	0.237	24	0	*
02.08.23 23	41.58	3.25	5.444 <	5.401 <	5.00	3.00	0.198	24	0	*
03.08.23 23	42.96	3.18	6.420 <	6.365 <	5.00	3.00	0.242	24	0	*
04.08.23 23	41.40	3.23	5.102 <	5.062 <	5.00	3.00	0.184	24	0	*
05.08.23 23	42.61	3.36	5.870 <	5.820 <	5.00	3.00	0.219	24	0	*
06.08.23 23	42.52	3.54	5.713 <	5.665 <	5.00	3.00	0.213	24	0	*
07.08.23 23	42.28	3.27	5.844 <	5.795 <	5.00	3.00	0.216	24	0	*
08.08.23 23	42.73	3.15	6.062 <	6.011 <	5.00	3.00	0.227	24	0	*
09.08.23 23	42.53	3.17	5.069 <	5.027 <	5.00	3.00	0.189	24	0	*
10.08.23 23	41.76	3.61	6.063 <	6.014 <	5.00	3.00	0.221	24	0	*
11.08.23 23	39.96	3.48	5.607 <	5.566 <	5.00	3.00	0.195	24	0	*
12.08.23 23	40.70	3.24	6.832 <	6.780 <	5.00	3.00	0.242	24	0	*
13.08.23 23	36.81	3.41	3.274 <!	3.254 <!	5.00	3.00	0.104	23	1	*
14.08.23 23	41.26	3.64	5.395 <	5.352 <	5.00	3.00	0.194	24	0	*
15.08.23 23	40.23	4.20	6.821 <	6.771 <	5.00	3.00	0.239	24	0	*
16.08.23 23	43.52	3.89	7.045 <	6.984 <	5.00	3.00	0.269	24	0	*
17.08.23 23	42.70	4.03	6.907 <	6.849 <	5.00	3.00	0.258	24	0	*
18.08.23 23	42.30	3.78	6.768 <	6.712 <	5.00	3.00	0.250	24	0	*
Итого/Средн	42.04	3.64	190.829	189.274	5.00	3.00	7.012	767	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.07.23 23	132.835	131.665	5.083	636	2
18.08.23 23	323.664	320.939	12.094	1403	3
Итого	190.829	189.274	7.012	767	1

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- () отсут.питания
- () дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____