



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
20/07/23г.-18/08/23г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы:

М сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0кF306 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/07/23	33.25	46.07	-12.82	0.00	0.00	10.06	9.99	-9.99	8.00	5.60	0.000	24	0	*
21/07/23	38.41	47.75	-9.34	0.00	0.00	15.60	15.43	-15.43	8.00	5.60	0.000	24	0	*
22/07/23	37.01	46.46	-9.45	0.00	0.00	14.98	14.83	-14.83	8.00	5.60	0.000	24	0	*
23/07/23	37.83	47.14	-9.31	0.00	0.00	16.91	16.73	-16.73	8.00	5.60	0.000	24	0	*
24/07/23	38.09	47.55	-9.46	0.00	0.00	16.08	15.89	-15.89	8.00	5.60	0.000	24	0	*
25/07/23	57.78	44.93	12.85	6.96	6.84	4.44	4.39	2.45	8.00	5.60	0.205	24	0	*
26/07/23	57.84	26.94	30.90	13.01	12.83	0.00	0.00	12.83	8.00	5.60	0.393	24	0	*
27/07/23	60.38	27.24	33.14	11.51	11.30	0.00	0.00	11.30	8.00	5.60	0.377	24	0	*
28/07/23	59.96	27.13	32.83	11.65	11.46	0.00	0.00	11.46	8.00	5.60	0.377	24	0	*
29/07/23	59.72	27.11	32.61	11.38	11.17	0.00	0.00	11.17	8.00	5.60	0.366	24	0	*
30/07/23	60.30	27.43	32.87	11.61	11.40	0.00	0.00	11.40	8.00	5.60	0.372	24	0	*
31/07/23	59.76	27.84	31.92	12.24	12.03	0.00	0.00	12.03	8.00	5.60	0.384	24	0	*
01/08/23	59.52	27.41	32.11	12.82	12.61	0.00	0.00	12.61	8.00	5.60	0.404	24	0	*
02/08/23	60.84	27.75	33.09	12.79	12.57	0.00	0.00	12.57	8.00	5.60	0.413	24	0	*
03/08/23	61.36	29.11	32.25	13.30	13.05	0.00	0.00	13.05	8.00	5.60	0.424	24	0	*
04/08/23	59.57	28.10	31.47	12.48	12.29	0.00	0.00	12.29	8.00	5.60	0.388	24	0	*
05/08/23	59.85	28.16	31.69	11.48	11.29	0.00	0.00	11.29	8.00	5.60	0.359	24	0	*
06/08/23	59.85	27.94	31.91	12.00	11.80	0.00	0.00	11.80	8.00	5.60	0.376	24	0	*
07/08/23	60.29	27.89	32.40	12.28	12.08	0.00	0.00	12.08	8.00	5.60	0.390	24	0	*
08/08/23	52.60	28.18	24.42	9.36	9.27	0.00	0.00	9.27	8.00	5.60	0.225	24	0	*
09/08/23	38.11	57.21	-19.10	2.56	2.56	11.20	11.02	-8.46	8.00	5.60	0.020	24	0	*
10/08/23	43.41	55.34	-11.93	0.00	0.00	13.03	12.83	-12.83	8.00	5.60	0.000	24	0	*
11/08/23	41.85	53.90	-12.05	0.00	0.00	12.18	12.00	-12.00	8.00	5.60	0.000	24	0	*
12/08/23	42.29	55.32	-13.03	0.00	0.00	14.06	13.87	-13.87	8.00	5.60	0.000	24	0	*
13/08/23	42.21	55.24	-13.03	0.00	0.00	13.78	13.59	-13.59	8.00	5.60	0.000	24	0	*
14/08/23	42.86	54.92	-12.06	0.00	0.00	15.87	15.64	-15.64	8.00	5.60	0.000	24	0	*
15/08/23	53.81	55.32	-1.51	0.07	0.07	15.38	15.18	-15.11	8.00	5.60	0.000	24	0	*
16/08/23	43.06	55.60	-12.54	0.00	0.00	14.69	14.48	-14.48	8.00	5.60	0.000	24	0	*
17/08/23	42.75	55.43	-12.68	0.00	0.00	14.55	14.32	-14.32	8.00	5.60	0.000	24	0	*
18/08/23	43.09	55.82	-12.73	0.00	0.00	13.98	13.77	-13.77	8.00	5.60	0.000	24	0	*
Итого:				177.50	174.62	216.79	213.96	-39.34			5.473	720	0	
Средние:	50.25	40.74	9.51						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/07/23 24:00	50509.08	49157.51	48731.21	47988.75	1168.76	1046.228	9532	10
18/08/23 24:00	50686.58	49332.13	48948.00	48202.71	1129.42	1051.701	10252	10
Итого:	177.50	174.62	216.79	213.96	-39.34	5.473	720	0

Период нормальной работы 720ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 10273ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_