

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за июль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплотенергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
21.06	00	85587	76213	2606,222	20715	62630	
17.07	24	85587	76556	2606,222	21362	62967	
ИТОГО		0	343	0	647	337	

ПУ № 175046

Q _E =	Гкал
V _{подп.} =	м ³
V _{х.в.} = 0	м ³

Q = 0 (Гкал)

Q_(гвс) = 17,253 (Гкал)

V_{подп.} = 343 (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Должность, Ф.И.О. _____ Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ (должность) _____ телефон _____

Ф.И.О. _____ Цветаев С.В. _____ (фамилия, имя) _____ подпись _____

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергетство»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

20.07.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/06/23г.-17/07/23г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хв244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС	
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т								
21/06/23	17.61	17.66	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	3.06	0.000	0.000	24	0	*	
22/06/23	17.43	17.54	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	2.99	0.000	0.000	24	0	*	
23/06/23	17.34	17.47	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86	2.96	0.000	0.000	24	0	*	
24/06/23	17.25	17.41	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	2.92	0.000	0.000	24	0	*	
25/06/23	17.33	17.50	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.83	2.92	0.000	0.000	24	0	*	
26/06/23	17.28	17.43	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	2.70	0.000	0.000	24	0	*	
27/06/23	18.85	30.88	-12.03	0.00	0.00	15.00	14.93	-14.93	3.52	3.65	0.000	0.000	24	0	*	
28/06/23	30.25	43.80	-13.55	0.00	0.00	23.32	23.11	-23.11	6.15	6.27	0.000	0.000	24	0	*	
29/06/23	32.16	45.13	-12.97	0.00	0.00	19.13	18.93	-18.93	5.60	5.71	0.000	0.000	24	0	*	
30/06/23	33.50	46.93	-13.43	0.00	0.00	19.13	18.93	-18.93	5.66	5.77	0.000	0.000	24	0	*	
01/07/23	34.13	48.20	-14.07	0.00	0.00	19.72	19.51	-19.51	5.66	5.77	0.000	0.000	24	0	*	
02/07/23	33.90	48.27	-14.37	0.00	0.00	18.90	18.71	-18.71	5.74	5.85	0.000	0.000	24	0	*	
03/07/23	35.02	48.45	-13.43	0.00	0.00	17.51	17.29	-17.29	5.64	5.75	0.000	0.000	24	0	*	
04/07/23	35.70	48.36	-12.66	0.00	0.00	16.77	16.56	-16.56	5.69	5.80	0.000	0.000	24	0	*	
05/07/23	32.74	46.84	-14.10	0.00	0.00	16.25	16.07	-16.07	5.77	5.88	0.000	0.000	24	0	*	
06/07/23	35.61	47.91	-12.30	0.00	0.00	16.18	16.01	-16.01	5.13	5.24	0.000	0.000	24	0	*	
07/07/23	34.90	46.39	-11.49	0.00	0.00	15.74	15.55	-15.55	4.98	5.09	0.000	0.000	24	0	*	
08/07/23	31.70	42.38	-10.68	0.00	0.00	14.51	14.35	-14.35	3.96	4.07	0.000	0.000	24	0	*	
09/07/23	34.41	47.38	-12.97	0.00	0.00	11.94	11.85	-11.85	3.70	3.81	0.000	0.000	24	0	*	
10/07/23	36.39	49.70	-13.31	0.00	0.00	15.47	15.27	-15.27	4.43	4.55	0.000	0.000	24	0	*	
11/07/23	37.07	49.81	-12.74	0.00	0.00	16.08	15.89	-15.89	4.40	4.51	0.000	0.000	24	0	*	
12/07/23	37.66	50.39	-12.73	0.00	0.00	14.64	14.47	-14.47	4.87	4.98	0.000	0.000	24	0	*	
13/07/23	37.90	50.85	-12.95	0.00	0.00	14.33	14.17	-14.17	5.76	5.86	0.000	0.000	24	0	*	
14/07/23	37.61	49.30	-11.69	0.00	0.00	14.40	14.21	-14.21	6.00	6.10	0.000	0.000	24	0	*	
15/07/23	36.18	48.35	-12.17	0.00	0.00	14.07	13.90	-13.90	6.33	6.43	0.000	0.000	24	0	*	
16/07/23	35.73	48.80	-13.07	0.00	0.00	16.59	16.42	-16.42	6.59	6.69	0.000	0.000	24	0	*	
17/07/23	36.26	48.64	-12.38	0.00	0.00	18.68	18.48	-18.48	6.46	6.57	0.000	0.000	24	0	*	
Итого:				0.00	0.00	347.16	343.41	-343.41	6.45	6.55	0.000	0.000	24	0	*	
Средние:	30.44	40.43	-9.99						4.80	4.91		0.000	0.000	647	1	

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qt	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т				
20/06/23 24:00	87708.98	85587.19	77092.05	76213.28	9373.91	2606.222	460.926	20715	633
17/07/23 24:00	87708.98	85587.19	77439.21	76556.69	9030.50	2606.222	460.926	21362	634
Итого:	0.00	0.00	347.16	343.41	-343.41	0.000	0.000	647	1

Период нормальной работы 647ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 22020ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации