

Теплоисточник ТЭЦ – 3  
Система 2-х трубная  
ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ТВ-7

(наименование и схема подключения)

АО «Омск РТС»  
СП «Теплоэнергосбыт»  
Отдел приборов учёта тепловой энергии

Договор № 3-38483

24 ИЮЛ 2023

Qгод= 0,228 Гкал

Qмес= 0,231 Гкал

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Ермакова Е.Б.

Справка

о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 20 Партьезда, 50А

за июль 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоэнергии (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (тн)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
19.06	00	27910	27175	595,621	7882	1131,660	65,633
20.06	24	27910	27175	595,621	7930	1131,660	65,633
<b>ИТОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Отключение гвс с 13.06 по 26.06.

с 27.06. по 18.07 по среднему (22 сут)

ПУ № 18059799

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	0	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м <sup>3</sup>	$Q_{гвс} =$	0,6,872	(Гкал)
$V_{х.в.} =$	0	м <sup>3</sup>	$V_{подп.} =$	0,151,562 (м <sup>3</sup> )

Количество дней по среднему: \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_  
всего за отчет

Руководитель \_\_\_\_\_ Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Цветаев С.В. \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/06/23г.-20/06/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.20 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.20 м3/ч

txв: не исп.

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Pж кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.23 23	19.68	19.24	0.44	1.42	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
20.06.23 23	18.79	18.25	0.54	1.27	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	4.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>19.24</b>	<b>18.75</b>	<b>0.49</b>	<b>1.35</b>	<b>0.44</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.00</b>	<b>4.00</b>	<b>0.000</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.23 23	29336.786	28162.352	27910.202	27175.730	734.473	595.621	7882	601
20.06.23 23	29336.786	28162.352	27910.202	27175.730	734.473	595.621	7930	601
<b>Итого</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неисправ.

Представитель абонента \_\_\_\_\_

Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
за 19/06/23г.-20/06/23г.

Абонент: ж/д 20 Партсъезда 50А

Адрес: \_\_\_\_\_

Договор N: 000000000

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ТВ7-04 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 12.00 м3/ч G1 min = 0.60 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс = \_\_\_\_\_ т.сут

txв: догов., txд = 5.00 °C

Серийный номер 18059799, БД=1, ТВ2, СИ=9, КТ3=0, ФРТ=4 КСН=0x105D

Дата/время	t1 °C	P1 кгс/см2	V1 м3	M1 т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.06.23 23	19.29	1.57	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
20.06.23 23	18.34	1.42	0.000	0.000	5.00	3.00	0.000	24	0	
<b>Итого/Средн</b>	<b>18.81</b>	<b>1.50</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.000</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.06.23 23	1131.660	1110.397	65.633	8171	312
20.06.23 23	1131.660	1110.397	65.633	8219	312
<b>Итого</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель снабжающей организации \_\_\_\_\_