

Теплоисточник ТЭЦ – 3

Система 2-х трубная

ГВС открытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 3-38483

Qгод= 0,439 Гкал

Qмес= 0,310 Гкал

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. 2-я Поселковая, 53Б

за октябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м³)	Количество Тепла ГВС (ГКал)
20.09	00	85587	77637	2606,222	22898	64000	
19.10	24	89642	81466	2691,345	23618	64472	
ИТОГО		4055	3828	85,123	720	472	

ПУ № 175046

$Q_E =$	Гкал	$Q =$	85,123	(Гкал)
$V_{подп.} =$	м³	$Q_{гвс} =$	0,6,88	(Гкал)
$V_{х.в.} = 0$	м³	$V_{подп.} =$	499	(м³)

Александр Верин
И. Цветаев

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

26.10.2023

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Руководитель _____

Должность, Ф.И.О.

Телефон _____

подпись _____

Ответственный исполнитель _____

(должность)

телефон _____

Ф.И.О. _____

Цветаев С.В.

(фамилия,

имя,

отчество)

подпись _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/09/23г.-19/10/23г.

Абонент: 2 Поселковая 53Б

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 000

Договорные расходы:

М сег. воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00175046

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0кв244

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/09/23	35.92	49.48	-13.56	0.00	0.00	20.21	19.97	-19.97	6.06	6.17	0.000	0.000	24	0	*
21/09/23	35.14	49.00	-13.86	0.00	0.00	20.20	19.96	-19.96	6.72	6.83	0.000	0.000	24	0	*
22/09/23	34.63	48.14	-13.51	0.00	0.00	21.09	20.86	-20.86	6.82	6.92	0.000	0.000	24	0	*
23/09/23	33.84	47.62	-13.78	0.00	0.00	20.71	20.50	-20.50	6.73	6.84	0.000	0.000	24	0	*
24/09/23	34.05	50.30	-16.25	0.00	0.00	22.44	22.17	-22.17	6.72	6.83	0.000	0.000	24	0	*
25/09/23	29.34	42.82	-13.48	0.00	0.00	17.32	17.16	-17.16	5.13	5.25	0.000	0.000	24	0	*
26/09/23	25.52	38.90	-13.38	0.00	0.00	16.31	16.19	-16.19	4.29	4.38	0.000	0.000	24	0	*
27/09/23	65.50	48.05	17.45	126.65	124.17	117.31	116.06	8.11	6.02	5.66	2.714	0.565	24	0	*
28/09/23	62.35	46.86	15.49	196.24	192.78	177.78	175.94	16.84	6.42	5.81	3.690	0.706	24	0	
29/09/23	62.44	47.83	14.61	206.02	202.34	188.47	186.46	15.88	6.13	5.44	3.634	0.676	24	0	
30/09/23	62.87	47.82	15.05	197.36	193.80	180.03	178.09	15.71	6.05	5.42	3.589	0.670	24	0	
01/10/23	63.06	47.54	15.52	192.88	189.38	174.59	172.75	16.63	6.00	5.41	3.645	0.708	24	0	
02/10/23	62.50	46.35	16.15	184.09	180.82	165.35	163.67	17.15	5.92	5.39	3.626	0.700	24	0	
03/10/23	62.09	45.01	17.08	169.10	166.12	152.40	150.94	15.18	5.81	5.38	3.443	0.603	24	0	
04/10/23	62.62	44.94	17.68	161.92	159.01	144.57	143.20	15.81	5.60	5.19	3.442	0.620	24	0	
05/10/23	64.10	44.20	19.90	142.52	139.81	126.74	125.57	14.24	5.37	5.08	3.338	0.559	24	0	
06/10/23	66.32	48.47	17.85	182.80	179.14	166.19	164.33	14.81	5.20	4.67	3.841	0.643	24	0	
07/10/23	66.41	48.67	17.74	182.90	179.23	166.71	164.85	14.38	5.25	4.71	3.809	0.627	24	0	
08/10/23	66.16	48.07	18.09	177.45	173.93	160.01	158.28	15.65	5.13	4.64	3.819	0.673	24	0	
09/10/23	65.76	47.92	17.84	178.14	174.65	161.26	159.53	15.12	5.10	4.60	3.761	0.646	24	0	
10/10/23	64.96	45.61	19.35	141.49	138.77	123.47	122.24	16.53	5.19	4.89	3.353	0.639	24	0	
11/10/23	64.85	45.10	19.75	152.39	149.49	133.50	132.21	17.28	5.18	4.86	3.641	0.688	24	0	
12/10/23	64.62	43.88	20.74	143.62	140.90	124.57	123.43	17.47	5.17	4.90	3.597	0.680	24	0	
13/10/23	64.77	46.45	18.32	170.67	167.43	154.01	152.46	14.97	5.52	5.03	3.686	0.623	24	0	*
14/10/23	64.02	47.98	16.04	206.44	202.58	187.97	185.97	16.61	5.95	5.22	3.962	0.709	24	0	
15/10/23	64.46	47.85	16.61	206.58	202.67	186.02	184.01	18.66	5.93	5.22	4.164	0.797	24	0	
16/10/23	65.33	48.29	17.04	204.89	200.90	185.89	183.87	17.03	5.85	5.13	4.158	0.737	24	0	
17/10/23	65.54	47.91	17.63	189.61	185.90	170.98	169.13	16.77	5.17	4.56	3.996	0.718	24	0	
18/10/23	65.89	49.34	16.55	210.33	206.19	191.57	189.42	16.77	5.97	5.20	4.155	0.746	24	0	
19/10/23	65.41	49.00	16.41	209.52	205.45	191.87	189.70	15.75	6.14	5.36	4.060	0.692	24	0	
Итого:				4133.6	4055.46	3869.5	3828.92	226.54			85.123	15.425	720	0	
Средние:	57.01	46.98	10.03						5.75	5.36					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/09/23 24:00	87708.99	85587.20	78532.47	77637.79	7949.41	2606.222	460.926	22898	634
19/10/23 24:00	91842.60	89642.66	82402.01	81466.71	8175.95	2691.345	476.351	23618	634
Итого:	4133.61	4055.46	3869.54	3828.92	226.54	85.123	15.425	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24278ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации