

Теплоисточник ТЭЦ - _____ ЦТП - _____

Система 2-х трубная

ГВС закрытая

(открытая, закрытая)

Т.вычислитель ВКТ-7

(наименование и схема подключения)

Договор № 38483

Справка
о потреблении тепловой энергии за отопление и ГВС

ООО «УК «Солнечный город»

(наименование,

объект,

адрес)

г. Омск, ул. Белозерова, 9

за октябрь 2023 г.

Дата снятия показаний	Время снятия показаний	Кол-во теплоносителя по подаче (тн)	Кол-во теплоносителя по обратке (тн)	Количество теплоты (ГКал)	Время работы (час)	Кол-во теплоносителя ГВС (м ³)
18.09	00	49605	48360	1060,975	10969	00092
19.10	24	53571	51905	1104,457	11737	00494
ИТОГО		3966	3544	43,482	768	402

ПУ № 95180

$Q_E =$
$V_{подп.} = 0$
$V_{х.в.} = 0$

Гкал

$Q = 39,774$ (Гкал)

м³

$Q_{(гвс)} = 21,176$ (Гкал)

м³

$V_{подп.} = 421$ (м³)

Количество дней по среднему: _____ + _____ = _____
всего за отчет

Руководитель _____ Телефон _____
Должность, Ф.И.О.

подпись _____

Ответственный исполнитель _____ телефон _____
(должность)

Ф.И.О. Цветаев С.В. подпись _____
(фамилия, имя, отчество)

АО «Омск РТС»
СП «Теплоэнергосбыт»
Отдел приборов учёта тепловой энергии

23.10.2023

ПРИНЯТО К РАССМОТРЕНИЮ

Логвиненко В.Ю. _____



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
18/09/23г.-19/10/23г.

Абонент: Белозерова 9

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Договорные расходы: _____

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00095180

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xP306

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	VНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
18/09/23	67.74	33.26	34.48	12.86	12.60	0.00	0.00	12.60	8.00	5.60	0.437	24	0	*
19/09/23	66.90	33.06	33.84	13.72	13.46	0.00	0.00	13.46	8.00	5.60	0.456	24	0	*
20/09/23	66.53	33.42	33.11	14.77	14.49	0.00	0.00	14.49	8.00	5.60	0.476	24	0	*
21/09/23	67.38	33.16	34.22	12.82	12.58	0.00	0.00	12.58	8.00	5.60	0.431	24	0	*
22/09/23	67.56	32.71	34.85	12.59	12.36	0.00	0.00	12.36	8.00	5.60	0.430	24	0	*
23/09/23	67.85	32.75	35.10	14.51	14.20	0.00	0.00	14.20	8.00	5.60	0.496	24	0	*
24/09/23	68.23	32.76	35.47	14.55	14.26	0.00	0.00	14.26	8.00	5.60	0.504	24	0	*
25/09/23	68.30	32.73	35.57	13.73	13.46	0.00	0.00	13.46	8.00	5.60	0.478	24	0	*
26/09/23	72.52	53.31	19.21	47.04	45.94	33.36	32.90	13.04	8.00	5.60	0.987	24	0	*
27/09/23	67.91	60.52	7.39	179.97	176.23	164.66	161.89	14.34	8.00	5.60	1.324	24	0	*
28/09/23	63.79	55.58	8.21	183.41	180.01	168.70	166.27	13.74	8.00	5.60	1.484	24	0	*
29/09/23	63.30	55.37	7.93	174.86	171.68	160.57	158.26	13.42	8.00	5.60	1.363	24	0	*
30/09/23	63.32	55.40	7.92	173.40	170.21	158.93	156.65	13.56	8.00	5.60	1.356	24	0	*
01/10/23	63.38	54.51	8.87	179.72	176.43	163.99	161.72	14.71	8.00	5.60	1.565	24	0	*
02/10/23	62.84	53.73	9.11	182.49	179.20	162.37	165.11	14.09	8.00	5.60	1.630	24	0	*
03/10/23	63.52	55.96	7.56	200.77	197.08	185.74	183.03	14.05	8.00	5.60	1.489	24	0	*
04/10/23	65.80	59.28	6.52	232.04	227.50	217.96	214.43	13.07	8.00	5.60	1.484	24	0	*
05/10/23	68.11	61.75	6.36	216.81	212.30	202.18	198.65	13.65	8.00	5.60	1.355	24	0	*
06/10/23	68.48	61.83	6.65	205.38	201.08	192.27	188.93	12.15	8.00	5.60	1.345	24	0	*
07/10/23	68.42	61.95	6.47	216.37	211.82	202.37	198.84	12.98	8.00	5.60	1.375	24	0	*
08/10/23	68.73	62.36	6.37	212.84	208.32	198.05	194.51	13.81	8.00	5.60	1.331	24	0	*
09/10/23	68.25	61.97	6.28	213.39	208.94	198.91	195.41	13.53	8.00	5.60	1.323	24	0	*
10/10/23	68.44	62.03	6.41	208.27	203.89	194.44	191.03	12.86	8.00	5.60	1.317	24	0	*
11/10/23	68.39	60.85	7.54	217.89	213.33	204.32	200.87	12.46	8.00	5.60	1.617	24	0	*
12/10/23	68.35	59.61	8.74	224.56	219.86	211.06	207.59	12.27	8.00	5.60	1.927	24	0	*
13/10/23	68.34	55.86	12.48	175.20	171.55	161.19	158.80	12.75	8.00	5.60	2.259	24	0	*
14/10/23	68.63	41.29	27.34	97.09	95.04	83.99	83.32	11.72	8.00	5.60	2.597	24	0	*
15/10/23	67.46	42.91	24.55	113.98	111.65	100.54	99.67	11.98	8.00	5.60	2.746	24	0	*
16/10/23	67.57	42.76	24.81	92.06	90.19	78.91	78.20	11.99	8.00	5.60	2.292	24	0	*
17/10/23	66.86	36.48	30.38	59.82	58.62	46.58	46.28	12.34	8.00	5.60	1.787	24	0	*
18/10/23	66.67	36.54	30.13	60.28	59.09	45.99	45.68	13.41	8.00	5.60	1.789	24	0	*
19/10/23	67.35	37.85	29.50	70.19	68.77	56.94	56.55	12.22	8.00	5.60	2.032	24	0	*
Итого:				4047.3	3966.14	3599.0	3544.59	421.55			43.482	768	0	
Средние:	67.09	48.54	18.54						8.00	5.60				

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	VНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
17/09/23 24:00	50965.29	49605.54	49107.86	48360.60	1244.94	1060.975	10969	13
19/10/23 24:00	55012.67	53571.68	52706.88	51905.19	1666.49	1104.457	11737	13
Итого:	4047.38	3966.14	3599.02	3544.59	421.55	43.482	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11774ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации